

## Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Ing. Csóka Peter  
Vedúci prevádzky výroby vody vý  
Prešovská 48  
826 46 Bratislava

Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
Mobil:

Číslo ponuky: 220711\_Bot  
Dátum: 11.7.2022  
Vypracoval: Ing. Peter Botlo  
Mobil:  
e-mail:

Akcia / stavba:

### ATS Dun. Lužná - PVV Východ - oprava čerpadla

Vážený pán Csóka,

na základe diagnostiky motora a príslušného frekvenčného meniča Vám predkladáme náklady na ich opravu:

Poz.č.	Názov tovaru	Výrob. číslo	Počet	Jed.cena	Cena spolu
	<b>Vyjadrenie:</b>				
-	vinutie motora vykazuje znížený izolačný stav - nutné previnutie				
-	motorové ložiská sú opotrebené - nutná oprava				
-	základná doska a komunikačná karta na frekvenčnom meniči sú poškodené, je potrebná ich oprava				
	<b>Náklady na opravu:</b>				
-	previnutie motora komplet, 3x400V, 15.0kW		1	4 100,00	4 100,00
-	výmena motorových ložisk komplet (demontáž/montáž motora)		1	2 160,00	2 160,00
-	oprava frekvenčného meniča - odskúšanie + spätná montáž		1	1 950,00	1 950,00
-	dopravné náklady		1	60,00	60,00
<b>Celkom v € bez DPH:</b>					<b>8 270,00</b>

Dodacia doba 1-2 týžden od objednania.

Platnosť cenovej ponuky je 2 mesiace od jej vypracovania.

Obchodný vzťah a záručná doba sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho (viď. [www.a](http://www.a)

V Bratislave dňa: 11.7.2022

S pozdravom Ing. Peter Botlo