



DODATOK č.2 k Zmluve o pripojení

8008401121

Číslo Zmluvy o pripojení

kategória - MIMO DOMÁCNOSŤ – odber plynu nad 60 tis. m³/rok

I. Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ distribučnej siete:

Obchodný názov:

Zastúpený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

Telefón:

SPP – distribúcia, a.s.

Ing. Viera Hricová, Supervízor manaž. kľúčových zákazníkov

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

35910739

SK2021931109

Bankové spojenie:

IBAN:

SUBASKBX

0850 269 269

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:

Obchodný názov:

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

IČ platcu DPH:

a

Mesto Žilina

Mgr. Peter Fiabáne

SK765600000000330355015 KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

00321796

2021339474

SK2021339474

Sídlo žiadateľa

Okres:

Mesto:

PSČ:

Ulica:

Číslo domu:

Žilina

Žilina

01001

Námestie obetí komunizmu

3350/1

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:

Email:

+421905533904

strba@proma.sk

Zaslanie vyjadrenia

Preferované zaslanie:

On-line

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.

II. Predmet dodatku.

Zmluvné strany uzavreli dňa 12.01.2022 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 8008401121 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.

III. Zmeny v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovanej v bode II. tohto dodatku nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technických podmienok pripojenia, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy. Nové technické podmienky vyhotovené dňa 18.07.2022 sú prílohou tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok sa vyhotovuje, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

PDS

V Bratislave

Dňa:

Žiadateľ o pripojenie

V

Dňa:

Prílohy

D_Mesto_Žilina.pdf
8008401121 TPP.pdf
Návrh MER_ZA_8008401121 2(dodatok)_S (002).docx
8008401121_Žilina_Mesto_Žilina_09_02_2022_DODATOK_13_07_2022.pdf
Technické podmienky pripojenia
Zaslanie návrhu dodatku bez zmeny žiadateľa
Žiadosť o dodatok
Vyjadrenie - Dodatok

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
3481/B

SPP-D
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava (ďalej „SPP-D“)

SKSPDIS070530065779

8008401121

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo Zmluvy o pripojení k
distribučnej sieti (ďalej „Zmluva“)

1.	Technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia:			
1.1	Identifikačné údaje budúceho odberného plynového zariadenia :			
	Obchodné meno	Meno a priezvisko oprávnenej osoby za žiadateľa	Kontaktné údaje na oprávnenú osobu	
	Mesto Žilina		0905533904 Mgr. Peter Fiabáne	
	Ulica (alebo pri výstavbe názov miestnej časti)	Číslo súpis / orient./ č. parcely (pri výstavbe č. parcely)	Názov obce, mesta	PSČ
	Kvačalova	parc. č. 750/2	Žilina	
1.2	Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) žiadateľa do distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. sa realizuje za podmienok uvedených v tomto Vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ budúceho odberateľa plynu mimo domácnosti k distribučnej sieti.			
1.2.1	Špecifikácia existujúcej distribučnej siete, lokalizácia miesta a spôsobu pripojenia na sieť:			

Existujúca distribučná sieť / (DN), PN / a bližšia špecifikácia bodu pripojenia (ulica, parcelné číslo alebo napr.: pri objekte č. X....a /, podobne...)
Bližšie určenie plynárenského zariadenia, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie/odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti /D, (DN), PN/ predpokladaná dĺžka v m, osadenie HUP, maximálny a minimálny prevádzkový pretlak v predpokladanom mieste pripojenia k existujúcej distribučnej sieti (v tzv. "uzlovom bode", t.j. bode v ktorom bude plynárenské zariadenie vedúce k odbernému plynovému zariadeniu žiadateľa o pripojenie/odberateľa plynu pripojené k existujúcej distribučnej sieti) v kPa:

Toto Vyjadrenie **nie je možné použiť** pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby.

1. Technické parametre pripojenia

Typ pripojenia: Výstavba pripojovacieho plynovodu, osadenie regulačnej zostavy a meradla zemného plynu

Pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a miesto pripojenia:

Odberné plynové zariadenie (OPZ) žiadateľa o pripojenie bude pripojené k STL1 pripojovaciemu plynovodu (PP), ktoré spĺňa parametre určené v týchto technických podmienkach pripojenia:

Pripojovací plynovod (PP):

PP zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

PP bude vybudovaný z polyetylénového materiálu D 90.

PP bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti – STL1 plynovodu D 225 z polyetylénového materiálu s prevádzkovým pretlakom plynu max. PN 100 kPa, ktorý sa nachádza na parc. (č. parcely 2170/270...) – ID úsek GIS 319235.

Ukončenie nadzemnej časti PP bude situované v regulačnej zostave umiestnenej štandardne na hranici pozemku žiadateľa parc. (č. parcely 2170/270...) resp. v oplotení verejne dostupné a mechanicky chránené ochranným potrubím.

Kapacita existujúceho zdrojového STL plynovodu postačuje pre pripojenie nového odberného miesta.

Hlavný uzáver plynu (HUP):

HUP zriaďuje žiadateľ o pripojenie. HUP určujeme guľový uzáver pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu).

HUP umiestniť štandardne na hranici pozemku resp. v oplotení dostupne z verejne prístupného priestranstva. Vzdialenosť HUP od navrhovaného miesta pripojenia na existujúcu distribučnú sieť (D225) bude cca 10 m, podľa podmienok v teréne.

Min. tlak na HUP: 50 kPa

Spôsob pripojenia: bez miestneho škrtania – plnoprietokovo

Meracia a regulačná zostava (MaRZ):

MaRZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie (okrem určeného meradla zemného plynu), a bude spĺňať tieto kritériá:

Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a ostatných montážnych komponentov.

Bude umiestnená tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva.

Výška osadenia MaRZ v oplstení alebo v murive bude minimálne 1m nad úrovňou terénu.

Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva bežným náradím.

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platnú revíznú správu.

Odborné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ zriaďuje žiadateľ o pripojenie a za technické riešenie OPZ zodpovedá projektant a revízny technik plynových zariadení.

1.2.2	Zriaďovateľ (investor) plynárenského zariadenia, ktorým sa bude odberné plynové zariadenie žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu pripájať k existujúcej distribučnej sieti:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.3	Veľkosť a druh RS (zariadenie slúžiace na zmenu tlak):	

Regulátor tlaku plynu (RTP):

RTP zriaďuje žiadateľ o pripojenie je umiestnený v MaRZ a musí mať platný certifikát a revíznú správu.

1.2.4	Zriaďovateľ (investor) RS:	Žiadateľ o pripojenie
1.2.5	Špecifikácia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inštalácie:	

Odborné miesto – adresa/resp. č. parcely): **Žilina, Kvačalova 750/2 parc.č. 2170/211**

Meracia zostava:

Plynomer: **rotačný plynomer G100, DN80, PN16**

Prepočítavač: **elektronický prepočítavač MacBAT-5, 80-1000 kPa (napájanie BAT)**

Tlak na meraní **100 kPa**

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranicu pozemku bezprostredne za HUP do samostatnej skrine MaR prístupnej z verejného priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení SPP – distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste. Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravené v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s. (ďalej SPP-D).

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Meranie realizovať bez obtoku plynomera.
- Pred plynomer osadiť axiálny kompenzátor pnutia DN80, PN16.
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľové, alebo medziprírubové uzávery so závitovými okami DN80, PN16.
- V úseku za plynomerom a pred prvým uzáverom za plynomerom vysadiť odbočku s guľovým uzáverom na odvodu meracej rady, zaústenú podľa potreby do odľukového potrubia.
- Pred plynomer osadiť ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0 – 160 kPa, Ø160 mm, presnosť 1,6%.
- Pred plynomer osadiť šikmo proti smeru prúdenia plynu návarok pre puzdro snímača teploty prepočítavača M20x1,5.
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 a TPP 934 01 (zariadenia na meranie množstva plynu).
- V prípade, že sa RTP nebude nachádzať bezprostredne za plynomerom v skriní merania, požadujeme doplniť vhodnú klapku spätného prúdenia pre zamedzenie spätného prúdenia plynu.
- V prípade inštalácie BAP, použiť BAP s riadeným napúšťacím obtokom z dôvodu minimalizácie možnosti zaseknutia plynomera a tým prerušenia distribúcie plynu do OPZ v prípade reaktívácie BAP a prudkého nárastu tlaku, ktorý nesmie byť vyšší ako 35 kPa/s.
- Vypracovať PD elektro na montáž prepočítavača vrátane protokolu o určení prostredia, vyhodnotenia iskrovej bezpečnosti a ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny.
- V prípade možnosti pripojenia kontaktu narušenia impulzného snímača plynomera (tzv. PCM obvod) riešiť pripojenie tohto binárneho kontaktu do prepočítavača.
Rozmery skrine MaR musia umožniť manipuláciu s meradlami s použitím štandardného pracovného náradia t.j. skriňa MaR musí vytvoriť dostatočný manipulačný priestor na tieto činnosti.

Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti /kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad 60 000 m³/

V časti telemetria požadujeme:

Žiadateľ v rámci svojho OPZ umožní inštaláciu prepočítavača s integrovaným modemom (napájanie batériové) a GSM antény za účelom diaľkového monitoringu. Umiestnenie prepočítavača sa predpokladá v bezprostrednej blízkosti plynomera, umiestnenie GSM antény v závislosti od kvality signálu.

V prípade nejasností a pre získanie ďalších doplňujúcich technických podkladov pre spracovanie konštrukčnej dokumentácie merania môže zodpovedný projektant ešte pred začatím prác na projekte kontaktovať technika prevádzky MTS, SPP-D (Vladimír Vitko, vladimir.vitko@spp-distribucia.sk).

Spracovanú PD časť "meranie" odporúčame ešte pred posúdením oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek predložiť na konzultáciu / pripomienkovanie technikovi prevádzky MTS (v elektronickej forme – formát „pdf“).

Po spracovaní konštrukčnej projektovnej dokumentácie – „časť meranie“ ju požadujeme predložiť na schválenie na SPP-D, oddelenie prevádzky v nasledovnom rozsahu:

1. Protokol o určení prostredia vzťahujúci sa k miestu inštalácie meravej zostavy (NV 393/2006 a 117/2001).
2. Kompletný samostatný projekt inštalácie prepočítavača (PD elektro), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomerov používaných v SPP-D, zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera vrátane ochrany pred účinkami statickej a atmosférickej energie).
3. Kompletný samostatný projekt inštalácie plynomera (PD plyn), vzťahujúci sa priamo k miestu jeho inštalácie vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa a detailný výkres MaR časti) – môže byť súčasťou spoločnej PD plynovej časti OPZ.

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP-D žiadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, Príloha č.1, časť III – elektro, skupina A, písm. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, písm. f) až g) (Príloha č.9).

Upozornenie: Pri zistenom nesúlade prípravy meracieho miesta so schválenou a odovzdanou PD, pri nedostatkoch v dokumentácii a zlej kvalite odvedených prác nebude meracia zostava inštalovaná do doby odstránenia nedostatkov. V deň úspešnej montáže meracej zostavy SPP - distribúcia, a.s. na vlastné náklady zabezpečí prvú úradnú skúšku na elektronickom prepočítavači, ktorú vykoná zástupca/inšpektor oprávnenej právnickej osoby v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.

1.2.6 Ďalšie technické a obchodné podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie/budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti:

2. Činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS) a žiadateľa v procese pripojenia

PP-distribúcia, a.s. ako PDS zabezpečuje: montáž určeného meradla zemného plynu (určené meradlo bude osadené v skrinke, ktorú zabezpečuje žiadateľ o pripojenie).

Žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady:

1. Vypracovanie projektovnej dokumentácie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby PP,
3. Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie,
4. Zabezpečenia príslušných povolení (dotknutých orgánov i vlastníkov nehnuteľností)
5. Zemné a montážne práce súvisiace s výstavbou PP,
6. Dodávku a montáž MaRz - HUP, RTP, skrinky a ostatných montážnych komponentov,
7. Spätné povrchové úpravy po realizácii PP,
8. Skutkové porealizačné zameranie PP od bodu pripojenia k existujúcej distribučnej sieti po HUP.
9. Vypracovanie projektovnej dokumentácie a realizáciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

Za technické riešenie PP a OPZ žiadateľa zodpovedá projektant a revízný technik plynových zariadení.

Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu Plynárenských zariadení a všetkých plynových zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a všetkými predpismi týkajúcimi sa a súvisiacimi s výstavbou plynových zariadení, najmä v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., príslušnými STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnými súvisiacimi predpismi..

3. Postup žiadateľa pri výstavbe pripojovacieho plynovodu (PP)

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie alebo ohlášku drobnej stavby PP je žiadateľ povinný zaslať projektovú dokumentáciu (PD) PP na odsúhlasenie prevádzkovateľovi distribučnej siete (PDS) na oddelenie prevádzky. Originál resp. kópiu Zmluvy o pripojení vrátane vyjadrenia k žiadosti o pripojenie je potrebné priložiť do dokladovej časti vypracovanej PD.

- Doporučujeme, aby Projektová dokumentácia PP bola spracovaná tak, aby PP bol riešený ako samostatný stavebný objekt (SO). **PD k umiestneniu meradla zemného plynu samostatný stavebný objekt (SO) a odberné plynové zariadenie (OPZ) taktiež samostatný stavebný objekt (SO).** Uvedené členenie požadujeme zapracovať aj v nákladovej časti PD.
- Súčasťou predkladanej projektovej dokumentácie musí byť aj časť Meranie plynu:
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov
 - Samostatný projekt inštalácie elektronického prepočítavača plynu (technická správa s vyhodnotením iskrovej bezpečnosti prepočítavača a plynomera, zapojovacia schéma prepočítavača a plynomera, schéma uzemnenia/pospojovania,...)
 - Samostatný projekt inštalácia plynomera, vrátane uzatváracích armatúr, meradiel tlaku a teploty (technická správa, detailný výkres časti Meranie a Regulácia (MaR),...)
- Žiadateľ je povinný predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu okrem analógovej (papierovej) aj v elektronickej forme (formát.pdf).

Adresy na zaslanie projektovej dokumentácie sú uvedené na web stránke SPP distribúcia, a.s.
<https://www.spp-distribucia.sk/kontakty/sidlo-spolocnosti/>

Po odsúhlasení kompletnej PD oddelením prevádzky SPP - distribúcia, a.s. **žadateľ zabezpečí posúdenie PD oprávnenou právnickou osobou** z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek na základe Vyhlášky 508/2009, príloha č.1, III. časť - elektro, skupina A, pís. e), ako aj podľa časti IV – plyn, skupina B, pís. f)-g) (príloha č.9).

Pred realizáciou PP je žiadateľ povinný požiadať PDS o vytyčenie existujúcej distribučnej siete, ku ktorej sa bude PP pripájať. O vytyčenie je možné požiadať:

- ONLINE na <https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/vytyceni-plynarenskych-zariadeni/objednavka-vytyceni-plynarenskych-zariadeni/> alebo
- písomne na adrese **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby a merania, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava**

Žiadateľ je povinný zabezpečiť realizáciu PP iba prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na vykonávanie činností v plynárenstve v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Prepojovacie práce medzi PP a distribučnou sieťou môže vykonať oprávnená osoba iba na základe technologického postupu schváleného spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča oprávnené osoby uvedené na [www.spp-distribucia.sk](https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/ine-formulare-a-aplikacie/odporucani-zhotovitelia-na-vystavbu-pripojovacieho-plynovodu-plynovej-pripojky/) <https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/ine-formulare-a-aplikacie/odporucani-zhotovitelia-na-vystavbu-pripojovacieho-plynovodu-plynovej-pripojky/>. Kontrolu realizácie PP s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou PP a príslušnými platnými predpismi uvedenými v bode 2 tohto vyjadrenia vykoná poverený pracovník PDS (spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.) pred zasýpaním PP.

Žiadateľ (oprávnená osoba), alebo zhotoviteľ PP je povinný **min. 3 pracovné dni pred zasýpaním PP** vyplniť elektronický formulár – „**ŽIADOSŤ O VYKONANIE KONTROLY VÝSTAVBY PRIPOJOVACIEHO PLYNOVODU**“, ktorý je umiestnený na web stránke SPP distribúcia: <https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/ine-formulare-a-aplikacie/vykonanie-kontroly-vystavby-pripojovacieho-plynovodu/>

V prípade, že nemáte prístup k internetu môžete k požiadateľ o vyplnenie formulára na tel. č. 0850 269 269, príp. 0850 111 727. K vyplneniu formulára sú potrebné nasledovné informácie:

- údaje o žiadateľovi, Evidenčné číslo zmluvy o pripojení, číslo vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s. k projektovej dokumentácii;
- údaje o umiestnení stavby, okres, obec, adresa budúceho odberného miesta;
- údaje o zhotoviteľovi – názov firmy, kontaktná osoba, č. tel., e-mail;
- požadovaný termín kontroly (žadávajte **min. 3 dni pred zasýpaním PP**).

Odobzdanie technicko-právnej dokumentácie PP a vyhovujúci výsledok kontroly zemných a montážnych prác PP, „prepojovacích prác medzi PP (prípojkou) a distribučnou sieťou sú podmienkou montáže určeného meradla zemného plynu

UPOZORNENIE:

V prípade realizácie prepojovacích prác vykonaných neoprávnenou osobou bez schváleného technologického postupu PDS nebudú splnené podmienky pripojenia a PDS nenainštaluje meradlo zemného plynu.

Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný výkop zasypať a vykonať potrebné povrchové úpravy.

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

**Po zrealizovaní všetkých prác na PP je žiadateľ (oprávnená osoba) povinný odovzdať PDS na oddelenie prevádzky
Závodská cesta 26, 010 01 Žilina, tieto doklady (vo fotokópii) týkajúce sa PP (prípojky):**

Právne doklady od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Zmluva o pripojení k DS, vrátane Vyjadrenia k žiadosti o pripojenie OPZ k distribučnej sieti
2. Všetky vyjadrenia k projektovej dokumentácii v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ak boli vydané (napr. rozkopávkové povolenie, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí,...)
3. Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
4. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby pripojovacieho plynovodu (medzi zhotoviteľom a investorom a investorom a prevádzkovateľom)

Technická dokumentácia od pripojovacieho plynovodu (prípojky)

1. Projektová dokumentácia prípojky, vrátane regulácie tlaku plynu a merania
2. Osvedčená konštrukčná dokumentácia – časť Meranie plynu - oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
3. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii – časť Meranie plynu, vydané oprávnenou právnickou osobou pre VTZ plynové a VTZ elektrické
4. Osvedčenie o úradnej skúške, vydané oprávnenou právnickou osobou
5. Správa o odbornej prehliadke a skúške prípojky, vrátane regulácie (vyhl. 508/2009 Z.z.)
6. Zápis o tlakovej skúške na prípojke a regulátore tlaku plynu, vrátane atestu tlakomeru
7. Správa o odbornej prehliadke a skúške uzemnenia OPZ, vrátane ochrany pred statickou elektrinou a ochrany pred bleskom
8. Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (iba v prípade, ak sa pre elektronický prepočítavač plynu s napäťovým zdrojom vyžaduje prívod elektrickej energie)
9. Protokol o určení vonkajších vplyvov
10. Zápis o napustení plynu a odvzdušnení
11. Denník montážnych prác – zvaráci denník
12. Denník izolátora
13. Zápis o elektroiskrovej skúške (len pri prípojkách z ocele)
14. Zoznam zvarov, protokoly z vykonaných kontrol zvarov (stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podľa podkladov z projektovej dokumentácie)
15. Atesty od použitého materiálu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzávery, oblúky, prídavný zvarací materiál, izolačný materiál, piesok, signalizačný vodič, certifikát a atest od regulátora tlaku plynu, izolačný spoj a iné)
16. Geodetické porealizačné zameranie skutočného zhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej (papierovej) forme a digitálnej forme (súradnicový systém S-JTSK, trieda presnosti 3, spracovanie v grafickom systéme MicroStation s geodetickou nadstavbou TePlyn v. 3.7.)
17. Typový technologický postup z napojenia novej prípojky na distribučnú sieť (vrchný list)
18. Doklady od napojenia prípojky na distribučnú sieť (po ukončení montážnych prác), napr.: odmydlenie garančných zvarov, doklady od zaizolovaní prepoja a pod.

Doplnenie:

Uvedený zoznam dokumentov môže byť ešte doplnený a spresnený vo vyjadrení SPP - distribúcia, a.s. (oddelenie prevádzky) k projektovej dokumentácii.

Po úspešnom odovzdaní všetkých požadovaných dokladov na oddelenie prevádzky **Závodská cesta 26, 010 01 Žilina**, pracovník SPP - distribúcia, a.s. vystaví žiadateľovi „Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a/alebo meracej a regulačnej zostavy“, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k Žiadosti o montáž meradla.

4. Montáž meradla zemného plynu

Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do Meracej a Regulačnej Zostavy (MaRZ) žiadateľ vyplní „**Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla**“ prostredníctvom **ONLINE FORMULÁRA** na stránke www.spp-distribucia.sk, alebo zašle poštou resp. predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady od OPZ:

1. Žiadosť o realizáciu pripojenia k distribučnej sieti a montáž meradla (*tláčivo sa nachádza na <https://www.spp-distribucia.sk/tlaciva/#ziadost-o-propojenie-stredni-a-velki-odberatelja>.*)
2. Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ – kópia
3. Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov)
4. Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí kompletnej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a/alebo meracej a regulačnej zostavy (vydaný oddelením prevádzky) – kópia (tento zápis nie je možné nahradiť zápisom o odovzdaní stavby)

**Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti
/kategória budúci odberateľ plynu - MIMO DOMÁCNOSŤ s ročným odberom nad
60 000 m³/**

Žiadateľ je povinný **min. 30 dní** pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže určeného meradla) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu.

Vlastníkom pripojovacieho plynovodu (PP) a MaRZ je žiadateľ o pripojenie. SPP – distribúcia, a.s. distribuuje zemný plyn do OPZ na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o pripojení k distribučnej sieti.

Žiadateľ (odberateľ plynu) je povinný udržiavať pripojené OPZ v zodpovedajúcom technickom stave počas celej doby pripojenia.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete, na ktorú je pripojený.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

UPOZORNENIE:

Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedenej v tomto vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete.

Žiadateľ o pripojenie/budúci odberateľ plynu je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení a pred žiadosťou o vydanie stavebného povolenia požiadať SPP-D o overenie a vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení nachádzajúcich sa pred a v záujmovom území stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie k existujúcim plynárenským zariadeniam (overenie, vytýčenie plynárenských zariadení) v záujmovom území.

2.	Prevádzkovateľ distribučnej siete s pripojením odberného plynového zariadenia:	SÚHLASÍ	Predpokladaný termín pripojenia mesiac / rok:	12/2022
Dátum vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej siete:				18. 7. 2022

Spracovateľ vyjadrenia k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti:

Titul, meno, priezvisko a funkcia:

Podpis a pečiatka:

Zuzana Šimčíková
špecialista back office pre pripájanie do distribučnej siete