



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný zvod Piešťany
Nábřežie I. Krasu 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu
J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

EUB, s. r. o
Ul. Kpt. Nálepku 1237
031 01 Liptovský Mikuláš

Váš list / zo dňa
EB/19/04/09/07/
11.03.2020

Naše číslo
CS SVP OZ PN
2979/2020/2

Vybavuje / linka

Ružomberok

Vec: Žiadosť o vyjadrenie „Liptovský Mikuláš - Areál vodného slalomu - Prípojka VN“ -- stanovisko.

Listom, ktorý nám bol doručený, ste nás požiadali o stanovisko k plánovanej investícii: „Liptovský Mikuláš - Areál vodného slalomu - Prípojka VN“

SVP, š. p., Banská Štiavnica, OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok v záujmovom území správcou vodohospodársky významného toku Váh, č.toku.90, č. hydrologického poradia 4-21.01-038.

V zmysle STN 75 2102 je ochranné pásmo toku stanovené na vzdialenosť do 10m od brehovej čiary, po oboch stranách toku. Podľa uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma. Podľa vodného zákona § 49 je správca toku oprávnený používať k výkonu svojej správy pobrežné pozemky.

SVP, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok bude s križovaním toku riadeným pretlakom súhlasiť pri splnení nasledovných podmienok:

- štartovaciu jamu umiestniť 10 m od päty hrádze
- križovanie toku je potrebné realizovať pri dodržaní STN 75 6822
- podľa vodného zákona § 49 je správca toku oprávnený používať k výkonu svojej správy pobrežné pozemky
- Pri križovaní toku je nutné VN kábel uložiť do chráničky po celej dĺžke križovania, ako aj v ochrannom pásme a dodržať min. hĺbku krytia 1,2 m pod dnom toku /vzdialenosť 1,20 m musí byť od dna po vrch chráničky/
- Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p., využíva na zabezpečenie opráv a údržbu toku
- k realizácii prác na križovaní toku prizvať technického pracovníka /0914 325 867/ a riadiť sa jeho pokynmi. Pri nesplnení podmienok tohto vyjadrenia nebude SVP, š. p., ako správca dotknutého toku zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi el. prípojky pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením
- ku kolaudačnému konaniu predložiť zameranie vzdialeností objektov od brehovej čiary verifikovaným spôsobom

- po vykonaní prác dať okolie toku do pôvodného stavu. Ku kontrole prizvať technického pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi
- podzemné vedenie, ktoré bude križovať tok, je potrebné na oboch brehoch toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom "POZOR NEBAGROVAŤ". V prípade ich poškodenia alebo odcudzenia prevádzkovateľ VN káblovej prípojky zabezpečí ich neodkladnú obnovu
- realizáciu stavebných prác, súvisiacich s tokom je potrebné realizovať pri znížených prietokoch
- neuskladňovať stavebný materiál v blízkosti toku
- po ukončení stavby, žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zmerať miesto križovania toku tieto odovzdať v digitálnej forme na Správu povodia horného Váhu Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné aj elektronickou formou.
- projekt skutočného vyhotovenia požadujeme odovzdať na stredisko Liptov
- na uloženie VN káblovej prípojky do pozemkov vo vlastníctve SR a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica uzatvoriť s odborom správy majetku OZ Piešťany zmluvný vzťah najneskôr do kolaudácie stavby
- v prípade, že uložená el. prípojka bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovaným na toku, zabezpečí prevádzkovateľ prípojky bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne
- v prípade, že počas výstavby a prevádzkovania prípojky dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP, š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

Začiatok a koniec stavebných prác telefonicky nahlásiť zástupcovi strediska Liptov.

Ing. Stefan Repa
riaditeľ SPHV Ružomberok

CO: SPHV Ružomberok, TÚ, CZ 9994/2020

SVP, š. p., OZ Piešťany, Oddelenie vodohospodárskej prevádzky