



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odšlepňý závod Piešťany
Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia horného Váhu
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Turčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.	
Kuzmányho 25, 036 80 Martin	
Datum:	
Cislo PZ / S / 003	03
Začiatok 3491	12
Prílohy:	Vybavuje:

TURVOD, a.s.
Kuzmányho 25
036 80 MARTIN

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ružomberok

021310002781

CS SVP OZ PN 4449/2021/2

Vec: „Martin – ul. Hrdinov SNP, rozšírenie kanalizácie“, žiadosť o vyjadrenie – stanovisko

Listom zo dňa _____, ktorý nám bol doručený _____, le našu organizáciu požiadali o vyjadrenie k projektu stavby „Martin – ul. Hrdinov SNP, rozšírenie kanalizácie“, ktorý plánujete realizovať na parcelách č. 682/1, 6607, 6205/2 a 6205/3, v kat. území Martin. Prílohou Vašej žiadosti bol projekt pre stavebné povolenie a realizáciu, ktorý vypracovala spoločnosť SVS projekcia s.r.o., Vrútky a zodpovedným projektantom je Ing. Ján Beňo (autorizovaný stavebný inžinier, inžinierske stavby:2394+Z+2-2). Projekt bol vypracovaný v marci 2021, arch.č.: 344/2021. Stavebníkom stavby bude Vaša spoločnosť. Stanovisko žiadate pre účely vydania územného a stavebného povolenia.

Projekt rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie v časti Martin Stráne, na ulici Hrdinov SNP a to od koncovej revíznej kanalizačnej šachty pri rybnom hospodárstve po konečnú zástavku MHD. Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 01 rozšírenie kanalizácie: trasa kanalizácie je riešená od koncovej revíznej kanalizačnej šachty pri rybnom hospodárstve po konečnú zástavku MHD a situovaná bude v mestskej komunikácii. Použité budú kanalizačné plnostenné rúry PVC-U SN 10 315x9,5 mm dĺžky 468,60 m. Potrubie bude uložené v ryhe š.1,25 m a hĺbke 2,50 až 3,0 m. Súčasťou stavby je 14 ks kanalizačných šacht. Stavba bude križovať vodný tok v km 0,004.6 – 0,021 bezvýkopovou technológiou - horizontálne riadené vrtanie so zatiahnutím ochr. potrubia PE 100, SDR 17, d500x 29,7 mm. Potrubie sa zasunie do chráničky pomocou klzkých objímok, výška 41 mm, šírka 130 mm v počte 6 ks. Dĺžka chráničky je 16,40 m. Dočasná pracovná jama o rozmere 6,0x1,5xH bude vo vzdialenosti 11,0 m od začiatku chráničky.

SO 02 kanalizačné prípojky: ide o kanalizačné odbočenia k nehnuteľnostiam. Navrhnutých je 25 ks odbočení, z toho 8 ks z ľavej strany v smere staničenia stoky. Prípojky z ľavej strany budú vyvedené na okraj asfaltovej cesty a zaslepené, prípojky na pravej strane budú vyvedené za cestný rigol, ktorý sa rozoberie a znovuzriadí. Šírka ryhy bude 1,10 m, priemerná hĺbka 1,60 m a dĺžka prípojkového potrubia d=200/14,20 m a d=160/77,20 m. Plánované prípojky č. 25 a 24, ktoré nie sú súčasťou tohto projektu, budú križovať vodný tok 2x.

V záujmovej lokalite je SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok správcom vodohospodársky významného vodného toku Pivovarský potok, ktorý je v Zozname tokov evidovaný pod č. 236, č. hydrologického poradia 4-21-05-099 a drobného vodného toku Malý potok (č. toku 236/20). Pozemok pod vodným tokom Pivovarský je evidovaný na KNE parcele č. 4373/313, Druh pozemku – vodné plochy, ktorá je zapísaná na LV č. 7313, vo vlastníctve SR a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica.

Po preštudovaní predloženého projektu dáva SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok nasledovné stanovisko:

- ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. vrátane novelizácií a STN 75 2102 siahá do vzdialenosti 10.0 m, nie však menej ako 6,0 m od

- dočasnú pracovnú jamu a čakaciu jamu umiestniť mimo uvedeného ochranného pásma toku. Brehovú čiaru určí v teréne technický pracovník našej organizácie (0903/806 387, príp. 0914/325 871), ktorého je potrebné prizvať k výkopu jám a kontrole uloženia kanalizačného potrubia, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia. O kontrole pracovník vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š.p.. V takom prípade SVP, š.p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s jej nesprávnym uložením

V prípade, že dôjde k zmenám, ktoré neboli odsúhlasené, je potrebné zaslať tieto pred realizáciou na odsúhlasenie na našu správu.

Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.

K začatiu, priebehu a ukončeniu prác na križovaní toku je potrebné prizvať zástupcu SVP, š.p., stredisko Turiec a riadiť sa jeho pokynmi.

V prípade, že nebudú splnené podmienky správcu tokov, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní.

UPOZORNENIE:

Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle §49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme Vás, že SVP Š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok sa dňa 26.1.2021 vyjadrovala k stavbe „*Optická trasa Martin – TVS Krížava (TV/R vysielač Martinské hole)*“ listom zn. CS SVP OZ PN 895/2021/3, ktorá zasahuje do Vami riešeného územia a s ktorou môže byť Vaša stavba v kolízii. Žiadateľom bola spoločnosť KovTel – Ing. L. Kovács, Bratislava a stavebníkom stavby spoločnosť Towercom a.s., Bratislava

Dokumentáciu kanalizačných prípojok č. 24 a č. 25 žiadame pred realizáciou predložiť na vyjadrenie.

Projektovú dokumentáciu, paré č. 6, Vám v prílohe zasielame späť.

Platnosť stanoviska je maximálne 2 roky.

S pozdravom

Ing. Štefan Rēpa
riaditeľ Správy povodia horného Váhu