

1. REGULAČNÝ PRÍKON ODBERNÉHO ZARIADENIA

Regulačný príkon tepelnej energie na ÚK a prípravu TUV je vypočítaný na rok 2019 v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 248/2016 Z.z.v platnom znení ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín a podielu dennostupňov.

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TUV	OM	Priestory	Reg.pr.ÚK(kW)	Reg.pr.TT(kW)	Reg.pr.TT+UK(kW)
MM 177-UK	MM 177-TUV	Specialna ZS	Nebytové	17,68	1,58	19,26
Spolu:				17,68	1,58	19,26

2. VYKONANÉ RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA

Vykonané racionalizačné opatrenia v objekte spotreby tepla	Termín realizácie
Hydraulické vyregulovanie	
Zateplenie objektu (čiastočne, celý objekt)	
Osadenie určených meradiel pre byt	
Osadenie pomerových rozdeľovačov tepla	
Termostatizácia	
Poznámka	