



POUŽITÉ SKRATKY:

- k.ú. - katastrálne územie
- SO - Stavebný objekt
- PS - Prevádzkový súbor (technológia)
- VN - Vysoké napätie nad 1000 V
- NN - Nízke napätie do 1000 V
- TS - Transformačná srancia
- UOK - Úložný optický kábel
- SR - Istiaca skriňa
- KKT - VN rozvádzč 3 polia
- NNR - NN rozvádzč
- RE - Elektromerový rozvádzač
- VO - Verejné osvetlenie



LEGENDA:

- | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| Hranica parcely "C" | | Metalika ZSD | |
| Podrobné zameranie | | Optika ZSD | |
| Vjazd na pozemok | | SWAN | |
| Existujúci VN kábel | | SATRO | |
| Existujúci VN kábel odpojený | | Telekom | |
| Nový VN kábel | | Telekom šachta | |
| Nový VN kábel v chráničke | | Obecné siete | |
| Existujúca murovaná TS | | Plynovod STL | |
| VN spojka | | Plynovod NTL | |
| Existujúci NN kábel | | Plynová prípojka | |
| Existujúci NN kábel odpojený | | Vodovod | |
| Nový NN kábel | | Vodovodná šachta | |
| Nový NN kábel v chráničke | | Závlaha | |
| NN spojka | | Kanalizácia | |
| Istiaca skriňa SR | | Kanalizačná šachta | |
| Elektromerový rozvádzač RE | | Uličná vpusť | |
| Kábel VO | | Šachta všeobecne | |
| Stožiar VO | | Výkop/jama | |

VŠETKY UVEDENÉ INŽINIERSKÉ SIETE SÚ GEODETICKY VYTÝČENÉ A ZAMERANÉ!

UPOZORNENIE:

PRED ZAČIATKOM REALIZAČNÝCH PRÁČ INVEŠTOR V SPOLUPRÁCI S REALIZÁTOROM STAVBY SÚ POVINNÍ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ!

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:
3 AC 50Hz 22 000V/IT 3+PEN AC 50 Hz 400/230V / TN-C

Súradnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bp

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------|---------|--------------|---------|-----------|
| Hlavný inžinier projektu | Ing. Jozef Frólo | ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Čulenova 6 SK-816 47 Bratislava M +421 918 818 027 e-mail: ivan.kurka@zsdisk.sk | | | | | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Jozef Frólo | | | | | | |
| Projektant: | Ing. Ivan Kurka | | | | | | |
| Miesto stavby/ Kataster: | Nitra, k.ú. Nitra | | | | | | |
| Investor/objednávateľ: | Západoslóvenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | | | | | | |
| Stavba: | NA_Nitra, Fraňa Mojtu, VNK, TS, NNK | | | | | | |
| Súbor/Objekt: | SO 01 - Nové VN káblové vedenie s UOK SO 02 - Nová kiosková TS SO 03 - Nové NN podzmné káblové vedenie | | | | | | |
| Obsah: | Situácia časť 1 | | | | | | |
| Číslo zákazky: | Dátum: | Revízia: | Mierka: | Formát: | Stupeň: | Sada č. | Výkres č. |
| L13.1019.21.0001 | 02/2022 | 00 | 1:250 | 4xA4 | PD k UR k UF | | 2 |

