

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zmena spôsobu pripojenia a zníženie existujúcej MRK na existujúcom odbernom mieste Žiadateľa z 68 A /3 F na hodnoty v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto:

ukončenie existujúcej káblovej el. prípojky v rozvádzači merania osadenom na nehnuteľnosti Hlavné nám. č. 1 v meste ŠAHY.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ pred realizáciou zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou, konzultáciu PD s Prevádzkovateľom a predloženie PD vypracovanej pre účely stavebného povolenia/ohlásenia o drobnej stavbe, v rozsahu realizačného projektu na konečné odsúhlasenie Prevádzkovateľovi,

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky cez <https://www.diportal.sk/eziadosti> v prípade, ak budete požadovať vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy, s hodnotou ističa do 3x80 A vrátane. Pre vyššiu hodnotu ističa podajte žiadosť poštou.

Žiadateľ ďalej zabezpečí:

3.2 upravenie existujúcej zemnej káblovej elektrickej prípojky a umiestnenie meracieho rozvádzača podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny na verejne prístupnom mieste, s výškou spodného okraja rozvádzača minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s krytím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta:

- v prípade trojfázového, jednotarifného odberu na osadenie prístroja s rozmermi (200 mm x 400 mm x 160 mm – š x v x h),

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B" v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,

3.7 prítomnosť elektrikára, ktorý realizoval zmeny v inštalácii na strane Žiadateľa na odbernom mieste.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia nám zašlite:

- v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia.

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci, prosím uveďte značku – číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- ohlásiť zásah do elektrickej inštalácie, pri ktorej je potrebné odplobovanie časti elektroenergetického zariadenia, na telefónnom čísle 0850 333 999 (zásah bude povolený až po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy),
- doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Prevádzkovateľom,
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Obnovenie prevádzkovej plomby po zrealizovaní prekládky elektrického zariadenia je platenou službou v zmysle platného Cenníka služieb distribúcie elektriny spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0366373637

Emailový kontakt Žiadateľa: sahy@sahy.sk