

Príloha č. 2 k Zmluve o pripojení

Špecifikácia odberného miesta

Číslo odberného miesta:

EIC kód odberného miesta: 24ZVS0000644140K - trafostanica

Adresa odberného miesta: Rozhanovce, Rozhanovce 0 TS

Maximálna rezervovaná kapacita		79 kW	100
Podiel spoluužívania transformačného výkonu		kW	%
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (S100000214), EIC 24ZVS00000002100		65	82 %
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (S100000035), EIC 24ZVS0000751108I		14	18 %
Napäťová hladina		VN	
Vlastník transformačnej stanice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach			
Inštalované transformátory:			
- príkon		250	kVA
- druh plechu		orientovaný	
- prevod napätia		22/0,4	kV/kV
- jalové straty		145	kVArh
Zálohové napájanie odberateľa		Nie	