

Váš list číslo/zo dňa: 218369/2018/07.05.2018
 Naše číslo: 10773/2018/5100000035
 Vybavuje: Ing. Marek Hreško
 Telefón/E-mail:
 Miesto/Dátum: KE/29.05.2018

Ing. Anton Illéš

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy

Názov stavby: Rozhanovce, účelové zar. UVL v KE - prívod vody
 Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Rozhanovce 044 42, Rozhanovce č. parcely: 1912
 Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

| | Existujúci | Odsúhlasený |
|---|------------|--------------------|
| Ampérická hodnota ističa | A | 20 A |
| Odsúhlasená maximálna rezerv. kapacita pripojenia | kW | 14 kW |
| Spôsob merania spotreby elektriny | | priame - NN |
| Typ prípojky | | trojfázová |

Pozn. Spôsob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame - s MTP a MTN

Napájacia ES : ES0220-02 Košice - Východ
Číslo VN vývodu / TM : 00000220-S-J-VZ-00100

S pripojením uvedeného odberu súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok uvedených v tomto vyjadrení ako aj v sprievodnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia:

- Pripojenie je možné realizovať z jestvujúcej trafostanice "TS0320-0008 Rozhanovce Bažant" (po predložení písomného súhlasu majiteľa trafostanice).
- Upozorňujeme Vás, že zariadenie (trafostanica "TS0320-0008 Rozhanovce Bažant"), ktoré by malo slúžiť k pripojeniu Vášho odberu nie je v správe a majetku PDS.

• **Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor):** Zariadenie PDS končí na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku resp. kotevných izolátoroch vodorovného spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok (úsekový odpojovač, ozn. UV397-140) je majetkom PDS a je umiestnený na podpernom bode VN397_P14_24. Zariadenie vlastníka trafostanice začína nadzemným vedením od spínacieho prvku smerom k TS.

• Za prerušenie distribúcie elektriny spôsobené poruchou na energetickom zariadení, ktoré nie je v správe VSD, a.s. ako aj za prerušenie distribúcie elektriny z dôvodov upravených zákonom o Energetike č.251/2012 Z.z., ako aj za škody spôsobené takýmto prerušením distribúcie VSD, a.s. nezodpovedá. Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom zariadenia a odberateľom elektriny, ktorý je pripojený na toto zariadenie sú riešené ich vzájomnou dohodou a nie sú predmetom zmluvy o pripojení.

• Projektovú dokumentáciu pripojenia nového odberu do lokálnej distribučnej sústavy, vrátane elektromerového rozvádzača, vypracovanú elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky) zaslať na vyjadrenie.

• Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie:

, IBAN:

, BIC:

prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsd.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.

- Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
- Elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsd.sk.
- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pred úpravou hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu P_s) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.
- V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia, príp. otázok týkajúcich sa zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu sietovy_obchod@vsds.sk.
- Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Vyjadrenie pre účely územného resp. stavebného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
- Naše vyjadrenie platí od jeho vydania po dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané, alebo nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti vyjadrenia PDS zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.

S pozdravom

Tibor Gazsi
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

Ing. Marek Hreško
technik NN - rozvoj distribučnej sústavy

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsd.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC: