

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č. 2

Identifikácia čerpadla: *Sulzer Piranha S26/2 DiTs*

Počet 2 ks
 Miesto dodania SCVA 12
 Čerpané médium splašková voda
 Druh čerpadla ponorné kalové čerpadlo
 Rozsah dodávky dodávka bez montáže, príslušenstvo (viď. poznámka)
 Jednotková cena v EUR bez DPH 3546,15

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	min. 3	3
Výtlačná výška (m)	min. 23	23
Typ obežného kolesa	uzavreté s drviacim mechanizmom	uzavreté s drviacim mechanizmom
Spôsob inštalácie	mokrú inštaláciu	mokrú inštaláciu
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické SiC/SiC	dvojité, mechanické SiC/SiC
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 32	DN32
Menovité napätie (V)	min. 400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	min. 5,6	5,6
Menovitý výkon motora (kW)	min. 2,6	2,6
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťané na priamo	spúšťané na priamo
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	10
Krytie motora	min. IP 68, asynchrónny	IP68
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE2	IE2
Trieda izolácie motora	min. F	F

V Zvolen, dňa 10.8.2022

Poznámka: kompatibilne pripojenie na DiTs

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č. 3.

Identifikácia čerpadla: Sulzer XFP 80C CB1.1 PE 29/4 DiTs

Počet	2 ks
Miesto dodania	SCBE 16
Čerpané médium	splašková voda
Druh čerpadla	ponorné kalové čerpadlo
Rozsah dodávky	dodávka bez montáže
Jednotková cena v EUR bez DPH	5700,24

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	min. 29	29
Výtlačná výška (m)	min. 6,5	6,5
Typ obežného kolesa	contrablock	contrablock
Spôsob inštalácie	mokrú inštaláciu	mokrú inštaláciu
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické SiC/SiC	dvojité, mechanické SiC/SiC
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 80	DN80
Menovité napätie (V)	min. 400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	min. 6,4	6,4
Menovitý výkon motora (kW)	min. 2,9	2,9
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťanie na priamo	spúšťané na priamo
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	10
Krytie motora	min. IP 68	IP68
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE3	IE3
Trieda izolácie motora	min. F	H

V Zvolení, dňa 10.8.2022

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č.7

Identifikácia čerpadla: *Sulzer Piranha S21/2 DiTs*

Počet 8 ks
 Miesto dodania SCBE 10,11,12,13,14,15,17,19
 Čerpané médium splašková voda
 Druh čerpadla ponorné kalové čerpadlo
 Rozsah dodávky dodávka bez montáže

Jednotková cena v EUR bez DPH

3120,67

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	min. 2,8	2,8
Výtlačná výška (m)	min. 19	19
Typ obežného kola	uzavreté s drviacim mechanizmom	uzavreté s drviacim mechanizmom
Spôsob inštalácie	mokrú inštaláciu	mokrú inštaláciu
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické SiC/SiC	dvojité, mechanické SiC/SiC
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 32	DN32
Menovité napätie (V)	min. 400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	min. 4,5	4,5
Menovitý výkon motora (kW)	min. 2,0	2,1
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťané na priamo	spúšťané na priamo
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	10
Krytie motora	min. IP 68, asynchrónny	IP68
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE2	IE2
Trieda izolácie motora	min. F	F

V Zvolen, dňa 10.8.2022

Poznámka: kompatibilné pripojenie na DiTs

Dodávka čerpadiel na odpadové vody

Položka č.8

Identifikácia čerpadla: *Sulzer Piranha PE55/2 DiTs*

Počet 8 ks
 Miesto dodania SCVA 1,2,3,4, 8,9, SESE 5, SKKA 1
 Čerpané médium splašková voda
 Druh čerpadla ponorné kalové čerpadlo
 Rozsah dodávky dodávka bez montáže

Jednotková cena v EUR bez DPH

6181,42

Parameter	Požadovaná hodnota parametra	Ponúkaná hodnota (uchádzač uvedie ponúkaný parameter)
Čerpané množstvo (l/s)	min. 4	4
Výtlačná výška (m)	min. 26,5	26,5
Typ obežného kola	uzavreté s drviacim mechanizmom	uzavreté s drviacim mechanizmom
Spôsob inštalácie	mokrú inštaláciu	mokrú inštaláciu
Druh mechanického tesnenia	dvojité, mechanické SiC/SiC	dvojité, mechanické SiC/SiC
Výtlačné hrdlo DN/PN	DN 50	DN50
Menovité napätie (V)	min. 400	400
Menovitý elektrický prúd (A) na istení	min. 10	10
Menovitý výkon motora (kW)	min. 5,0	5,5
Ovládanie (spúšťanie) čerpadla	spúšťané cez softstart	spúšťané cez softstart
Dĺžka a typ kábla (m)	min. 10	10
Krytie motora	min. IP 68	IP68
Účinnosť trieda a typ motora	min. IE3	IE3
Trieda izolácie motora	min. F	F

V Zvolen, dňa 10.8.2022

Poznámka: kompatibilné pripojenie na DiTs

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že predávajúci nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou predávajúci plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Predávajúci **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
---	-----					
---	-----					

Vo Zvolene, dňa 24.9.2022