

Závazné usmernenie zo strany Účastníka 1 pre rozsah výstavby Verejnej splaškovej kanalizácie Triblavinská.

Toto východiskové usmernenie pre vymedzenie rozsahu plnenia zo strany spoločnosti CV1, s.r.o. ako Účastníka 2 Dohody o spolupráci je vydané ako neoddeliteľná súčasť Dohody o spolupráci s ohľadom na potrebu zohľadnenia vývoja v území, dotknutom plánovanou výstavbou Verejnej splaškovej kanalizácie Triblavinská, ako aj s ohľadom na čiastočné postúpenie práv a povinností stavebníka pre stavbu Verejnej splaškovej kanalizácie Triblavinská, realizovanej podľa **stavebného povolenia zmeny stavby pred dokončením, vydaným** pod č. ŽP.Vod/401-I-14/2012-Ry zo dňa 07.06.2012 Obvodným úradom životného prostredia v Senci, Úsek štátnej vodnej správy, ako príslušným špeciálnym stavebným úradom, ktorým povolil uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením - stavby: „**Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Hlavný dvor, Triblavinská**“ (ďalej ako „**Rozhodnutie**“), ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2012 a podľa Projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením, a to stavby: „Chorvátsky Grob – Čierna Voda, Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor“, vyhotovenou v 3/2020 spoločnosťou PROJVODA, s.r.o., zodpovedný projektant Ing. Ján Heriban, ktorá je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa vodoprávneho rozhodnutia č. ŽP.VOD/401-I-14/2012-Ry zo dňa 07.06.2012 a overenej vo vodoprávnom konaní Okresným úradom Senec, obstaranej obcou Chorvátsky Grob (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“).

Verejná splašková kanalizácia Triblavinská bude realizovaná v nasledovnej špecifikácii a rozsahu:

- **verejná splašková kanalizácia na Triblavinskej ulici**, ktorá je navrhnutá ako gravitačná verejná splašková kanalizácia a bude pozostávať z **hlavnej STOKY 2**, ktorá bude predĺžením jestvujúcej STOKY 2 z rúr PVC DN300, SN8, dĺžky 472,4 m, vedená v jednotnom sklone 3,5‰. Na jestvujúcu STOKU 2, na parcele č. 1587/55 sa bude napájať v jestvujúcej šachte Š10 na križovatke s Hviezdoslavovou ulicou – na parcele č. 1587/55. Následne STOKA 2 vedie popri okraji Triblavinskej ulice v zelenom páse a popri odvodňovacom Triblavinskom kanáli do čerpacej stanice ČS2;
- objekty na kanalizácii: **nové kanalizačné šachty** na gravitačnej kanalizácii budú **v počte 11 ks od Š1 po Š11 vrátane**;
- gravitačné splaškové prípojky: **gravitačné splaškové prípojky** budú z kanalizačného hrdlového potrubia PVC hladkého DN150, SN8, v **celkovom počte 12 ks od SP1 po SP12 vrátane**;
- revízne šachty na gravitačných prípojkách: **revízne šachty**, budú plastové o priemere 315 mm pre napojenie potrubia domovej kanalizačnej prípojky DN150, v **celkovom počte 12 ks**.