



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník **Obec Borovce, Borovce 168, 922 09, IČO: 00 312 304**

Stavba : **SO 204 Rozšírenie verejného vodovodu**
v rozsahu:

- Vetva A-1, vodovodné potrubie HDPE, PE100, SDR11/PN16, DN100, dĺžky 79,78 m,
- Vetva A-1-1, vodovodné potrubie HDPE, PE100, SDR11/PN16, DN100, dĺžky 69,75 m,
- chránička DN200, dĺžky 10,0 m,
- podzemné hydranty DN80 HYD31, HYD32

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-PN-OSZP-2021/003071-005 zo dňa 15.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.08.2021. Stavba bola uvedená do prevádzky povolením na trvalé užívanie vodnej stavby, ktoré vydal Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č.j. OU-PN-OSZP-2022/007080-003 zo dňa 26.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04.10.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba ~~spĺňa~~**nespĺňa** podmienky prevádzkovania a ~~súhlasíme~~**nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 11.10.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzková riaditeľka
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkov
Bc. Martin Sklenár	-	vedúci Útvaru distribúcie vody
Jozef Hornáček	-	majster vodovodu Piešťany