



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



### Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

#### - Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník        **Obec Bašovce, Bašovce č.160, 922 01, IČO: 31 827 802**

Stavba :        Kanalizácia obce Bašovce, I. II. etapa – Stoka „B“, Stoka „B4“, Stoka „B1-1“, Stoka „B1-2“, Výtlač „Vb“, Čerpacia stanica „ČS2“

#### **v rozsahu:**

- Stoka „B“, kanalizačné potrubie PVC, DN400, dĺžky 12,53 m,
- Stoka „B1-1“, kanalizačné potrubie PVC, DN300, dĺžky 167,89 m,
- Kanalizačná prečerpávacia stanica ČS2 DN2500, AWALIFT ½
- Výtlač „Vb“, kanalizačné potrubie HDPE, DN100, dĺžky 16,31 m
- Kanalizačné šachty – Š39, Š49, Š59, Š60, Š61, Š62, Š63, Š64
- Stoka „B1“, kanalizačné potrubie PVC, DN300, dĺžky 201,50 m,
- Stoka „B1-2“, kanalizačné potrubie PVC, DN300, dĺžky 77,80 m,
- Kanalizačné šachty – Š39, Š50, Š51, Š52, Š53, Š54, Š55, Š56, Š57, Š70, Š71, Š72

Stavby boli povolené v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad životného prostredia Piešťany, odbor štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia pod č. ŠVS/2010/00040-Mo zo dňa 14.04.2010. Stavby boli uvedené do užívania rozhodnutím Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-PN-OSZP-2022/006451-003 zo dňa 05.08.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrdzujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť.

**Zistené nedostatky :** Na základe monitoringu kanalizačnej siete boli zistené priehyby, protispády kanalizačného potrubia. Na základe tohto monitoringu navrhujeme uzavrieť prevádzkovú zmluvu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie s obcou Bašovce na skúšobnú prevádzku na obdobie 1 roka len za podmienky, že sa vlastník verejnej kanalizácie zaviazne znášať akékoľvek náklady spojené s mimoriadnymi opravami a mimoriadnou prevádzkovou údržbou.

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 11.11.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ	
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb zákazníkovi	
p. Juraj Kabát	-	vedúci Útvaru odvádzania odpadových vôd	
Miroslav Žitnanský	-	majster Útvaru odvádzania odpadových vôd Piešťany	