



**S. G. CZ, spol. s r. o.**  
prodej, montáž, servis a revize VN-NN zařízení  
Certifikovaný servisní zástupce firmy HOLEC

### NABÍDKA ČÍSLO: 158/2022

<b>Pro společnost:</b> Bratislavská vodárenská společnost, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	<b>Od společnosti:</b> S.G. CZ, spol. s r.o. Jižní náměstí 5 Brno 61900	<b>IČO: 25544471</b> <b>DIČ: CZ25544471</b>
<b>Oddělení:</b> Divize výroby vody	<b>Oddělení:</b> Servis	<b>Datum:</b> 23.9.2022
<b>Jméno:</b>	<b>Jméno:</b>	<b>Počet stránek:</b> 2
<b>Číslo mobil:</b>		<b>E-mail:</b>
<b>E-mail:</b>		

Zasílám Vám cenovou nabídku na část odstraňování závad po revizních prohlídkách na VN zařízeních, rozvodna VZ+ČS Podunajské Biskupice, TS 589.

#### 1. Předmět nabídky

Rozvodna 6 kV, kobka číslo 7, 9, 10, 11, 15, 16, 18 a 23 vadný olej, vypínače HL4/8

BLR-J2M v.č. 42699 a 42711 vadné vypínací cívky 110V DC, vypínače HL4/8

Rozvodna 22 kV, kobka číslo 6, zatuhlý pohon, vypínač HL6/9

Kontrola silové části, seřízení a promazání pohonu 11 ks HL

14630,- EUR

2 ks vypínací cívka 110V DC

130,- EUR

Diagnostika

1320,- EUR

Revize

1595,- EUR

Doprava 270 km

216,- EUR

Rozpis prací a materiálu v příloze.

#### 2. Cena

**Smluvní cena celkem: 17891,- EUR**

#### 3. Platební podmínky

Platba po ukončení prací. Splatnost faktury 30 dní po předání díla.

#### 4. Dodací lhůta

Dodací lhůta je stanovena na 3 týdny po obdržení objednávky.

#### 5. Termín

2022

#### 6. Platnost nabídky

Platnost nabídky je do **31.12. 2022.**

Zapsáno u obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 32184

IČO: 25544471

DIČ: CZ25544471

tel/fax

e-mail:



**S. G. CZ, spol. s r. o.**  
prodej, montáž, servis a revize VN-NN zařízení

## **CENOVÁ NABÍDKA ÚDRŽBY SILOVÉ ČÁSTI A SEŘÍZENÍ POHONU VYPÍNAČE HL**

### **1. Montážní práce: Silová část vypínače**

- vypuštění starého izolačního oleje z pólových jednotek, demontáž pólových jednotek
- údržba proudovodné dráhy, kontrola spínacích roubíků a opalovacích kontaktů
- kontrola zhášecích komor, kontrola držáků spínacích roubíků
- výměna hliníkových matek přívodních svorníků silové části vypínače za mosazné
- výměna všech těsnících kroužků, montáž pólových jednotek
- plnění novým izolačním olejem, zkouška těsnosti

### **Pohon vypínače**

- kontrola pohonu, čištění, mazání, dotahování spojů
- ověření funkce pomocných spínačů, motorů a cívek
- kontrola kolíkových spojů pák a táhel pohonu vypínače
- seřízení pohonu a odzkoušení funkce vypínače včetně blokování
- vystavení montážní zprávy

### **2. Použitý materiál:**

6 ks matka přívodního svorníku	3 ks těsnění olejoznak
6 ks podložka svorníku	3 ks těsnění hřidel
6 ks pružná podložka svorníku	3 ks těsnění karter
6 ks těsnění kontakt. vývod	3 ks těsnění víko
3 ks těsnění výpust	30 l olej izolační ESTO BNX s protokolem o zkoušce
mazivo NOSOL. GBY2. TOPAS NB52. čisticí prostředky	

V případě většího rozsahu poškození silové části vypínače může dojít k nárůstu ceny za použitý materiál. (opalovací hrot, spínací roubík, zhášecí komora, atd.)

Případné další náhradní díly budou řešeny individuálně po domluvě se zákazníkem.

Likvidaci starého izolačního oleje zajistí S.G.CZ, spol. s r.o. Brno.



**S. G. CZ, spol. s r. o.**  
prodej, montáž, servis a revize VN-NN zařízení  
Certifikovaný servisní zástupce firmy HOLEC

**NABÍDKA ČÍSLO: 157/2022**

<b>Pro společnost:</b> Bratislavská vodárenská společnost, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	<b>Od společnosti:</b> S.G. CZ, spol. s r.o. Jižní náměstí 5 Brno 61900	<b>IČO: 25544471</b> <b>DIČ: CZ25544471</b>
<b>Oddělení: Divize výroby vody</b>	<b>Oddělení: Servis</b>	<b>Datum: 23.9.2022</b>
<b>Jméno:</b>	<b>Jméno:</b>	<b>Počet stránek: 2</b>
<b>Číslo mobil:</b>		
<b>E-mail:</b>		

Zasílám Vám cenovou nabídku na část odstraňování závad po revizních prohlídkách na VN zařízeních, rozvodna VDJ+ČS Petržalka Kutlíkova 4, TS 1044.

**1. Předmět nabídky**

Kobka číslo 7, únik plynu SF6, prasklé víko L2, vypínač VF  
Kontrola silové části, seřízení a promazání pohonu 1360,- EUR  
1 ks víko zhášecí jednotky 480,- EUR  
Diagnostika 120,- EUR  
Revize 145,- EUR  
Doprava 270 km 216,- EUR  
Rozpis prací a materiálu v příloze.

**2. Cena**

**Smluvní cena celkem: 2321,- EUR**

**3. Platební podmínky**

Platba po ukončení prací. Splatnost faktury 30 dní po předání díla.

**4. Dodací lhůta**

Dodací lhůta je stanovena na 3 týdny po obdržení objednávky.

**5. Termín**

2022

**6. Platnost nabídky**

Platnost nabídky je do **31.12. 2022.**

5444



## **CENOVÁ NABÍDKA ÚDRŽBY SILOVÉ ČÁSTI VYPÍNAČE VF A SEŘÍZENÍ POHONU**

### **1. Montážní práce: Silová část vypínače**

- evakuace plynu SF<sub>6</sub> do tlakové láhve, demontáž zhášecích a pólových jednotek
- výměna táhel, pouzder Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, gufer bez víčka a všech těsnění vypínače
- údržba proudovodné dráhy, kontrola, vyčištění, namazání předepsaným mazivem
- kompletní demontáž zhášecích jednotek z důvodu vyčištění výkonových palců a vík
- montáž pólových jednotek, vakuování a plnění novým plynem SF<sub>6</sub> s certifikátem kvality
- zkouška plynotěsnosti přístrojem REFECO XP-1

### **Pohon vypínače**

- kompletní vyčištění, dotahování spojů, mazání dle mazacího plánu výrobce
- výměna plastového kloubu pohonu vypínače
- vymezení vůle hlavní hřídele pohonu vypínače
- seřízení pohonu a celkové odzkoušení vypínače místně i dálkově, včetně blokování

### **2. Použitý materiál:**

1 kg plynu SF <sub>6</sub>	2 ks gufero
3 ks táhlo	2 ks těsnění ucpávka
3 ks pouzdro Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 ks kloub plastový
3 ks těsnění víko	
3 ks těsnění manžeta	
3 ks těsnění pólová jednotka	
mazivo, čisticí prostředky, likvidace starého plynu SF <sub>6</sub>	

V případě většího rozsahu poškození silové části nebo pohonu vypínače může dojít k nárůstu ceny za použitý materiál - opalovací hrot, kontaktní palce, spínací roubíky, zhášecí komory, víka zhášecích jednotek, cívky, motor, převodovka, zámek, vybavovací tyč atd.



**S. G. CZ, spol. s r. o.**  
prodej, montáž, servis a revize VN-NN zařízení  
Certifikovaný servisní zástupce firmy HOLEC

**NABÍDKA ČÍSLO: 156/2022**

<b>Pro společnost:</b> Bratislavská vodárenská společnost, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29	<b>Od společnosti:</b> S.G. CZ, spol. s r.o. Jižní náměstí 5 Brno 61900	<b>IČO: 25544471</b> <b>DIČ: CZ25544471</b>
<b>Oddělení: Divize výroby vody</b>	<b>Oddělení: Servis</b>	<b>Datum: 23.9.2022</b>
<b>Jméno:</b>	<b>Jméno:</b>	<b>Počet stránek: 2</b>
<b>Číslo mobil:</b>	<b>Číslo faxu:</b>	<b>E-mail:</b>
<b>E-mail:</b>		

Zasílám Vám cenovou nabídku na část odstraňování závad po revizních prohlídkách na VN zařízeních, rozvodna VZ Sihoť TS2.

**1. Předmět nabídky**

Pole číslo 5-T2, vadný odpínač OKJ 631/53

Seřízení, promazání

Revize

Doprava 270 km

Rozpis prací a materiálu v příloze.

195,- EUR

145,- EUR

216,- EUR

**2. Cena**

**Smluvní cena celkem: 556,- EUR**

**3. Platební podmínky**

Platba po ukončení prací. Splatnost faktury 30 dní po předání díla.

**4. Dodací lhůta**

Dodací lhůta je stanovena na 3 týdny po obdržení objednávky.

**5. Termín**

2022

**6. Platnost nabídky**

Platnost nabídky je do 31.12. 2022.

Zapsáno u obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 32184

IČO: 25544471

DIČ: CZ25544471



**S. G. CZ, spol. s r. o.**

*Dodávky, modernizace, montáž a servis VN – NN zařízení*

**CENOVÁ NABÍDKA KONTROLY A SEŘÍZENÍ  
KOMPRESNÍHO ODPÍNAČE**

**OK, OKJ - ABB**

**H22, H27 - DRIBO**

**1. Montážní práce:**

- demontáž spínacích jednotek
- vyčištění a promazání proudovodné dráhy odpínače
- kontrola tulipánových kontaktů a kontaktů spínací trubky
- kontrola opalovacího roubíku v tulipánovém kontaktu, kontrola stanovené míry
- odstranění břitů, natavených kapek, které vznikají působením oblouku při zapnutí
- ověření volného chodu opalovacích kontaktů ve spínací trubce
- kontrola vodivého spojení mezi opalovacím kontaktem a spínací trubkou
- vyčištění všech izolačních částí včetně podpěrných izolátorů
- ověření funkce pohonu odpínače
- kontrola všech mechanických zajišťovacích prvků
- promazání kluzných ploch a valivých ložisek
- celkové mechanické a elektrické odzkoušení odpínače
- vystavení montážní zprávy

V případě potřeby výměny vadných dílců odpínače, dojde k navýšení ceny za použitý materiál.

**2. Použitý materiál**

- čisticí prostředky technický benzin, líh
- mazivo ISOFLEX TOPAS

*Zapsáno u obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 32184*

IČO: 25544471

DIČ: CZ25544471