

Súpis činností vykonávaných na zariadeniach v rámci servisu:

VZT JEDNOTKA PRÍVOD+ODVOD (OD 3000 DO 10000m³/hod)

- kontrola uchytenia zariadenia
- kontrola opláštenia a tesnosti zariadenia
- kontrola pružného uloženia zariadenia
- kontrola pružného uloženia vzduchotechnických rozvodov v tesnej blízkosti zariadenia
- kontrola stavu VZT rozvodov a ich izolácie v tesnej blízkosti zariadenia
- kontrola funkčnosti zámkov bočníc
- kontrola filtračnej komory, zanesenia filtračných vložiek
- výmena filtrov
- kontrola rebier ohrievacieho registra (ohrievača)
- kontrola rebier chladiaceho registra (chladiča)

REKUPERÁTOR

- kontrola rekuperátora
- kontrola tesnosti rekuperátora
- kontrola vyosenia rekuperátora
- kontrola eliminátora kvapiek
- kontrola a čistenie odtoku kondenzátu (chladič)
- kontrola a čistenie odtoku kondenzátu (rekuperátor)

PRÍVODNÝ VENTILÁTOR

- kontrola ložísk a kolies prívodného ventilátora
- kontrola súosovosti remeníc prívodného ventilátora
- kontrola napnutia remeňov prívodného ventilátora
- kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek motora prívodného ventilátora
- kontrola, nastavenie prúdovej ochrany motora frekvenčného meniča prívodného ventilátora
- kontrola tepelnej ochrany prívodného ventilátora

ODVODNÝ VENTILÁTOR

- kontrola ložísk a kolies odvodného ventilátora
- kontrola súosovosti remeníc odvodného ventilátora
- kontrola napnutia remeňov odvodného ventilátora
- kontrola a dotiahnutie elektrických svoriek motora odvodného ventilátora
- kontrola, nastavenie prúdovej ochrany motora frekvenčného meniča odvodného ventilátora
- kontrola tepelnej ochrany odvodného ventilátora
- kontrola a dotiahnutie svoriek silovej časti rozvádzača
- kontrola a dotiahnutie konštrukčných spojov
- kontrola protimrazovej ochrany
- meranie prúdových odberov elektrického motora - prívod
- meranie prúdových odberov elektrického motora - odvod

KONDENZAČNÁ JEDNOTKA

- kontrola uchytenia zariadenia
- kontrola krytu jednotky
- kontrola a vyčistenie povrchu kondenzátora (zrážnika)
- kontrola rebier kondenzátora (zrážnika)
- vizuálna kontrola mechanických častí

CHLADIACI OKRUH

- kontrola okruhu chladiva
- kontrola izolácie chladiaceho okruhu
- kontrola a dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
- kontrola funkcie zimnej regulácie
- kontrola chodu a spínania ventilátora
- kontrola dopojenia vnútornej a vonkajšej jednotky
- kontrola tlakovej nádoby a jej poškodenia
- kontrola chladiacich okruhov - perforácia (viditeľných častí)
- kontrola hlučnosti ventilátora na kondenzátoroch
- kontrola hladiny oleja kompresora
- kontrola ohrevu oleja kompresora
- kontrola kyslosti oleja, kontrola vlhkosti chladiva v okruhu:
- kontrola funkčnosti tlakových ochrán pri meraní (HP, LP)
- kontrola funkčnosti alarmov, kontrola histórie porúch

ELEKTRICKÝ OKRUH

- kontrola a nastavenie nadprúdových ochrán kompresorov
- kontrola a dotiahnutie vodivých spojov elektrovýzbroje
- kontrola funkcie havarijných stavov zariadení
- kontrola fázovania

KONTROLA PREVÁDZKOVÝCH PARAMETROV U, I

- kontrola silových obvodov - dotiahnutie svoriek
- kontrola izolačných odporov el. motorov
- kontrola elektromagnetických ventilov
- kontrola centrálného riadiaceho modulu
- kontrola stavu a funkčnosti hlavného vypínača
- meranie elektrických veličín kompresora
- meranie elektrických veličín ventilátora kondenzátora

SERVISNÉ SADZBY NAD RÁMEC DOHODNUTÝCH ČINNOSTÍ

- štandardná pracovná hodina servisného technika (Po-Pia: 7-16hod): 30 EUR/hod
- nadčasová pracovná hodina servisného technika 37,50 EUR/hod
- v dňoch pracovného pokoja, sviatky, víkend hodinová sadzba 45 EUR/hod
- dopravné náklady zo sídla zhotoviteľa 0,60 EUR/km

CENOVÁ PONUKA NEOBSAHUJE

- dodávku akýchkoľvek náhradných dielov
- vyregulovanie rozvodov vzduchu, vody, chladu,
- čistenie výustiek a ventilov
- servis vzduchotechnických rozvodov, štrbín, krycích mriežok, protidažďových žalúzií
- servis rozvodov vykurovania, chladenia a ich komponentov (sítok, rozdelovačov, ventilov a pod.)
- ohlasovaciu povinnosť podľa vyhlášky 314/2009 Z.z,
- kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov podľa zákona 314/2012 Z.z.
- odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení podľa 508/2009 Z.z.
- prevádzku zariadení

P.č.	Popis	mj	Množstvo za rok	Spolu za zostávajúce obdobie	Jednotková cena za rok	Cena spolu	Mena
1.	VZT jednotka C.I.C Hřebec H5	KS	1	2	160,00	320,00	EUR
2.	Kontrola MaR	KPL	1	2	100,00	200,00	EUR
3.	Filtračné vložky	KPL	1	2	129,00	258,00	EUR
4.	Kondenzačná chladiaca jednotka PUAZ-P250YKA 22/27kW chladenie/kúrenie	KS	1	2	85,00	170,00	EUR
5.	Kontrola úniku podľa 286/2009 Z.z.	KS	1	2	40,00	80,00	EUR
6.	Chiller Carrier 30 RB 100 R	KS	1	2	300,00	600,00	EUR
7.	Kontrola úniku podľa 286/2009 Z.z. , chiller	KS	1	2	80,00	160,00	EUR
	Cena Celkom bez DPH				894,00	1788,00	EUR

Vo Zvolene, dňa2022

V Nitre, dňa2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Divadlo JGT
Ing. Miroslav Kováčik, poverený riaditeľ

KLIMA TREND spol. s r.o.
Štefan Vaško, konateľ