

Príloha č. 2 k servisnej zmluve č. 2021/KE/06

Pravidelný profylaktický servis vzduchotechnických jednotiek

1. Celková vizuálna kontrola jednotky, dotiahnutie všetkých spojov.
2. Prečistenie celej jednotky, prípadne oprava náterov.
3. Kontrola a vyčistenie filtrov, prípadne ich výmena (bez dodávky)
4. Premeranie prietokov vzduchu, prípadne ich nastavenie.
5. Ručná skúška voľného chodu ventilátora.
6. Kontrola opotrebenia ložísk ventilátora a premazanie, prípadne výmena (bez dodávky)
7. Kontrola klinových remeňov, dotiahnutie, príp. výmena (bez dodávky)
8. Premeranie izolačných stavov.
9. Premeranie odberu ventilátora .
10. Kontrola ohrievača.
11. Kontrola činnosti klapiek.
12. Utiahnutie el. svoriek.
13. Celková kontrola a nastavenie parametrov VZT jednotky v súčinnosti so zariadením MaR.

Pravidelný profylaktický servis zariadení split

1. Kontrola a vyčistenie kondenzačnej jednotky
2. Kontrola a vyčistenie plochy kondenzátora
3. Kontrola náplne chladiaceho média v prípade potreby doplniť (bez dodávky)
4. Kontrola kondenzačných tlakov a odparovacích teplôt
5. Kontrola a vyčistenie vnútornej jednotky vrátane vyčistenia filtrov
6. Kontrola izolačných stavov
7. Kontrola, premeranie prúdových odberov
8. Kontrola funkčnosti ovládacích prvkov a nastavenie požadovaných parametrov
9. Kontrola odvodu kondenzátu vrátane kondenzačného čerpadla
10. Utiahnutie el. svoriek
11. Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
12. Kontrola ventilátorov, vôle vrtule ložiska motora a premeranie odberu pri rôznych otáčkach
13. Kontrola izolácie na potrubiach