

Príloha č. 5 – Nedostatky a cenová kalkulácia

VN zariadenia-Západ								
P.č.	OBJEKT	Evidenčné číslo	Prevádzka	ZARIADENIE	ROZSAH	STAV	Pracovník	protokol/revízia správa
1.	Čerpacia stanica-Karlova Ves I - Iľavská-Trafostanica TS 201	04-80	PVV Západ	Trafostanica TS 201	• Transformátor T1: dobe olej bez príchodky - doplnením doplnením pretransformovať	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
2.	VZ Šahol	04-81	PVV Západ	Trafostanica TS 1	• Na ochranných v striknoch č. 2 a 5 je nevhodný časový článok ochrany sa deliť podľa len ako ochranné	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
3.	VZ Šahol	04-85	PVV Západ	Trafostanica TS 23/0,4kV-TS6	• V kabine č. 6 (spojka) nevypína vn výpní od ochrany vo fáze L1-doplnením opraví zapojenie resp. vypínače vypínača. • V kabinách č. 2 a 3 (vývody na transformátory T1 a T2) sa nedajú mechanicky výpní odpojať typu OLU-doplnením odpojať opraví.	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky a sú schopné bezpečnej prevádzky	Závery uvedené v bode F bránia bezpečnej prevádzke zariadení, ktoré ich vykazujú tieto E2 NR sú SCHOPNÉ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY	nová revízia (príloha na základe bode F
4.	ČS Karlova VES II-Banňová	04-88	PVV Západ	Trafostanica TS 202	• V transformátore 6 kV sa nedajú zapustiť do prevádzky elektrické pohony (čerpadlá 6 kV) (ak je zapnutý transformátor T2-doplnením opraví odpojať zariadenia elektrických pohonných	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
SPOLU								41 830,00 €

VN zariadenia-Holč-Majova								
P.č.	OBJEKT	Evidenčné číslo	Prevádzka	ZARIADENIE	ROZSAH	STAV	Pracovník	protokol/revízia správa
1.	ČS Holč	04-93	PVV HO-MY	Trafostanica TS 15-43	• Transformátor má posledné tesnenie - (táto čas veko doplnením pretransformovať • Transformátor má prístup kabinový stav doplnením opraví vstupu, alebo vymeniť transformátor	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
2.	ÚV Kity	04-94	PVV HO-MY	Trafostanica 22/0,4 kV	• V transformátore TM 2 je v konsolidátore málo oleja doplnením doliať olej • V kabine č. 1 vývod na transformátor TM2 - na odpínač typu OLU nevhodný (uhol na vypínače posúvajú doplnením odpínať opraví, resp. vymeniť za nový.	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
SPOLU								34 190,00 €

VN zariadenia-Východ								
P.č.	OBJEKT	Evidenčné číslo	Prevádzka	ZARIADENIE	ROZSAH	STAV	Pracovník	protokol/revízia správa
1.	Čerpacia stanica-Kramáre I Na Revne	04-101	PVV Východ	Trafostanica 22/0,4 kV TS 255	• Transformátor T2 má porušenie hermetizácie (táto čas veko doplnením pretransformovať	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
2.	VZ Pečniansky les	04-103	PVV Východ	TS 980A, 980B Trafostanica 22/0,4 kV	Transformátor T6 má porušenie tesnenie veka (táto čas veko doplnením pretransformovať	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
3.	Čerpacia stanica-Petržalka -Starohajdúka 14	04-105	PVV Východ	TS 1044 Trafostanica 22/0,4 kV	• Na stanovišti transformátora TS na 22 kV strane (táto čas veko doplnením pretransformovať • Na stanovišti transformátora TS je príchodka vo fáze L1 skontrolované doplnením vymeniť príchodky vo všetkých troch fázach. • V rozvádzači 6 kV - kabina č. 30-Ochrana AT 11 DX - doplnením doplnením ochrany vymeniť	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky		protokol o odstránení
4.	VZ ROL		PVV Východ	VNI č. 144 TS1 a TS2	• Na TS 1 a TS2 je nevhodný vymeniť (bezpečné vypínače typ OM 30, ktoré sú napojené na vývodnú linku L164 za výkonnosť vypínača NAM F (prip. ind)	Kontrolované a revidované elektrické zariadenia a elektrická inštalácia z hľadiska bezpečnosti v zmysle STN 33 1500 spĺňajú požiadavky bezpečnej prevádzky VIZ E a sú schopné bezpečnej prevádzky	nútna obhliadka, dôvod výmeny zabezpečuje výkonnosť linky zo strany ZS06. a.s	protokol o odstránení
SPOLU								55 825,00 €

CENA CELKOM BEZ DPH: 131 845,00 €

Príloha č. 5: 5 000,00 €

KONEČNÁ CENA CELKOM BEZ DPH: 126 845,00 €

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov – VZOR / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Zhotoviteľ označí jednu z možností.

v Bratislave, dňa 11.11.2022

(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa)

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B