



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), po vykonaní správneho konania podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 73 ods. 10 vodného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona

stavebníkovi: **Obec Utekáč**
Utekáč 848/52
985 06 Utekáč
IČO: 17 067 430

p o v o ľ u j e

I.

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona

uskutočniť vodnú stavbu, ktorou sú stavebné objekty: „**SO 04 Areálová kanalizácia**“, „**SO 05 Areálový vodovod**“ a „**SO 06 ČOV**“ ako súčasti stavby „**Priemyselná zóna obce Utekáč**“ na pozemkoch parciel registra CKN č. 9156/1, č. 9156/22, č. 9156/23, č. 9152/3 a č. 9152/4 v k. ú. Utekáč.

Popis stavby:

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty „SO 04 – areálová kanalizácia“ a „SO 05 – areálový vodovod“, ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ vypracovala Ing. Slávka Leitmanová, zodpovedný projektant Ing. Štefan Košík, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0884*Z*2-2.

Projektovú dokumentáciu vodnej stavby, ktorou je stavebný objekt „SO 06 ČOV“, ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ vypracoval Ing. Peter Nemec, zodpovedný projektant Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3750*A*2-2

Stavebný objekt „SO 04 Areálová kanalizácia“

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať komunálne odpadové vody z jednotlivých objektov priemyselnej zóny obce Utekáč do rekonštruovanej čistiarny odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Prečistené odpadové vody (ďalej len „OV“) budú vypúšťané do vodného toku Rimavica cez existujúci výustný objekt. Splašková kanalizácia bude vybudovaná z rúr PVC DN 150 v dĺžke 45 m, z rúr PVC DN 200 v dĺžke 30 m a rúr PVC DN 250 v dĺžke 345 m. Na splaškovej kanalizácii bude vybudovaných 15 ks kanalizačných šácht.

Projektová dokumentácia rieši tiež vybudovanie dažďovej kanalizácie, ktorá sa delí na dažďovú kanalizáciu, ktorou budú odvádzané vody zo striech hál v predmetnom areáli o ktorých sa nepredpokladá, že budú obsahovať znečisťujúce látky (v projektovej dokumentácii uvádzaná ako „dažďová kanalizácia čistá“) a na dažďovú kanalizáciu odvádzajúcu vody z parkovísk a ciest o ktorých sa predpokladá, že budú obsahovať znečisťujúce látky (v projektovej dokumentácii uvádzaná ako „dažďová kanalizácia zaolejovaná“).

Dažďová kanalizácia čistá bude vybudovaná z rúr PVC DN 150 – 400 bude odvádzať vody z povrchového odtoku z celkovej plochy 5381 m².

Dažďová kanalizácia zaolejovaná bude vybudovaná z rúr PVC DN 150 – 400 a bude odvádzať vody z povrchového odtoku z celkovej plochy 6794 m² v množstve 81,53 l/s. Vody z povrchového odtoku odvádzané dažďovou kanalizáciou zaolejovanou budú pred vypúšťaním prečistené v odlučovači ropných látok (ďalej len „ORL“). Navrhnutý je ORL Klartec typ KL 100/2 sll s max. prietokom 100,0 l/s výstupným parametrom NEL do 0,1 mg/l.

Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané do povrchových vôd, do vodného toku Rimavica dvomi výustnými objektmi, pričom vody z povrchového odtoku odvádzané dažďovou kanalizáciou čistou nebudú prečistené v ORL.

Stavebný objekt „SO 05 Areálový vodovod“

Projektová dokumentácia rieši návrh areálového vodovodu v priemyselnej zóne obce Utekáč a to rekonštrukciou existujúceho vodovodu a prispôbenie rozvodov novému rozmiestneniu objektov, pričom v maximálne možnej miere bude rešpektovaná pôvodná trasa rozvodov. Trasa vodovodu v priemyselnej zóne obce Utekáč bude celá zrekonštruovaná. Vetva existujúceho vodovodu do obce ponad vodný tok ostane nezmenená. Hlavné vetvy vodovodu budú z tlakových rúr HDPE PE 100 SDR 17 PN 10, D 110 x 6,6 mm (DN 100), v dĺžke cca 500,0 m. Zmeny trasy budú zrealizované z tvaroviek. V hornej časti potrubia bude umiestnený signalizačný vodič AY – 2 x 4 mm² s izoláciou do zeme. Nad potrubie a signalizačný vodič bude uložená modrá výstražná fólia. Na trase budú podzemné hydranty DN 80 tak, aby vzdialenosť medzi nimi bola max. 80 až 120 m. Pred každým hydrantom bude osadené šupátko so zemnou súpravou. Pred každý stavebný objekt bude umiestnená prípojka HDPE PE 100 SDR 17 PN 10 – dimenzie DN 25 až DN 80 v závislosti od potreby vody v objekte.

Stavebný objekt „SO 06 ČOV“

Projektová dokumentácia stavebného objektu „SO 06 ČOV“ rieši rekonštrukciu technológie ČOV v existujúcom objekte ČOV na pozemku parcely vedenej v registri CKN č. 9152/4 v k. ú. Utekáč. V predmetnej ČOV budú prečisťované komunálne OV z priemyselnej zóny obce Utekáč, privádzané splaškovou kanalizáciou, ktorá je súčasťou stavebného objektu „SO 04

Areálová kanalizácia“. Do predmetnej splaškovej kanalizácie v žiadnom prípade nebudú zaústené priemyselné odpadové vody a ani vody z povrchového odtoku.

Navrhnutá je mechanicko – biologická ČOV BCTS 22 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., so simultánnou denitrifikáciou, dosadzovacou nádržou a kalovým hospodárstvom. ČOV bude dvojlinková, kapacita jednej biologickej linky je riešená pre 150 EO a bude možné ju uviesť do prevádzky od 60 EO.

Prečistená OV bude vypúšťaná existujúcim výustným objektom do vodohospodársky významného vodného toku Rimavica číslo hydrologického poradia 4-31-03-037, ktorý je v danom úseku vyhlásený všeobecne záväznou vyhláškou bývalého Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2008 za lososové vody.

Prečistené odpadové vody budú vypúšťané kontinuálne 365, resp. 366 dní v roku.

Umiestniť stavbu „Priemyselná zóna obce Utekáč povolila obec České Brezovo svojim rozhodnutím č. 291/2018/103-3-Ku z 28. 08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. 10. 2018.

Stavebný objekt „SO 06 ČOV“ je v predmetnom územnom rozhodnutí uvedený ako stavebný objekt „SO 09 ČOV“.

Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:

Pre uskutočnenie predmetnej vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom predmetnej vodnej stavby bude obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč, IČO: 17 067 430.
2. Predmetnú vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho špeciálneho stavebného úradu.
3. So stavebnými prácami na predmetnej vodnej stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší špeciálny stavebný úrad – orgán štátnej vodnej správy.
4. **Predmetná vodná stavba bude ukončená najneskôr do 30. 09. 2022.**
5. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy začatie predmetnej vodnej stavby. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového konania.
6. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z. z.“), aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
7. Vodná stavba - stavebný objekt „SO 06 ČOV“ si svojim charakterom bude po ukončení výstavby vyžadovať uvedenie do skúšobnej prevádzky, ktorej cieľom má byť overenie účinnosti čistiacieho procesu a dosiahnutie projektom garantovaných hodnôt zostatkového znečistenia na výstupe z ČOV. O dĺžke skúšobnej prevádzky a jej podmienkach bude rozhodnuté v konaní vo veci uvedenia predmetnej vodnej stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.
8. Stavebník je povinný k žiadosti o uvedenie vodnej stavby – stavebných objektov „SO 04 Areálová kanalizácia“ a „SO 05 Areálový vodovod“ do trvalého užívania a vodnej

- stavby - stavebného objektu „**SO 06 ČOV**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku predložiť aj vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov, podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“). Stavebník je povinný o predmetné vyjadrenie požiadať SVP, š.p. v dostatočnom časovom predstihu a k predmetnej žiadosti predložiť podniku SVP, š.p. aj vypracovaný prevádzkový poriadok predmetnej vodnej stavby.
9. Stavebník je povinný najneskôr ku kolaudácii predmetnej vodnej stavby predložiť konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov a kalov, ktoré budú vznikať prevádzkou predmetnej vodnej stavby.
 10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. O vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytýčovací protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
 11. Pri uskutočňovaní predmetnej vodnej stavby dodržiavať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení redakčného oznámenia o oprave chyby č. c58-r1/2003 Z. z.
 12. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
 13. Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na predmetnej vodnej stavbe vedený stavebný denník.
 14. Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
 15. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii predmetnej vodnej stavby predložiť špeciálnemu stavebnému úradu doklady o overení ich požadovaných vlastností od ich výrobcu.
 16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na predmetnú vodnú stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru.
 17. Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 18. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko predmetnú líniovú vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
 19. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca predmetnú vodnú stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní podľa § 100 ods. 2 stavebného zákona bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy závažnú havariu na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
 20. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe podľa príslušných právnych predpisov.
 21. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie.
 22. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.
 23. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.

24. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného priestorového usporiadania predmetnej vodnej stavby. Predmetné porealizačné zameranie je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
25. Splašková kanalizácia ako aj kanalizácia odvádzajúca vody z povrchového odtoku z parkovísk a manipulačných plôch musí zabezpečovať bezpečné odvádzanie predmetných vôd do ČOV, resp ORL. Tzn. predmetné časti kanalizácie musia byť vodotesné. Ku kolaudácii je stavebník povinný predložiť zápis zo skúšky vodotesnosti predmetných častí kanalizácie, vykonaný oprávnenou osobou.
26. Stavebník je povinný ku kolaudácii predložiť zápis zo skúšky vodotesnosti stavebného objektu „SO 05 Areálový vodovod“.
27. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti špeciálnym stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie predmetnej vodnej stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku povinný doložiť aj projekt skutočného vyhotovenia stavby.
28. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, Lazovná ulica č. 8, 975 65 Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ B. Bystrica“) č. K PUBB-2018/11266-3/52024/BRE z 29. 06. 2018 pre územné a stavebné konanie stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“.
- 28.1 Každú zmenu zámeru, ktorý bol posudzovaný v záväznom stanovisku KPÚ B. Bystrica je stavebník povinný prerokovať s KPÚ B. Bystrica.
- 28.2 Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť na KPÚ B. Bystrica, tel. č. 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ B. Bystrica, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP - D“) č. TD/PS/830/2018/Ve zo 06. 11. 2018 k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie:
 - 29.1 Stavebník je povinný počas realizácie predmetnej vodnej stavby dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení podľa § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“),
 - 29.2 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a /alebo ohrozeniu ich prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete.
 - 29.3 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a TPP 906 01.
 - 29.4 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP – D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP – D (www.spp-distribucia.sk).
 - 29.5 Stavebník je povinný počas realizácie predmetnej stavby dodržiavať zákon o energetike, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej

republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a iné všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (ďalej len „TPP“), najmä 702 01 a 702 02.

- 29.6 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (Ľubomír Slivka, tel. č. 00421 48 242 4801) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. Stavebník je tiež povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem.
- 29.7 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení podľa STN 72 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
30. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločností Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, (ďalej len „Slovak Telekom“) a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611813202 z 10. 05. 2018:
- 30.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona o elektronických komunikáciách.
- 30.2 Vyjadrenie Slovak Telekom stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej v predmetnom vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní ďalej uvedenú povinnosť.
- 30.3 Stavebník, alebo ním poverená osoba je v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí, Vladimíra Takáča, e-mail: vladimir.takac@telekom.sk, tel.:+421 47 4332073.
- 30.4 Podľa § 66 ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 30.5 Podľa § 66 ods. 10 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné uskutočniť prekládku SEK.
- 30.6 V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 30.7 V prípade, že sa v žiadosti o vyjadrenie definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 30.8 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- 30.9 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 30.10 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na uvedené podmienky vyjadrenia dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, č. 6611724523 z 28. 02. 2018.
- 30.11 Stavebník môže vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom.
- 30.12 V prípade ak stavebník plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 30.13 Slovak Telekom negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o ich vytýčenie.
31. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD“) č. 4600044116 z 15. 10. 2018 k stavebnému povoleniu:
- 31.1 Pre zásobovanie objektov elektrickou energiou je potrebné v predmetnom areáli vybudovať 22 kV prípojku, trafostanicu a zemné NNK rozvody podľa situácie vypracovanej SSD.
- 31.2 Zabezpečenie realizácie elektroenergetického zariadenia bude podľa platnej legislatívy v čase podania žiadostí o určenie bodu a podmienok pripojenia pre jednotlivé odberné miesta.
32. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár č. OU-PT-OSZP-201504-2 zo 06. 06. 2018 a to najmä:
- 32.1 Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Nekontaminovaná Zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktoré sa nepoužijú uvedeným spôsobom sú stavebnými odpadmi a je potrebné ich odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie do legálneho zariadenia.
- 32.2 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t. j. je povinný najmä:
- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.
 - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
 - d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
- 32.3 Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní priložiť:
1. Projektovú dokumentáciu predmetnej stavby overenú príslušným stavebným úradom.
 2. Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu.
 3. Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.
 4. Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca.
33. Stavebník je počas výstavby povinný rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár, č. OU-PT-OSZP-2018/000720-2 z 28. 09. 2018 a to najmä:
- 33.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas činností spojených s realizáciou stavby bola dodržaná povinnosť uvedená v § 3 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), podľa ktorej je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
 - 33.2 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou plánovanej činnosti nedochádzalo k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov (§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny), ani k poškodzovaniu a ničeniu drevín (§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny).
 - 33.3 Stavebník je povinný pri prácach spojených s plánovanou činnosťou (predovšetkým pri odstraňovaní objektov nachádzajúcich sa v areáli plánovanej činnosti), dodržiavať ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti s chránenými živočíchmi (za chránené živočíchy sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie).

- 33.4 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou, *pozastaviť tieto práce*, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad /0905 272 547/ aj odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota /0903 298 145/ a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodeniu ich úkrytov.
34. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadrení správcu vodohospodársky významných vodných tokov podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska 69, 974 98 Banská Bystrica (ďalej len „SVP, š.p.“) č. CS SVP OZ BB 1463/2018/42, CZ 12348/2018-39230, 39210 zo 06. 11. 2018:
- 34.1 Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku Rimavica. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný materiál ani iný materiál do koryta vodného toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác.
- 34.2 V rámci stavebných prác musí byť minimalizovaný zásah stavebnej techniky do pobrežných pozemkov vodného toku Rimavica, ktoré po ukončení prác musia byť uvedené do pôvodného stavu.
- 34.3 Potrubné vedenia uložené v rámci pobrežných pozemkov (vodovod, kanalizácia) musia byť označené dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOPR NEBÁGROVAŤ“, v prípade ich porušenia či odcudzenia je prevádzkovateľ predmetného potrubia povinný zabezpečiť okamžitú obnovu.
- 34.4 Správca vodného toku Rimavica má právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv a údržby ako aj vykonávania povodňových zabezpečovacích prác.
- 34.5 Najneskôr ku kolaudácii stavby je potrebné so správcom vodného toku podnikom SVP, š.p. uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena na križovanie a súbeh potrubia s vodným tokom.
- 34.6 Správca vodného toku Rimavica nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.
- 34.7 Stavebník je povinný k začatiu stavby, k ukončeniu stavby ako aj k začatiu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežných pozemkov vodného toku Rimavica prizvať zástupcu Správy povodia Slanej ako organizačnej zložky SVP, š.p.
- 34.8 Vzhľadom na skutočnosť, že areál bývalých sklární v obci Utekáč sa nachádza v Registri B Informačného systému environmentálnych záťaží, kde je zaradený ako environmentálna záťaž s vysokou prioritou (znečistenie ropnými látkami – prevažne zeminy zóny nasýtenia a tiež podzemná voda), s údajmi overenými prieskumnými prácami, je potrebné pred začatím búracích prác a stavebných prác, resp. počas ich realizácie:
- a) Vykonať predbežný hydrogeologický prieskum a navrhnuť objekty trvalého monitoringu vplyvu prevádzky v priemyselnom parku na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
 - b) Zhodnotiť prípadnú potrebu čerpania a následného vypúšťania podzemných vôd do povrchových vôd pri zakladaní stavby, pri hydrogeologickom prieskume alebo na účely zníženia ich znečistenia. Na čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do povrchových vôd pri hydrogeologickom prieskume s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní a pri zakladaní stavieb je potrebné povolenie podľa § 21 písm. g) vodného zákona. Na čerpanie znečistených podzemných vôd na účely zníženia ich znečistenia alebo zníženia znečistenia horninového prostredia a na ich následné vypúšťanie do tých vôd, prípadne do povrchových vôd je potrebné povolenie podľa § 21 písm. f) vodného zákona.

- c) Postup a organizáciu búracích a stavebných prác riešiť tak, aby pri búraní objektov, kde sa v minulosti zaobchádzalo s nebezpečnými látkami nemohlo dôjsť k znečisteniu pozemkov nebezpečnými látkami a aby tieto nevnikli do podzemných vôd a do s nimi spätých povrchových vôd, a tým neohrozili, alebo nezhoršili ich kvalitu. Uvedené platí aj pre zhromažďovanie odpadov z odstraňovania predmetných objektov a pre ich prepravu.
 - d) Zabezpečiť spoľahlivé a preukázateľné odpojenie búraných objektov od existujúcej kanalizácie, vyčistenie nádrží a potrubných rozvodov, ak tieto boli súčasťou búraných objektov, následne zabezpečiť neškodnú likvidáciu obsahu a zvyškov po čistení nádrží a potrubných rozvodov nebezpečných látok i súvisiacej kanalizácie až po miesto jej odpojenia.
 - e) V prípade, že po zbúraní objektov, kde sa predtým zaobchádzalo s nebezpečnými látkami, sa zistí, že zeminy pod nimi a v ich okolí sú kontaminované v rozsahu vyžadujúcom sanáciu zemín (kategória C podľa pokynu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1617/97-min. z 15. 12. 1997) ďalší postup prác koordinovať v spolupráci s odborne spôsobilou osobou (hydrogeológom) a práce vykonávať pod jej stálym dohľadom, pritom nepretržite kontrolovať úroveň kontaminácie všetkých odpadov, zemín a podzemných vôd dotknutých realizáciou prác. O priebehu, rozsahu a spôsobe prípadných sanačných prác vypracovať záverečnú správu.
 - f) Vydaním stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu stavebník nie je zbavený zodpovednosti podľa § 41 a § 42 vodného zákona.
35. V prípade nevyhovujúceho technického stavu, resp. potreby vykonania stavebných úprav na existujúcich vyústeniach, musia byť predmetné práce zrealizované počas výstavby predmetných vodných stavieb, najneskôr pred ich dokončením. Výustné objekty nesmú zasahovať do prietokového profilu vodného toku.
 36. Prípadné ďalšie vyústenia z areálu bývalých sklární v obci Utekáč do vodného toku musia byť asanované a poškodené opevnenia koryta vodného toku musia byť upravené do pôvodného stavu.
 37. Nevyužitú úseky existujúcej areálovej kanalizácie musia byť zaslepené a znefunkčnené, resp. asanované. Ponechané úseky pritom musia vyhovovať požiadavkám novonavrhovaných úsekov (vodotesnosť, stavebná a materiálová nezávadnosť).
 38. Na prípojkách dažďových zvodov zo striech jednotlivých objektov musia byť osadené lapače strešných splavenín.
 39. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného špeciálnym stavebným úradom – orgánom štátnej vodnej správy, ktorý stavebné povolenie vydal.
 40. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník písomne pred dokončením stavby.
 - 41. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

II.

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona

osobitné užívanie vôd, vypúšťanie komunálnych OV zo splaškovej kanalizácie stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ o cez mechanicko - biologickú čistiareň odpadových vôd do vodohospodársky významného vodného toku Rimavica.

Podmienky povolenia na vypúšťanie komunálnych OV:

1. Miesto a spôsob vypúšťania OV a ich charakteristika:

Vypúšťané budú prečistené komunálne OV z priemyselnej zóny obce Utekáč, cez mechanicko – biologickú čistiareň ČOV.

Prečistené splaškové odpadové vody budú vypúšťané existujúcim výustným objektom do vodohospodársky významného vodného toku Rimavica, pravobrežne v r. km 18,3 (III. vydanie vodohospodárskej mapy 1:50 000), ktorý je podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 212/2016 Z. z. vodným útvarom s kódom SKS0044, typu vodného útvaru K3M.

Prečistené OV budú vypúšťané kontinuálne 24 hod. za deň, 365 resp. 366 dní za rok.

Predmetnou splaškovou kanalizáciou nebudú na predmetnú ČOV privádzané priemyselné OV, tzn. cez predmetnú ČOV v žiadnom prípade nebudú vypúšťané priemyselné OV.

Predmetným výustným objektom v žiadnom prípade nebudú vypúšťané vody z povrchového odtoku a ani na predmetnú ČOV nebudú privádzané vody z povrchového odtoku..

2. Spôsob čistenia odpadových vôd a veľkosť zdroja:

OV z priemyselnej zóny obce Utekáč budú privádzané splaškovou kanalizáciou, ktorá je súčasťou stavebného objektu „SO-04 Areálová kanalizácia“ do ČOV. Predmetná ČOV – stavebný objekt „SO-06 ČOV“, bude mechanicko – biologická ČOV BCTS 22 od spoločnosti EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., so simultánnou denitrifikáciou, dosadzovacou nádržou a kalovým hospodárstvom. ČOV bude dvojlinková, kapacita jednej biologickej linky je riešená pre 150 EO a bude ju možné uviesť do prevádzky od 60 EO.

3. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných OV cez ČOV:

Priemerné denné množstvo vypúšťaných prečistených odpadových vôd Q_{24}		Maximálne hodinové množstvo vypúšťaných prečistených odpadových vôd $Q_{max.}$		Ročné množstvo vypúšťaných prečistených odpadových vôd (250 pracovných dní) $Q_{roč.}$
l/s	m ³ /deň	l/s	m ³ /hod.	m ³ /rok
0,406	35,1	3,83	13,8	8775

4. Prípustné „p“ a maximálne „m“ koncentračné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaných prečistených OV do povrchových vôd:

Ukazovateľ znečistenia	Koncentračné hodnoty		Bilančné hodnoty*	Bilančné hodnoty**
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)		
CHSK _{Cr}	135	170	4,74	1,185
BSK ₅ (ATM)	30	60	1,05	0,263
NL	30	60	1,05	0,263
pH	Sledovanie bez limitu			

* Bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia za deň sú stanovené z priemerného denného množstva vypúšťaných prečistených OV.

**Bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia za rok sú stanovené z ročného množstva vypúšťaných prečistených OV, tzn. na 250 pracovných dní za rok.

5. Miesto odberu vzoriek, doba odberu vzoriek, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Miesto odberu vzoriek: Merný objekt, prípadne iné miesto ktoré bude umožňovať bezpečný odber reprezentatívnych vzoriek vôd (z prúdnice).

Doba odberu vzoriek: V čase najväčšej záťaže OV na ČOV (neodoberať počas neobvyklých situácií).

Počet odberov: 4 vzorky ročne v intervale jedenkrát za približne 3 mesiace.

- Spôsob odberu: Hodnoty „p“ sa sledujú v 2-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch 4 hodín (vzorka „b“).
- Spôsob kontroly: Podľa prílohy č. 8 k NV SR č. 269/2010 Z. z. je hodnoty „p“ vo vzorkách prípustné prekročiť 1-krát za posledných 12 mesiacov a to maximálne do výšky „m“ hodnôt, pričom „m“ hodnoty sú neprekročiteľné v ktorejkoľvek kontrolnej vzorke.

6. Spôsob a miesto merania množstva vypúšťaných OV vôd:

Množstvo vypúšťaných OV bude merané v mernom objekte priamo, merným žľabom DN 150 s ultrazvukovým prietokomerom, ktorý má povahu určeného meradla a preto musí počas celej doby prevádzky spĺňať predpisy v oblasti metrológie (zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Doklady o kalibrácii merného objektu je stavebník povinný predložiť k žiadosti o uvedenie predmetnej vodnej stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

7. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaných OV a metódy odberu vzoriek:

Na stanovenie ukazovateľov vypúšťaného znečistenia a na odber vzoriek možno použiť metódy uvedené v prílohe č. 3 (časť B a časť C) k NV SR č. 269/2010 Z. z., pričom v zmysle § 5 ods. 13 NV SR č. 269/2010 Z. z. možno použiť aj iné metódy, ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

8. Spôsob vyhodnocovania merania množstva vypúšťaných OV a rozborov vzoriek OV:

Dokumentovať dosiahnutie súladu prietoku a bilančného množstva vypúšťaných odpadových vôd s koncentračnými i bilančnými hodnotami znečistenia stanovenými týmto rozhodnutím. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia OV vypúšťaných do povrchových vôd sa podľa § 5 ods. 14 NV SR č. 269/2010 Z. z. vykonávajú podľa požiadaviek slovenskej technickej normy. Odbery a rozborov vzoriek podľa § 36 ods. 9 vodného zákona zabezpečovať prostredníctvom akreditovaného laboratória. Prílohou protokolu o akreditovanom rozbere vzorky má byť aj záznam o akreditovanom odbere vzorky.

8. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov orgánu štátnej vodnej správy:

Písomnou formou 1 x do roka, stav k 31. decembru príslušného roka, termín odovzdania najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

9. Časová platnosť povolenia:

Toto povolenie podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na osobitné užívanie vôd, vypúšťanie OV do povrchových vôd je podľa 21 ods. 4 písm. b) platné do 15. 11. 2028.

Uvedené množstvá a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia platia od právoplatnosti tohto rozhodnutia, pričom povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacich vodných stavieb.

10. Ďalšie podmienky:

10.1 Vlastník stavby je podľa § 6 ods. 6 vodného zákona povinný oznamovať údaje o vypúšťaných OV a údaje určené v povolení podľa § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona raz ročne poverenej osobe (Slovenskému hydrometeorologickému ústavu), ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných tokov. Termíny a tlačivá sú určené v platných vykonávacích predpisoch (v súčasnosti vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 212/2016 Z. z.).

10.2 Podľa § 79 ods. 8 vodného zákona podávať/oznamovať údaje o vypúšťaných OV správcovi vodohospodársky významných vodných tokov (SVP š.p.) v termínoch a na

tlačivách podľa platných vykonávacích predpisov (v súčasnosti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov).

- 10.3 Všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na charakter, zloženie a množstvo vypúšťaných OV z predmetnej splaškovej kanalizácie cez predmetnú ČOV musí vlastník predmetnej vodnej stavby bezodkladne nahlásiť orgánu štátnej vodnej správy.
- 10.4 Pred uplynutím časovej platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd je vlastník súvisiacich vodných stavieb povinný v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 60 dní) požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy požiadať o jeho predĺženie, ak sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo vydané, alebo o vydanie nového povolenia na osobitné užívanie vôd. Prílohou žiadosti musí byť aj stanovisko správcu vodného toku Rimavica.

III.

podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona

osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a striech stavby „Priemyselná zóna Utekáč“ cez vodnú stavbu - dažďovú kanalizáciu, vybudovanú v rámci stavebného objektu „SO 04 Areálová kanalizácia“ ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“.

Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd:

1. Miesto vypúšťania:

Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané dvomi pravobrežnými výustnými objektmi v r.km 18,35 a r.km 18,45 do vodohospodársky významného vodného toku Rimavica, ktorý je podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 212/2016 Z. z. vodným útvarom s kódom SKS0044, typu vodného útvaru K3M.

2. Charakteristika vypúšťaných vôd z povrchového odtoku a ich predpokladané ročné množstvo :

- Výustným objektom v r. km cca 18,45 (III. vydanie vodohospodárskej mapy 1:50 000) budú vypúšťané vody z povrchového odtoku striech hál v predmetnom areáli, o ktorých sa nepredpokladá, že budú obsahovať znečisťujúce látky.
- Výustným objektom v r.km cca 18,35 (III. vydanie vodohospodárskej mapy 1:50 000) budú vypúšťané vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch predmetného areálu, tzn. z povrchového odtoku z parkovacích a manipulačných plôch (v projektovej dokumentácii uvádzané ako „zaolejované vody“), ktoré budú prečistené v ORL. Do šachty Šdo 18 za ORL bude do predmetnej kanalizácie (v projektovej dokumentácii uvádzaná ako „dažďová kanalizácia zaolejovaná“) napojená kanalizácia dĺžky 94 m (projektovej dokumentácii uvádzaná ako „dažďová kanalizácia čistá“) privádzajúca vody zo striech objektov, o ktorých sa nepredpokladá že budú obsahovať znečisťujúce látky. Tzn. predmetným výustným objektom budú vypúšťané vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch predmetného areálu prečistené v ORL s malým podielom vôd z povrchového odtoku zo striech objektov.

Vypúšťané budú vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch (prečistené v ORL) s predpokladanou výmerou 6794 m² v množstve 81,53 l/s. Predpokladané ročné množstvo vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch je 5849,634 m³/rok.

Vypúšťané budú vody z povrchového odtoku zo striech, predpokladanou celkovou výmerou 5381 m². Predpokladané ročné množstvo vôd z povrchového odtoku zo striech je 4633,041 m³/rok.

3. **Spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:**
Vody z povrchového odtoku budú vypúšťané diskontinuálne, to znamená v čase zrážkovej činnosti a krátko po jej odznení.
4. Vlastník predmetnej dažďovej kanalizácie je v rámci prevádzkového monitoringu povinný kontrolovať funkčnosť ORL a neprekračovanie garantovanej hodnoty ukazovateľa nepolárne extrahovateľné látky (ďalej len „NEL“) vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch areálu, tzn. NEL do 0,1 mg/l a to odberom bodovej vzorky a jej rozborom s početnosťou dvakrát ročne v intervale cca 6 mesiacov. Vzorky odoberať v čase zrážok, alebo krátko po ich odznení. Vzorky odoberať za ORL v mieste umožňujúcom bezpečné odobratie reprezentatívnej vzorky, tzn. z prúdnice a bez ovplyvnenia inými vodami. V prípade zistenia znečistenia vypúšťaných vôd z povrchového odtoku ropnými látkami, je vlastník stavby povinný zistiť príčiny a v závislosti od zisteného stavu prijať opatrenia na odstránenie znečisteného stavu a o prijatých opatreniach bezodkladne informovať orgán štátnej vodnej správy a správcu vodohospodársky významného Rimavica, podnik SVP, š.p.
5. **Metódy stanovenia ukazovateľa NEL vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku a metódy odberu vzoriek:**
Na stanovenie ukazovateľa NEL vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku a na odber vzoriek možno použiť metódy uvedené v prílohe č. 3 (časť B a časť C) k NV SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 NV SR č. 269/2010 Z. z. možno použiť aj iné metódy, ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.
6. **Spôsob vyhodnocovania rozborov vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:**
Dokumentovať, že vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku sa nenachádzajú nepolárne extrahovateľné látky. Odbery a rozbor vzoriek podľa § 36 ods. 9 vodného zákona zabezpečovať prostredníctvom akreditovaného laboratória. Prílohou protokolu o akreditovanom rozbere vzorky má byť aj záznam o akreditovanom odbere vzorky.
7. **Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov rozborov orgánu štátnej vodnej správy:**
Písomnou formou 1 x do roka stav k 31. decembru príslušného roka, termín odovzdania najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
8. **Časová platnosť povolenia:**
Osobitné užívanie vôd, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona sa povoľuje podľa 21 ods. 4 písm. e) vodného zákona **do 15. 11. 2028**. Uvedené množstvá a limitná hodnota ukazovateľa znečistenia NEL platia od právoplatnosti tohto rozhodnutia, pričom povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacich vodných stavieb. Na základe žiadosti vlastníka stavby môže podľa orgán štátnej správy podľa § 21 ods. 5 povolenie na osobitné užívanie vôd predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.
9. Vlastník stavby je povinný výustný objekt udržiavať trvalo prístupný kontrolným orgánom.
10. Na predmetnej spevnenej ploche sa zakazuje vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných vôd, alebo povrchových vôd. Zvlášť je neprípustné na predmetných plochách vykonávať opravy a umývanie vozidiel, výmenu a dopĺňanie pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín motorových vozidiel, manipuláciu a skladovanie znečisťujúcich látok. Vlastník predmetného areálu je povinný na uvedené vhodným spôsobom upozorniť všetkých pracovníkov, ktorí budú predmetné plochy využívať.
11. Dažďovou kanalizáciou budú odvádzané výhradne vody z povrchového odtoku zo striech a z predmetných spevnených plôch. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch môžu byť odvádzané len dažďovou kanalizáciou zaolejšovanou a musia byť prečistené v ORL. Vody z povrchového odtoku zo striech objektov musia byť odvádzané dažďovou kanalizáciou čistou, aby nedošlo k prekročeniu kapacity ORL. Odvádzanie OV predmetnou dažďovou kanalizáciou je neprípustné. Vody z povrchového odtoku zo striech musia byť

- prečisťované na lapačoch strešných splavenín. Mechanické prečistenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch musí byť zabezpečené v záchytných košoch uličných vpustov.
12. V prípade zmien, ktoré by mohli mať vplyv na charakter, zloženie a množstvo vypúšťaných vôd z povrchového odtoku, bude potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o prehodnotenie zmien. V prípade uvedených zmien bude vlastník predmetného areálu povinný požiadať o vyjadrenie aj správcu vodohospodársky významných vodných tokov SVP, š.p. V prípade uvedených zmien bude vlastník predmetného areálu povinný k zmenám prispôbiť aj spôsob odvádzania vôd z povrchového odtoku z predmetného areálu a to návrhnutím a zrealizovaním vhodných zariadení na zachytávanie konkrétnych znečisťujúcich látok.

Odôvodnenie:

Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie bola 24. 09. 2018 doručená listom číslo č. 78/2018/783 z 21. 09. 2018 žiadosť stavebníka, obce Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč, IČO: 17 067 430 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby, ktorou sú nasledovné stavebné objekty: „SO 04 Areálová kanalizácia“, „SO 05 Areálový vodovod“ a „SO 06 ČOV“ ako súčasti stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ podľa § 26 vodného zákona a žiadosť o vydanie povolení na s predmetnou vodnou stavbou súvisiace osobitné užívanie vôd a to o vydanie povolenia na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd zo splaškovej kanalizácie priemyselnej zóny obce Utekáč cez ČOV, tzn. cez stavebný objekt „SO 06 ČOV“ do povrchových vôd, do vodného toku Rimavica podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd, do vodného toku Rimavica podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Prílohou predmetnej žiadosti boli nasledovné náležitosti:

1. 2 sady projektovej dokumentácie vodnej stavby, ktorou je stavebný objekt „SO 04 – areálová kanalizácia“, ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ a ktorú vypracovala Ing. Slávka Leitmanová, zodpovedný projektant Ing. Štefan Košík, autorizovaný stavebný inžinier reg. č. 0884*Z*2-2.
2. 2 sady projektovej dokumentácie vodnej stavby, ktorou je stavebný objekt „SO 05 – areálový vodovod“, ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ a ktorú vypracovala Ing. Slávka Leitmanová, zodpovedný projektant Ing. Štefan Košík, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 0884*Z*2-2
3. 2 sady projektovej dokumentácie vodnej stavby, ktorou je stavebný objekt „SO 06 ČOV“, ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ a ktorú vypracoval Ing. Peter Nemec, zodpovedný projektant Ing. Peter Nemec, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3750*A*2-2
4. Záväzné stanovisko KPÚ B. Bystrica č. KPUBB-2018/11266-3/52024/BRE z 29. 06. 2018 pre územné a stavebné konanie stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“.
5. Vyjadrenia spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. č. 6611813202 z 10. 05. 2018 k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení.
6. Oznámenie Železníc Slovenskej republiky, generálneho riaditeľstva, odboru expertíz, Klemensova 8, 813 Bratislava č. 25644/2018/0230-2 z 11. 07. 2018 k projektovej dokumentácii stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ k územnému a stavebnému konaniu.
7. Oznámenie Železníc Slovenskej republiky, oblastného riaditeľstva Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen č. 427/2018-SŽTS zo 04. 06. 2018 o ochrannom pásme dráhy železničnej trate.
8. Územné rozhodnutie, ktoré vydala obec České Brezovo svojim rozhodnutím č. 291/2018/103-3-Ku z 28. 08. 2018 a ktorým povolila umiestniť stavbu „Priemyselná zóna obce Utekáč“, bez vyznačenia právoplatnosti.
9. Overenú kópiu nájomnej zmluvy, ktorú uzavrela obec Utekáč ako nájomca s prenajímateľom o nájme parciel registra CKN č. 9156/23 a č. 9215/4 v k. ú. Utekáč.
10. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii v územnom konaní stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2018/000772-2 z 09. 10. 2018 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so stretnutím 27. 11. 2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč.

Predmetný list všetci účastníci konania a dotknuté orgány prevzali.

Predmetný list – verejná vyhláška bol zverejnený na úradnej tabuli správneho orgánu od 09. 10. 2018 do 15. 11. 2018 a na webovom sídle správneho orgánu od 11. 10. 2018 do 16. 11. 2018. Predmetný list – verejná vyhláška bol zverejnený na úradnej tabuli obce Utekáč ako aj na webovom sídle obce Utekáč v čase od 09. 10. 2018 do 25. 10. 2018.

25. 10. 2018 bolo tunajšiemu správne mu orgánu e-mailom doručené stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2018/11266-3/52024/BRE z 29. 06.2018. pre územné a stavebné konanie predmetnej vodnej stavby.

12. 11. 2018 bolo tunajšiemu správne mu orgánu doručené vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov podniku SVP, š.p. č. CS SVP OZ BB 1463/2018/42, CZ 12348/2018-39230, 39210 zo 06. 11. 2018 k projektovej dokumentácii stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ pre stavebné povolenie.

21. 11. 2018 bolo tunajšiemu správne mu orgánu doručené súhlasné záväzné stanovisko obce České Brezovo, ako príslušného všeobecného stavebného úradu pre obec Utekáč v ktorom sa okrem iného uvádza, že projektová dokumentácia pre stavebné konanie zohľadňuje podmienky dané v územnom rozhodnutí.

23. 11. 2018 obec Utekáč doplnila svoje podanie a tunajšiemu správne mu orgánu doručila nasledovné písomnosti:

- a) Súhlas obce Utekáč, ako vlastníka železničnej vlečky k vydaniu stavebného povolenia k stavbe „Priemyselná zóna obce Utekáč“ č. 78/2018/599 z 22. 11. 2018.
- b) Overenú fotokópiu katastrálnej mapy, k. ú. Utekáč, parcely č. 9151/1 - 9165/33, ktorú 10. 05. 2018 vyhotovil Ing. Miroslav Vrábel, č. zákazky K1-187/18.
- c) Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2018/00720-2 z 28. 09. 2018 podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Priemyselná zóna obce Utekáč“.
- d) Vyjadrenie správcu vodohospodársky významných vodných tokov podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB 1463/2018/42, CZ 12348/2018-39230, 39210 zo 06. 11. 2018 k projektovej dokumentácii predmetnej vodnej stavby.
- e) Overenú kópiu územného rozhodnutia, ktoré vydala obec České Brezovo svojim rozhodnutím č. 291/2018/103-3-Ku z 28. 08. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. 10. 2018.
- f) Vyjadrenie spoločnosti SPP – D č. TD/PS/830/2018/Ve zo 06. 11. 2018 k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné povolenie.
- g) Vyjadrenie spoločnosti SSD č. 4600044116 z 15. 10. 2018 k stavebnému povoleniu.
- h) Vyjadrenie spoločnosti Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica č. BB.2736/2018 o existencii PTZ Orange Slovensko, a.s.

Ústne pojednávanie v predmetnej veci sa uskutočnilo 27. 11. 2018 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil stavebník obec Utekáč v zastúpení starostom obce Miroslavom Barutiakom a Ľubomírou Šajgalíkovou, pracovníčkou Obecného úradu Utekáč, a Miroslav Barutiak ako fyzická osoba, účastník stavebného konania.

Stavebník na konaní doplnil svoje podanie o nasledovné písomnosti:

1. Stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“, ktoré vydala obec České Brezovo svojim rozhodnutím č. 78/2018/785/623-1-Ku z 08. 11. 2018, bez vyznačenia právoplatnosti.

2. Dodatok k technickej správe , názov stavby: „Priemyselná zóna obce Utekáč“, objekt: „SO 04 Areálová kanalizácia.

Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica podľa § 22 správneho poriadku.

Do zápisnice sa písomne nik nevyjadril.

Miestnou ohliadkou bolo zistené, že vzdialenosť existujúceho výústneho otvoru z ČOV a existujúceho výústneho otvoru z dažďovej kanalizácie je cca 5 m. Miestnou ohliadkou neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu.

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Spoločnosti Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo svojom vyjadrení č. 6611813202 z 10. 05. 2018 okrem uvedených podmienok upozornili, že nedodržanie podmienok v predmetnom vyjadrení je porušením povinností podľa § 68 zákona o elektronických komunikáciách. Zároveň tiež upozornili, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov.

Spoločnosť Michlovský, spol. s r.o. vo svojom liste č. BB-2736/2017 z 25. 10. 2018 uviedla, že v záujmovom území stavebníka nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., ale upozornila, že v záujmovom území stavebníka sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie vlastnou činnosťou zistil, že ORL typu KL 100/2 s II s prietokom 100 l/s je zariadenie s dvojstupňovou sorpciou a jeho dodávateľ spoločnosť KLATEC, spol. s r.o., Míkovíniho 8, 917 01 Trnava garantuje zostatkové znečistenie ukazovateľa NEL do 0,1 mg/l. Uvedené je tiež v súlade s údajmi uvedenými vo vyjadrení SVP, š.p. č. CS SVP OZ BB 1463/2018/42, CZ 12348/2018-39230, 39210 zo 06. 11. 2018 k projektovej dokumentácii stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ pre stavebné povolenie.

Časová platnosť povolení na osobitné užívanie vôd bola stanovená podľa § 21 ods. 4 písm. b) a písm. e) vodného zákona na desať rokov, z dôvodu jednoduchšej kontroly s uvedeným dátumom.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením predmetnej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb stanovené § 47 stavebného zákona.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú obce od platenia správnych poplatkov oslobodené.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 17 odsek 4 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicke a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicke, ak mu to zákon nezakazuje.

Vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie nie je objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicke z technických dôvodov, ktorým je zaslanie tohto rozhodnutia účastníkom konania a dotknutým orgánom pre pretrvávajúce nefunkčné overenie elektronickej schránky pri odosielaní záznamu v informačnom systéme Fabasoft, bude toto rozhodnutie zaslané účastníkom konania

a dotknutým orgánom, okrem Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha (doručí sa len stavebníkovi po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)

Projektová dokumentácia vodnej stavby, ktorou sú stavebné objekty: „SO 04 Areálová kanalizácia“, „SO 05 Areálový vodovod“ a „SO 06 ČOV“ ako súčasť stavby „Priemyselná zóna obce Utekáč“ overená špeciálnym stavebným úradom.

Doručí sa

Účastníkom konania

1. Obec Utekáč, Utekáč 848/52, 985 06 Utekáč
2. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
3. Miroslav Barutiak, Utekáč 855, 985 06 Utekáč
4. Ing. Peter Nemec, Komenského 293 059 35 Batizovce
5. Ing. Štefan Košík, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza
6. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručí verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. Obec České Brezovo, České Brezovo 97, 985 03 České Brezovo
2. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
8. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár
9. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie a na úradnej tabuli obce Utekáč. **Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Toto rozhodnutie je obec Utekáč povinná **bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli**. Obec Utekáč jeden exemplár tohto oznámenia po zvesení zo svojej úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: