

Dodávateľ:**Teplo GGE, s.r.o.**

so sídlom: Považská Bystrica, Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
zastúpený: Jérôme Valette, generálny riaditeľ

IČO: 36 012 424

DIČ: 2020441027

Obchodný register: Okresný súd Trenčín, vložka č. 3544/R, oddiel Sro

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Číslo účtu: SK65 1111 0000 0066 2617 9038

Odberateľ:**Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina**

V zastúpení: p. Anna Lovičová, riaditeľka

IČO: 37873661

DIČ: nie je plátcu DPH

Obchodný register: 0

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu: SK65 0200 0000 0017 8613 1751

Odovzdávacie miesto:

Budovateľská 2205/12

Variab. symbol:

912

Obytná plocha:	1766 m ²
Plánovaný ročný odber tepelnej energie:	165300 kWh
Z toho ÚK:	148600 kWh
Z toho TÚV:	16700 kWh
SV na TÚV:	0 m ³

Mesiac	Odberový diagram - kWh spolu	Odberový diagram pre ÚK kWh	Odberový diagram pre TÚV kWh	Spotreba SV pre TÚV m ³
január	29 626	28 234	1 392	0,0
február	25 168	23 776	1 392	0,0
marec	22 196	20 804	1 392	0,0
apríl	14 766	13 374	1 392	0,0
máj	4 364	2 972	1 392	0,0
jún	1 392	0	1 392	0,0
júl	1 392	0	1 392	0,0
august	1 392	0	1 392	0,0
september	2 878	1 486	1 392	0,0
október	13 280	11 888	1 392	0,0
november	22 196	20 804	1 392	0,0
december	26 654	25 262	1 392	0,0
Celkom za rok	165 300	148 600	16 700	0

Dohoda o odbere tepelnej energie**Odberový diagram pre rok 2023**

Objednané množstvo tepla pre rok 2023 je v zmysle Vyhlášky č. 312/2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví množstvo tepla v kWh podľa skutočnej spotreby odberného miesta v roku 2021.

Platnosť odo dňa podpisu a účinnosť od: 1.1.2023

V Snine, dňa: 

Odberateľ: 

Dodávateľ: 

...
p.

Objednávka na odber tepla na ÚK a TÚV pre rok 2023**Identifikačné údaje odberateľa:**

Odberateľ:	Materská škola
Zastúpený:	Anna Lovičová - riaditeľka
Adresa odberateľa:	Budovateľská 2205, 06901 Snina

Identifikačné údaje dodávateľa:

Dodávateľ:	Teplo GGE s.r.o.
Adresa:	Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica

Odberné miesta:

Budovateľská 2205, 06901 Snina	Materská škola

Médium ÚK:

Odberné miesto (miesto merania):	Materská škola

Médium TÚV:

Odberné miesto (miesto merania tepla na prípravu TÚV):	Materská škola

Technické parametre teplonosnej látky:

Médium: teplá voda	Projektovaný teplotný spád: 92,5 °C / 67,5 °C
--------------------	---

Regulácia:

Ekvitermická regulácia podľa vonkajšej teploty podľa vykurovacej krivky s odchýlkou +/- 2,5 %

Regulačný príkon v kW:

ÚK:	28,04	TÚV:	3,15	Celkom:	31,19
-----	-------	------	------	---------	-------

Objednané množstvo tepla v kWh:

ÚK:	148 600	TÚV:	16 700	Celkom:	165 300
-----	---------	------	--------	---------	---------

Začiatok dodávky: 1.1.2023

