

874/2022

Príloha č. 1/IV.MŠ ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 0409

**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,
OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA**

Rok: 2023

Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou													
Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, Moldava nad Bodvou													
1.	Číslo a adresa odberného miesta	061954 – IV. MŠ Severná 19, Moldava n/B											
2.	Tepelný zdroj	CZT											
	Vykurovací krivka : Vonkajšia teplota	°C	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8 -10 -12
3.	Teplota vyk. vody ÚK	°C	37	39	42	44	47	49	51	53	56	58	61 63 66
4.	Výpočtový teplotný spád	°C	92,5 / 67,5										
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK	:	6536252/2009 IV.MŠ Severná 19										
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TUV	:											
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV	:											
8.	Nočný útlm	:	do teploty - 10°C od 22,00 hod. do 5,00 hod.										
9.	Veľkosť útlmu v °C	:	10 °C										
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh		ÚK: 239 722,22 TUV: 0 Spolu: 239 722,22										
11.	Ročné dohodnuté množstvo TUV v m3	:	0										
12.	Regulačný príkon v kW		ÚK: 45,2306 TUV: 0 Spolu: 45,2306										
13.	Max. príkon v kW	:	433										
14.	Odber TUV – počet dní v týždni - zima / leto	:	7 / 7										
15.	Diferenčný tlak v kPa	:											
16.	Prietok v m³/h	:	14										
17.	Celková plocha (objem) v m2 (m3)	:											
18.	Počet osôb	:											

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.