

875/2022

Príloha č. 1 ku zmluve o dodávke a odbere tepla č. 8622**TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA,
OBJEDNÁVKA ODBERATEĽA NA ODBER TEPLA****Rok: 2023**

Dodávateľ: Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s. ul. Čs. armády 34, Moldava nad Bodvou															
Odberateľ: Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou															
1.	Číslo a adresa odberného miesta	Multifunkčná hala (MH)													
2.	Tepelný zdroj	CZT													
3.	Vykurovacía krivka : Vonkajšia teplota	°C	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
	Teplota vyk. vody ÚK	°C	37	39	42	44	47	49	51	53	56	58	61	63	66
4.	Výpočtový teplotný spád	°C	85 /60												
5.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla na ÚK	:	84860421/BL/22 (MH)												
6.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla tepla na ohrev TUV	:	84911519/YJ/22 (MH)												
7.	Číslo a adresa umiestnenia určeného meradla SV	:													
8.	Nočný útlm	:	do teploty - 10°C			od 22,00 hod.					do 5,00 hod.				
9.	Veľkosť útlmu v °C	:	10 °C												
10.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh	ÚK:	68 600,00				TUV: 11 400,00				Spolu: 80 000,00				
11.	Ročné dohodnuté množstvo TUV v m3	:													
12.	Regulačný príkon v kW	ÚK:	12,94				TUV: 2,15				Spolu: 15,09				
13.	Max. príkon v kW	:	252												
14.	Odber TUV – počet dní v týždni - zima / leto	:	7 / 7												
15.	Diferenčný tlak v kPa	:	30												
16.	Prietok v m³/h	:	7,2												
17.	Celková plocha (objem) v m2 (m3)	:	1413												
18.	Počet osôb	:													

Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu tepla.