

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Prevádzkovateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou a ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú:

Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdis.sk, web: www.zsdis.sk.

2. Deliace miesto :

Poistkové spodky v skrini č.051-8/022.

3. Zo strany Žiadateľa:

Táto Zmluva sa uzatvára výlučne z dôvodu pripojenia existujúceho odberného miesta do distribučnej sústavy bez zmeny technických parametrov tohto odberného miesta definovaných v bode II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy. Technické podmienky pripojenia zostávajú zachované a zo strany Žiadateľa nie je potrebné splniť žiadne ďalšie technické podmienky, s výnimkou tých, ktoré sú ďalej uvedené v tejto prílohe Uvedením nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa dodržiavať technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou, a ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- zabezpečiť technické podmienky pre montáž určeného meradla, jeho súčasti a príslušenstvo pre typ merania dohodnutý v článku II. tejto Zmluvy a to tak, aby po jeho montáži bol stred číselníka určeného meradla vo výške 1 000 - 1700 mm od podlahy alebo upraveného terénu,
- zabezpečiť montáž plombovateľného hlavného ističa pred určeným meradlom s menovitou hodnotou prúdu zodpovedajúcou hodnote maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutej v článku II. tejto Zmluvy, s charakteristikou typu "B",
- pred vykonaním zásahu do elektrickej inštalácie Žiadateľa, pri ktorej je potrebné odplobovanie časti elektroenergetického zariadenia, je Žiadateľ povinný túto skutočnosť ohlásiť na telefónnom čísle 0850 333 999 (do inštalácie môže Žiadateľ zasahovať):
- po písomnom akceptovaní návrhu Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy,
- po odsúhlasení zásahu do elektrickej inštalácie Prevádzkovateľom.
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0915570813

Emailový kontakt Žiadateľa: ded.nitra@mail.t-com.sk