



Vec: Stanovisko k prevzatíu vodnej stavby:

- Pri prevzatí do prevádzky TAVOS a.s.

Stavebník **Obec Boleráz, IČO: 00 312 282**

Stavba : IBV Dolina – Boleráz, lokalita Záhumenice – komunikácia a inžinierske siete 3.etapa
v rozsahu:

E.2.2 Zásobovanie pitnou vodou

Vetva „V3“

- potrubie z HDPE DN100 – dĺžka 94,0 m,
- podzemný hydrant DN80 – 1 ks,
- vodovodné odbočky pre RD – 14 ks

E.2.3 Splašková kanalizácia

Vetva „K3“

- potrubie z PVC-U DN300 – dĺžka 96,0 m,
- revízne šachty z bet. skruží DN1000 – 2 ks,
- kanalizačné odbočky pre RD - 14 ks

Stavba bola povolená v zmysle stavebného povolenia, ktoré vydal Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.j. OU-TT-OSZP3-2022/000609-010 zo dňa 04.02.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 11.03.2022. Stavba bola uvedená do užívania rozhodnutím Okresného úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č.j. OU-TT-OSZP3-2022/013819-003 zo dňa 21.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.7.2022.

Fyzickou obhliadkou stavby zamestnancov TAVOS a.s. **potvrďujeme**, že uvedená vodná stavba spĺňa/nespĺňa podmienky prevádzkovania a **súhlasíme/nesúhlasíme**, aby naša spoločnosť TAVOS, a.s. vykonávala na tomto majetku prevádzkovú činnosť

Zistené nedostatky : žiadne

Vlastník stavby doložil k prevzatíu vybudovaného diela do prevádzky doklady podľa priloženého zoznamu.

V Piešťanoch, dňa 11.11.2022

Za TAVOS, a.s. :

Ing. Eleonóra Forgóva	-	technicko-prevádzkový riaditeľ
Ing. Monika Očenášková	-	riaditeľ investičného rozvoja a služieb
Bc. Martin Sklenár	-	vedúci Útvaru distribúcie vody
Juraj Kabát	-	vedúci Útvaru odvádzania odpadov
Mgr. Jozef Kováčik	-	majster Útvaru odvádzania odpadov