

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019027**Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:**

Dodávateľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Spoplatňované obdobie: **od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Odberateľ (producent): **Mesto Žiar nad Hronom**
Sídlo: **Š. Moysesova 46, 965 19 Žiar nad Hronom**

Identifikácia nehnuteľnosti: **zrážkové vody z verejných priestranstiev**

MsÚ
Žiar nad Hronom
centrálné číslo: *160/2018*
evidenčné číslo: *5/2023*

Druh povrchu		Plocha S (m ²)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$
A	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)	98 750	0,90	88 875 m ²
B	Čiastkové priepustné spevnené plochy: (dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy.)	4 490	0,40	1 796 m ²
C	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou: (trávniky, záhrady a pod.)	0	0,05	0 m ²
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ v m ²				90 671 m ²
Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu H_z v m/rok pre rok 2023				0,6950 m/rok
Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum S_r \cdot H_z$ (m ³ /rok)				55 853 m ³ /rok

V *Žiar nad Hronom*, dňa *3.2.2023*

V Žiari nad Hronom, dňa 25.01.2023

za odberateľa (podpis, pečiatka)
Mgr. Peter Antal, primátor mesta

.....
za dodávateľa (podpis, pečiatka)
Adriana Tichá
vedúca Zákazníckeho centra Zvolen, Žiar nad Hronom

VYSVETLIVKY K FORMULÁRU

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- a) kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- b) kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- c) kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle §7 zákona 357/2015 Z.z.

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať,

☒ nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie

Meno priezvisko: Ing. Martin Majerník (vedúci OEaF)

Dátum: 01.07.2023 Podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je* možné vykonať,

☒ nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie

Meno priezvisko: (zodpovedný zamestnanec)

Dátum: 30.1.2023 Podpis:

* nehodiace preškrtnite