

**Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 617020077****Určenie množstva vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) odvádzanej do verejnej kanalizácie:**

Dodávateľ: **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: **Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

Spoplatňované obdobie: **od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Odberateľ (producent): **Mesto Zvolen**  
Sídlo: **nám. Slobody 22, 960 01 Zvolen**

Identifikácia nehnuteľnosti: **zrážkové vody z verejných priestranstiev**

| Druh povrchu                                                                           |                                                                                                                                | Plocha S<br>(m <sup>2</sup> ) | Súčiniteľ<br>odtoku $\psi$ | Redukovaná plocha Sr<br>$Sr = S \cdot \psi$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| A                                                                                      | Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy: (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)                              | 254 520                       | 0,90                       | 229 068 m <sup>2</sup>                      |
| B                                                                                      | Čiastkové priepustné spevnené plochy:<br>(dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy, zatrávnené strechy.) | 31 568                        | 0,40                       | 12 627 m <sup>2</sup>                       |
| C                                                                                      | Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou:<br>(trávniky, záhrady a pod.)                                                      | 0                             | 0,05                       | 0 m <sup>2</sup>                            |
| <b>Súčet redukovaných plôch <math>\sum Sr</math> v m<sup>2</sup></b>                   |                                                                                                                                |                               |                            | <b>241 695 m<sup>2</sup></b>                |
| Ročný priemer dlhodobého zrážkového úhrnu Hz v m/rok pre rok 2023                      |                                                                                                                                |                               |                            | 0,6330 m/rok                                |
| Množstvo vôd z povrchového odtoku sa vypočíta $\sum Sr \cdot Hz$ (m <sup>3</sup> /rok) |                                                                                                                                |                               |                            | 152 993 m <sup>3</sup> /rok                 |

V ....., dňa .....

Vo Zvolene, dňa 25.01.2023

.....  
za odberateľa (podpis, pečiatka)  
Ing. Vladimír Maňka, primátor mesta

.....  
za dodávateľa (podpis, pečiatka)  
Adriana Tichá  
vedúca Zákazníckeho centra Zvolen, Žiar nad Hronom

**VYSVETLIVKY K FORMULÁRU**

1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:

- kategória A – zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
- kategória B – čiastkové priepustné spevnené plochy napríklad dlažby vyškárované pieskom, štrkom, zatrávnené spevnené plochy a zatrávnené strechy, súčiniteľ odtoku 0,4,
- kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.

Údaje predloží producent.

2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.

3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.

4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; a preukáže aj spôsob tohto nakladania.

5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.

6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníčkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradi do kategórie A.