



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Príloha č. 3

Bencont Property, s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CSSVPOZBA
2326/2018/4

Vybavuje/linka

Bratislava
10.09.2018
Zn.: 15253/2018

Vec

„SO 05.1 – Premostenie Novomlynského potoka“ – vyjadrenie k prepracovanej dokumentácii.

Dňa 20.08.2018 bola na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Odštepny závod Bratislava doručená žiadosť o vyjadrenie k prepracovanej dokumentácii stavby „SO 05.1 – Premostenie Novomlynského potoka“. Dokumentácia bola prepracovaná na základe vyjadrenia našej organizácie č. CSSVPOZBA2326/2018/2 zo dňa 31.07.2018, kde požadujeme, aby premostenie pre peších nezasahovalo do prietokového profilu vodného toku. Taktiež požadujeme, aby boli dodržané požiadavky vyplývajúce z predchádzajúcich vyjadrení našej organizácie.

Predložená dokumentácia rieši vybudovanie pešej lávky z Pannónskej cesty na ul. Muškátovú. Lávka má byť lichobežníkového tvaru (šírka 1,80 – 4,80 m) a konštrukčne zhotovená z ocelevej konštrukcie, pričom bude osadená na železobetónové blokové základy na oboch brehoch vodného toku. Spodná hrana konštrukcie bude umiestnená 100,0 mm nad obe brehové čiary vodného toku Novomlynský potok (v zmysle vyjadrenia CSSVPOZBA248/2017/48 zo dňa 17.05.2017). Na ľavom a pravom brehu vodného toku budú vybudované prístupové chodníky k predmetnej lávke (chodník nie je projektovaný pre zaťaženie ťažkou mechanizáciou). Súbežne s pravým brehom vodného toku je v predloženej dokumentácii znázornený prístupový chodník s dĺžkou 9,24 m, ktorého výška je v mieste lávky 143,550 m n.m. a terén v tomto mieste je vo výške 143,060 (rozdiel 0,49 m).

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepny závod Bratislava dáva k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

1. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd.
2. Upozorňujeme na dodržiavanie platných legislatívnych predpisov Slovenskej republiky, t.j. najmä stavebný zákon č. 50/1976 Z.z., zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
3. Upozorňujeme, že vodný tok Novomlynský potok je zaradený medzi drobné vodné toky. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky (ochranné pásmo toku). Pobrežnými pozemkami pri drobnom vodnom toku sú pozemky do 5,0 m od brehovej čiary toku. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona (§ 48). Podľa § 43 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách ak preteká vodný tok po pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodný tok, je tento pozemok korytom. Brehová čiara je v takomto prípade definovaná hranicou pozemku vodného toku.
4. V zmysle predchádzajúceho bodu musí mať správca toku zabezpečený plynulý prejazd mechanizácie po oboch pobrežných pozemkoch.

5. Naša organizácia požaduje, aby vlastník (resp. správca) mostnej konštrukcie zabezpečoval čistenie profilu koryta toku (kosenie, odstraňovanie naplavenín, a pod.) pod mostnou konštrukciou a na dĺžke min. 10,0 m pred a za mostnou konštrukciou.
6. Na dotknuté pozemky v správe našej organizácie (pozemok KN-E parc. č. 5089/2 v k.ú. Svätý Jur) je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah s našou organizáciou.
7. Naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na prístupových chodníkoch, ktoré by mohli vzniknúť pri výkone správy vodného toku Novomlýnský potok.
8. Za statickú bezpečnosť premostenia bude zodpovedať majiteľ (resp. správca) mostnej konštrukcie.
9. Upozorňujeme, že v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je k predmetnej činnosti potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, nakoľko predmetná stavba nie je vodnou stavbou ale stavbou, ktorá je v dotyku s vodným tokom.
10. K zahájeniu stavebných prác požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie.
11. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých organizácií a orgánov.

S pozdravom

Ing. Jozef Dúcz
riaditeľ OZ Bratislava

Prílohy: vyjadrenie CZ7244/2014/SA02 zo dňa 12.05.2014
vyjadrenie CSSVPOZBA248/2017/48 zo dňa 17.05.2017

Doručí sa: odbor 220

Na vedomie: SVV Šamorín
Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur