ZÁKLADNÉ ÚDAJE:

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:
- VN – AC, 3, 22 000V, 50 Hz, IT
- NN – AC, 3+PEN, 230/400V, 50Hz, TN-C

LEGENDA:

- EXISTUJÚCE VN NADZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE
- NAVRHOVANÉ NN NADZEMNÉ VEDENIE
- EXISTUJÚCE NN NADZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE V CHRÁNIČKE
- NAVRHOVANÁ NADZEMNÁ NN PRÍPOJKA
- EXISTUJÚCA NADZEMNÁ NN PRÍPOJKA
- EXISTUJÚCI VODOVOD – VYTÝČENÁ TRASA
- EXISTUJÚCI PLYNOVOD – VYTÝČENÁ TRASA
- EXISTUJÚCE PODZEMNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE (TCOM)
- EXISTUJÚCE NADZEMNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE
- HRANICA PARCELY REGISTRA "C"
- HRANICA PARCELY "E"
- POLOHOPIS
- EXISTUJÚCI BETÓNOVÝ STOŽIAR NN / VN NADZEMNÉHO VEDENIA
- NAVRHOVANÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR NN / VN NADZEMNÉHO VEDENIA
- STĹPY (TELEKOM, VEREJNÉ OSVETLENIE, ROZHLAS)
- NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA
- EXISTUJÚCA PRIEHRADOVÁ TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA (PTS)
- ROZVÁDZAČ SR

Kód výkresov:

SKRATKY:

NN – NÍZKE NAPÄTIE
VN – VYSOKÉ NAPÄTIE
TS – TRANSFORMÁTOROVÁ STANICA
P.B.Č. – PODPERNÝ BOD ČÍSLO
JS – JEDNODUCHÝ BETÓNOVÝ STĹP
DS – DVOJITÝ BETÓNOVÝ STĹP
VO – VEREJNÉ OSVETLENIE
UOK – ÚLOŽNÝ OPTICKÝ KÁBEL

POZNÁMKY:

NA EXISTUJÚCICH PODPERNÝCH BODOCH SÚ UMIESTNENÉ SVIETIDLÁ VEREJNÉHO OSVETLENIA A ROZHLASU.
PRI KRIŽOVANÍ NADZEMNÝCH PRÍPOJOK S CESTNOU KOMUNIKÁCIOU JE MINIMÁLNA VÝŠKA NAD CESTNÝM TELESOM 5,5m!

UPOZORNENIE:

PRED ZAČIATKOM REALIZAČNÝCH PRÁC INVESTOR V SPOLUPRÁCI S REALIZÁTOROM STAVBY SÚ POVINNÍ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKYCH SIETÍ.

VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANÓCI		ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Čulenova 6 SK-013 47 Bratislava T +421-(0)-(19) 34 52 M +421-907 71 83 22 e-mail: roman.danoci@zsdis.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ROMAN DANÓCI		
PROJEKTANT:	ING. DOMINIK DEÁK		
MESTO STAVBY:	Kúľa Poľný Kesov		
INVESTOR/OBJEDNÁVATEĽ:	ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ A.S.		
STAVBA:	NA_OKS_Poľný Kesov časť Pereš_VNK_TS_NNK		
SUBOR/OBJEKT:	SO 01 – VN PODZEMNÉ VEDENIE + UOK SO 02 – NN PODZEMNÉ VEDENIE SO 03 – NN NADZEMNÉ VEDENIE SO 04 – STAVEBNÁ ČASŤ TRANSFORMÁTOROVEJ STANICE		
OBSAH:	SITUÁCIA SO 01,SO 02 a SO 03 - Zložené		

ČÍSLO ZÁKAZKY:	DÁTUM:	REVÍZIA:	MIERKA:	FORMÁT:	STUPEŇ:	SADA Č.:	VÝKRES Č.:
L13.1004.22.0001	6/2022	00	1 : 500	6xA4	ZP0KÚRoSP		2.2