



VÝTLAČNÉ POTRUBIE "V" HDPE DN50 PN16 - dl. 77,60m

ZBERAČ "B-B" PP DN30

VEŤVA "V" HDPE DN1

Rod. dom
1013/24

24,2 Zelenica

24,5

990/2

999/1



Obecný úrad Pohronská Polhora Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora	
Dňa dňa: 19.8.2019	
Číslo: 42/156/13	

•
•
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62
976 56 Pohronská Polhora
•
•

Váš list číslo/zo dňa
475/2019 / 6.8.2019

Naše číslo
29149/2019/O230-1

Vybavuje/linka
Ing. arch. Kocáková /
055 229 4132

Bratislava
30. 09. 2019

Vec

„Pohronská Polhora, Michalová - predĺženie obecného vodovodu a kanalizácie“ – k. ú. Pohronská Polhora

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle zákona § 140, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005, na základe žiadosti stavebníka-investora: Obec Pohronská Polhora, (doručená na O230 GR ŽSR, listom 613/2019-SŽTS/85 z OR Zvolen zo dňa 05.09.2019) vydáva **súhrnné stanovisko** ku stavbe čiastočne v ochrannom pásme dráhy(OPD) pre stavbu: „**Pohronská Polhora, Michalová - predĺženie obecného vodovodu a kanalizácie**“.

Predložená dokumentácia rieši zabezpečenie krytia potreby pitnej vody a odvedenie odpadových vôd od obyvateľov obce v časti Bány v k.ú. Pohronská Polhora. Stavba je členená na stavebné objekty (SO 01-vodovod, SO 02-Splašková kanalizácia, SO 03- Čerpacia stanica odpadových vôd, SO 04 – NN prípojka k ČS) s trasou kanalizačného zberač (A-A PP DN300) so situovaním v OPD vľavo od žel. trate Brezno Halny – Tisovec v žkm cca 24,090-24,500 vo vzdialenosti cca 10m od osi traťovej koľaje. Stavba svojou polohou, zasahuje do pozemku parc.č. C KN 1621/3, k.ú. Pohronská Polhora v správe ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v dokumentácii. Z hľadiska územného, predmetná stavba nie je v kolízii s rozvojovými zámermi ŽSR. Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním **územného rozhodnutia a stavebného povolenia**(vodoprávneho) pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

1. Z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS) - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
2. Stavebník v stavebnom konaní preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (uzatvorí cestou **Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen** „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“).
3. Stavebník pred začatím prác **písomne** oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD na ŽSR, SMSÚ SŽT TO Jesenské, tel. kontakt.047 229 5433) – z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
4. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonávať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka
6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.

Telefón
(02) 2029 7765

E-mail
gro230@zsr.sk

IČO
0031364501

DIČ
2020480121

IČ DPH
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B

30.09.2019

7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou
9. Po ukončení stavby v OPD si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od SMSÚ ŽTS TO Jesenské. Stavebník toto potvrdenie predloží ku koľaudácii stavby.
Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy, (súhlas na vykonávanie činnosti v OPD v rámci stavby).

S pozdravom

Ing. Ivan Štecko
riaditeľ odboru

Na vedomie: ŽSR - OR Zvolen
ŽSR, OSM Zvolen



OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

ŽSR Generálne riaditeľstvo
Odbor expertízy
BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Zvolen
613/2019-SŽTS/85 Dudáková/045 229 4325 05.09.2019

Vec : Pohronská Polhora, Michalová – predĺženie obecného vodovodu a kanalizácie
- vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu

V prílohe Vám odstupujeme PD so žiadosťou o súhrnné stanovisko k stavbe. Oblastné riaditeľstvo Zvolen dáva nasledovné spoločné stanovisko k uvedenej stavbe:

Dokumentácia rieši predĺženie vodovodného a kanalizačného potrubia v obci Pohronská Polhora, časť Bány a Hraškuľa. Trasa vodovodu a kanalizácie bude z časti uložená v ochrannom pásme dráhy železničnej trate Brezno Halny – Tisovec v žkm 24,090 – 24,500 v minimálnej vzdialenosti súbegu 10 od osi koľaje (kanalizačný zberač „A-A“).

Stavba môže byť realizovaná za dodržania nasledovných podmienok:

1. Stavba bude umiestnená aj na pozemku v správe ŽSR, preto žiadame rešpektovať vyjadrenie Oblastnej správy majetku Zvolen – uzatvoriť **zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena** na záber pozemku v správe ŽSR dotknutého stavbou.
2. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
3. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí – ŽSR OR Zvolen. V blízkosti stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR.
4. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
5. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

Na základe vyššie uvedeného, pri rešpektovaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení, Oblastné riaditeľstvo Zvolen nemá námietky k realizácii uvedenej stavby.

S pozdravom

Ing. Marián Izakovič
riadiateľ OR Zvolen

Telefón
045/229 4325

žel.
945/4325

E-mail
Dudakova.olga@zsr.sk

Číslo účtu

IČO
31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B