

ROZVÁDZAČ RH–DOPLNENIE

EXISTUJÚCI SKRIŇOVÝ DVOJPOLOVÝ ROZVÁDZAČ

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN–C


OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

Sada č.

AUTOR				
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. ONDREJ MARCINČÁK			
INVESTOR	ZŠ M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov			
STAVBA FOTOVOLTICKÝ ZDROJ TREBIŠOV M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov FOTOVOLTICKÝ ZDROJ			DÁTUM	MAREC 2023
			STUPEŇ	DSPaR
			FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU DOPLNENIE ROZVÁDZAČA RH		MIERKA ---	PROFESIA ELEKTRO	
		č.v. E/7		

