


ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C
 OCHRANNE OPATRENIA PRED ZASAHOМ ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
 OCHRANA ZAKLADNÁ - 41.2 IZOLOVANÍM ČASTÍ, KRYTÍM
 OCHRANA PRI PORUČE - 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAĽAJANIA V SÍTI TN
 411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPAJANIE



AUTOR			
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KRESLIL	ING. ONDŘEJ MAROŇČÁK		
INVESTOR	25 M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov		
STAVBA FOTOVOLTICKÝ ZDROJ TREBIŠOV M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov FOTOVOLTICKÝ ZDROJ			DATUM MAREC 2023 STUPEN' DSPR FORMÁT A4
OBSAH VÝKRESU	PODORYS INP	MIERKA 1:200 č.v. E/10	PROFESIA ELEKTRO