

ROZVÁDZAČ R–FVZ

NÁSTENNÝ MODULÁRNY ROZVÁDZAČ 60mod

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ : 10kA

Krytie pri uzatv. dverách IP54

FOTOVOLTICKÝ ZDROJ:

INŠTALOVANÝ PRÍKON: $P_i=33\text{kW}$

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN–C–S

OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI

OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN

411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.

AUTOR							
PROJEKTANT PROFESIE		ING. NORBERT HORVÁTH					
KRESLIL		ING. ONDREJ MARCINČÁK					
INVESTOR		ZŠ M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov					
STAVBA FOTOVOLTICKÝ ZDROJ TREBIŠOV M. R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov FOTOVOLTICKÝ ZDROJ				DÁTUM		MAREC 2023	
				STUPEŇ		DSPaR	
				FORMÁT		2xA4	
OBSAH VÝKRESU ROZVÁDZAČ R–FVZ			MIERKA ---		PROFESIA ELEKTRO		
			č.v. E/6				

