

## **Príloha Z5 k zmluve o dielo - Protiplnenia poskytované objednávateľom**

### **Plnenia zabezpečované objednávateľom, súčinnosť**

Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť pri realizácii diela nasledovným spôsobom:

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre splnenie záväzkov zhotoviteľa počas celej jeho činnosti na realizácii diela.

Objednávateľ sa zaväzuje, že sa na základe vyzvania zhotoviteľa zúčastní zvolaných stretnutí za účelom prerokovania rozpracovaného diela v dohodnutých termínoch.

Objednávateľ v rámci spolupôsobenia pre zhotoviteľa ďalej zabezpečí:

- potrebné školenia pracovníkov zhotoviteľa vrátane BOZP a PO na miestne prevádzkové podmienky
- vo vzťahu k činnostiam vykonávaným podľa tejto zmluvy v rámci areálu objednávateľa: miesta pre odber médií potrebných (elektrická energia, voda), ale len z existujúcich prípojných bodov, príslušné médiá budú poskytnuté za úhradu, zhotoviteľ zabezpečí overené meradlá
- skladové priestory pre uloženie materiálu, miesta pre zariadenie staveniska, predmontážne a montážne plochy, všetko v rozsahu podľa možností objednávateľa (podrobnosti budú stanovené v pláne organizácie výstavby po dohode zmluvných strán)
- možnosť využitia sociálnych zariadení (šatne pre 15 osôb, dve sprchy, WC)
- vstup a vjazd do areálu v nevyhnutnom rozsahu
- účasť príslušných zamestnancov objednávateľa na školeniach, ktoré v rámci vykonávania diela bude zhotoviteľ realizovať

Objednávateľ stanovuje tieto podmienky poskytnutia elektrickej energie (v nadväznosti na vyššie uvedené):

- zhotoviteľ je povinný zriadiť stavebné rozvádzače vybavené príslušným:
  - Istením,
  - Elektromerom s triedou presnosti 1, osvedčený metrológiou,
  - Prívodným káblom s dostatočnou dimenziou od stavebného rozvádzača po istený vývod objednávateľa
  - Prívodný kábel musí byť chránený proti mechanickému poškodeniu na miestach, na ktorých si to bezpečnosť a prevádzková situácia vyžaduje,
  - Stavebné rozvádzače budú mať príslušný atest a revíziu správu. Revízia správa bude zahŕňať aj prívodný kábel. Tieto doklady predloží zhotoviteľ objednávateľovi pred prvou montážou na stavbe.
  - Stavebnicové rozvádzače budú uzamykateľné (visiaci zámok).

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi tri vývody z rozvádzačov vlastnej spotreby o nasledovnom istení: prvý vývod 3 x 200 A, druhý vývod 3 x 200 A, tretí vývod 3 x 100 A. Hranica rozhrania pre napojenie stavebných rozvádzačov je silová zbernica rozvádzača vlastnej spotreby, príp. poistkový vývod.