



Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. Zo strany Prevádzkovateľa:

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta Žiadateľa v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

Prevádzkovateľ zabezpečí:

1.1 pripojenie odberného miesta Žiadateľa z existujúcej TS0024-003.

1.2 pripojenie prípojky Žiadateľa do istiacej skrine.

Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto:

Vývodové svorky poistkového odpínača v TS0024-003 vývod č.3.

3. Zo strany Žiadateľa:

Žiadateľ zabezpečí:

3.1 vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej PD) na elektroenergetické zariadenia uvedené v týchto technických podmienkach oprávnenou osobou,

3.2 vybudovanie novej elektrickej prípojky podľa projektovej dokumentácie od deliaceho miesta v sústave TN-C, 3+PEN ~50Hz 400/230V.

3.3 osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre priame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s krytím IP 43/20, pričom v elektromerovom rozvádzači musí byť dostatok miesta:

- v prípade jednofázového, jednotarifného alebo dvojtarifného odberu na osadenie elektromera s rozmermi 180 mm x 300 mm x 160 mm (š x v x h),
- v prípade trojfázového, jednotarifného alebo dvojtarifného odberu na osadenie elektromera s rozmermi 200 mm x 400 mm x 160 mm (š x v x h),
- v prípade dvojtarifného odberu musí byť v elektromerovom rozvádzači dostatok miesta aj pre istenie ovládacích obvodov ističom s $I_n = 2 \text{ A}$, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",

3.4 osadenie hlavného ističa pred elektromerom s vypínacou charakteristikou "B", v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy,

3.5 vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,

3.6 vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom.

Žiadateľ po realizácii doručí Prevádzkovateľovi:

1 x správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíziu správu) vybudovaného elektroenergetického zariadenia od deliaceho miesta po elektromerový rozvádzač vrátane,

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia nám zašlite v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

Žiadateľ je povinný:

- udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave,
- doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Prevádzkovateľom,
- dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0905971514

Emailový kontakt Žiadateľa: hostak@tavos.sk