

Príloha č.1 zmluvy č. TTS 102/2012

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

A/ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Pravidelné prehliadky, kontrola, údržba a opravy EZA a vykonávanie údržby hydraulických brán v zmysle platnej legislatívy (podľa úplného znenia zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č.444/2006 Z. z., vyhlášky MV SR č.297/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č.349/1998 Z. z., vyhlášky MV SR č. 202/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.) v nasledovnom rozsahu:

A. Rozsah pravidelnej kontroly funkčnosti EZA:

Termín: 1x štvrťročne

- 1) Kontrola stavu hladiny motorového oleja.
- 2) Kontrola stavu hladiny paliva.
- 3) Kontrola funkčnosti plaváka dennej nádrže paliva.
- 4) Kontrola stavu hladiny chladiacej kvapaliny spaľovacieho motora.
- 5) Kontrola čistoty vzduchového filtra.
- 6) Kontrola stavu nabitia akumulátorových batérií.
- 7) Kontrola činnosti a teplotného nastavenia ohrievača spaľovacieho motora.
- 8) Kontrola činnosti nabíjačky akumulátorových batérií.
- 9) Kontrola dotiahnutia svoriek vodičov, poistiek, kontroliek, relé, a čistoty rozvádzača a automatiky EZA.
- 10) Kontrola automatiky v režime TEST (MAN) – bezporuchovosť štartu motora, chod motora a generátora, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť kontroliek, doba chladenia motora, skontrolovanie činnosti ochrán EZA.
- 11) Kontrola automatiky v režime AUTO - chod motora a generátora, veľkosť meraných parametrov, funkčnosť chladenia a výmeny vzduchu v strojovni, odoberaný výkon, funkčnosť diaľkovej signalizácie, tesnosť spojov motora.
- 12) Uvedenie EZA späť do pohotovostného stavu.
- 13) Kontrola stavu čistoty strojovne a ekologickej vane.
- 14) Zápis do prevádzkovej knihy EZA.

B. Rozsah údržby EZA:

Termín: 1x ročne / 1x za dva roky

- 1) Všetky činnosti uvedené v časti „A“.
- 2) Výmena motorového oleja a filtrov oleja (výmena 1 x za 12 mesiacov).
- 3) Odstránenie kondenzátu z palivových filtrov spaľ., motora (výmena 1 x za 24 mesiacov).
- 4) Kapacitná skúška akumulátorových batérií.
- 5) Kontrola a doplnenie hladiny elektrolytu akumulátorových batérií.
- 6) Vyčistenie vzduchového filtra spaľ. motora (výmena podľa potreby).
- 7) Vyčistenie odparovača.
- 8) Kontrola stavu čistoty snímača hladiny paliva – plaváka.
- 9) Vyčistenie ekologickej vane, kontrola funkcie snímača hladiny v ekologickej vani.
- 10) Kontrola kvality chladiacej kvapaliny (výmena 1 x za 24 mesiacov).
- 11) Kontrola funkčnosti automatiky plnenia dennej nádrže EZA.
- 12) Odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

C. Rozsah kontroly a údržby hydraulickéj brány, plošiny a čerpadla vody:

Termín: 1x štvrt'ročne

- 1) Kontrola upevnenia koncových spínačov.
- 2) Kontrola stavu elektro kabeláže koncových spínačov.
- 3) Kontrola stavu elektro výzbroje rozvádzača ovládania hydraulických brán a plošín.
- 4) Premazanie čapov a pántov.
- 5) Nastavenie koncových spínačov.
- 6) Funkčná skúška.
- 7) Odstránenie zistených menších nedostatkov.
- 8) Kontrola stavu funkčnosti čerpadla spodnej vody.

B/ Harmonogram realizácie prehliadok, kontrol a údržby

[illegible][illegible][illegible][illegible]