



• Východoslovenská vodárenská spoločnosť  
spoločnosť a.s.  
Komenského 50  
042 48 Košice



Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Košice  
CS SVP OZ KE  
3998/2018/2

**Vec : Seňa - prepojenie vodovodu – stanovisko**

Listom, ktorý nám bol doručený dňa 10.10.2018 ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii vodnej stavby „Seňa - prepojenie vodovodu“, realizovanej v k.ú. Seňa.

Stavba je vyvolaná zmenou technického riešenia zásobovania pitnou vodou z pôvodného prepojenia z obce Kechnec na novonavrhané prepojenie z rozvodnej siete obce Seňa. Týmto riešením došlo aj k skráteniu vodovodného potrubia o 15, 00 m oproti pôvodne schválenému v dĺžke 135,00 m. Trasa navrhovaného potrubia bude za bodom napojenia križovať Sokoliansky potok a ďalej bude pokračovať po spevnenej ploche a následne po miestnej ceste. Križovanie vodného toku bude zrealizované pretláčaním - mikrotulenovaním. Chránička bude uložená v hĺbke 1,40 m pod dnom koryta. Počas výstavby nedôjde k porušeniu úpravy koryta a v teréne bude vyznačené značkami.

Z hľadiska správcu vodných tokov Vám k predmetnej žiadosti zasielame nasledovné

**st a n o v i s k o :**

Vodohospodársky významný vodný tok Sokoliansky potok (HCP 4-32-05) je v r.km 3,730, kde dôjde ku križovaniu vodovodného potrubia upravený. Voči predloženému návrhu križovania v zmysle predloženej PD nemáme námietky, za predpokladu, že

- prípadné narušenie úpravy bude dané do pôvodného stavu
- prípadné zábery parcely v správe našej organizácie žiadame majetkovo - právne vysporiadať

Upozorňujeme na vodný zákon č. 364/2004 Z.z. na § 49 odst. 5) Správca vodných tokov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza vyjadrenie vodohospodárskeho orgánu.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  
KOŠICE  
Došiel: .....  
Číslo: ..... Prílohy: .....  
Referent: .....

Co: PS KE, a/a  
CZ: 25728/2018

riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy  
štátny podnik  
Orštepný závod Košice  
Ďumbierska 14