

Kúpna zmluva č. Z20233399_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Sídlo: Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36084221
DIČ: 2021704685
IČ DPH: SK2021704685
Bankové spojenie: IBAN: SK7309000000005130067177
Telefón: 0337955388

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONE s.r.o.
Sídlo: Galvániho 7/B , 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31359884
DIČ: 2020336417
IČ DPH: SK2020336417
Bankové spojenie: IBAN: SK98 8130 0000 0020 0096 0000
Telefón: +421 903 468 541

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výťahy
Kľúčové slová: Výťahy, doprava, montáž
CPV: 42416000-5 - Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pacientsky výťah v budove Nemocnice
2. Evakuačný výťah v budove Nemocnice
3. Výťah poliklinika

Položka č. 1: Pacientsky výťah v budove Nemocnice

Funkcia				
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 ks patientskeho výťahu v budove Nemocnice .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pacientský výťah	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strop kabíny Nerezová oceľ brúsená.Povrchová úprava kabínových dverí Nerezová oceľ brúsená.Bočné steny kabíny Nerezová oceľ brúsená.Zadná stena kabíny Nerezová oceľ brúsená.Podlaha kabíny Protišmyková guma.Okopy v kabíne Zapustené.Strop LED osvetlenie.Tvar a povrchová úprava.	všetky parametre áno			

Ovládací panel v kabíne Tlačidlá s jasným bielym osvetlením, ktoré sa zmení na červené hneď ako výťah zaregistruje privolanie. Biely alebo čierny sklenený panel s veľkým LED displejom s vysokým rozlíšením.Povrchová úprava 1. Typu rámu šachtových dverí Nerezová oceľ brúsená.Madlo rovné či zagulfatené (trubkový profil) - Nerezová oceľ brúsená, na ľavej bočnej i pravej bočnej stene.	všetky parametre áno
Poklop na streche kabíny.Osvetlenie kabíny Automaticky zapnuté / vypnuté.Povrchová úprava ovládacieho panelu v kabíne Nerezová oceľ brúsená.Displej ovládacieho panela v kabíne Maticový displej.Popis tlačidiel Mechanické tlačidlá. Nerezová oceľ.Kľúčový systém.Rezervácia kabíny bez parkovania.Prah kabínových dverí Hliník.Prah šachtových dverí Hliníkový prah.	všetky parametre áno
Umiestnenie ovládacieho panelu na nástupišti Rám šachtových dverí.Inštalácia ovládacieho panela na nástupišti Na povrchu.Povrchová úprava ovládacieho panela na nástupišti Nerezová oceľ brúsená.Ukazovateľ polohy a smeru jazdy Áno - všetky stanice.Nosnosť 700 kg +-15%.Počet osôb 10 +-15%.Rýchlosť 1.0 m/s.Počet staníc / nástupísk 6 / 6 (0,1,2,3,4,5).Bez samostatnej strojovne.	všetky parametre áno
Kabína: šírka x hĺbka x výška 1200 mm x 1450 mm x 2250 mm +- 10% podľa rozmerov šachty.Čistá výška kabíny (pod podhlád) 2200 mm +- 10%.Dvere: šírka x výška 900 mm x 2100 mm +-15%.Kabínové dvere 2-panelové stranové teleskopické dvere sa otvárajú doprava.Požiarna klasifikácia EI60 podľa STN EN 81-58 – vstupné dvere.Počet vstupov do kabíny 2.Riadenie Výťah zaznamenáva všetky kabínové a vonkajšie voľby. Pri jazde smerom hore sú obslužené.kabínové aj vonkajšie voľby smerom hore. Pri jazde smerom dole sú obslužené kabínové a vonkajšie voľby smerom dole.	všetky parametre áno
Servisný panel je zabudovaný v ráme šachtových dverí.Menovitý výkon motora PMN 12-15kW.Hlavný prívod napájacieho zdroja - typ TN-S.Hlavný prívod - napätie / frekvencia 400 V 50 Hz.Prívod prúdu pre osvetlenie kabíny (V/Hz) 230 / 50.Prívod šachtového osvetlenia 220 V.Počet jász za hodinu 220-260.	všetky parametre áno
Alarmy a komunikačné vlastnosti Alarm (húkačka) na kabíne. Diaľkový alarm.Možnosti ovládania Požiarna riadenie BR1.Rezervačné riadenie.Gong pri príjazde kabíny (ako súčasť zobrazovača na nástupisku).Hlásič poschodí v kabíne výťahu.Automatická evakuácia do najbližšej stanice v prípade výpadku napájania.Núdzový režim.Druhé STOP tlačidlo v hlavnej stanici.Trieda energetickej účinnosti VDI A.Počet prevádzkových dní za rok 365.Spotreba v pohotovostnom režime 130-160 W.Verzia ukazovateľa na nástupišti Povrchová montáž na stene.2x ventilátor, smer prúdenia vzduchu – dovnútra.	všetky parametre áno
Zrkadlo Čiastočná šírka / Čiastočná výškaUmiestnenie na ľavej bočnej stenePríprava pre čidlový/kartový vstupPredpisy STN EN 81-20 2020 (20/50), EN81-21-2018, STN EN 81-21 +A1, prípadne EN81 – 20/50	všetky parametre áno

Položka č. 2: Evakuačný výťah v budove Nemocnice

Funkcia				
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 ks evakuačného výťahu v budove Nemocnice .				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Evakuačný výťah	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Strop kabíny Nerezová oceľ brúsená.Povrchová úprava kabínových dverí Nerezová oceľ brúsená.Bočné steny kabíny Nerezová oceľ brúsená.Zadná stena kabíny Nerezová oceľ brúsená.Podlaha kabíny Protišmyková guma.Okopy v kabíne Zapustené.Strop LED osvetlenie.Tvar a povrchová úprava okopy Zapustený hliník.Ovládací panel v kabíne Tlačidlá s jasným bielym osvetlením, ktoré sa zmení na červené hneď ako výťah zaregistruje privolanie. Biely alebo čierny sklenený panel s veľkým LED displejom s vysokým rozlíšením.	všetky parametre áno
Povrchová úprava 1. Typu rámu šachtových dverí Nerezová oceľ brúsená.Madlo rovné či zagulfatené (trubkový profil) - Nerezová oceľ brúsená, na ľavej bočnej i pravej bočnej stene.Poklop na streche kabíny.Osvetlenie kabíny Automaticky zapnuté / vypnuté.Povrchová úprava ovládacieho panelu v kabíne Nerezová oceľ brúsená.Displej ovládacieho panela v kabíne Maticový displej.Popis tlačidiel Mechanické tlačidlá. Nerezová oceľ.Kľúčový systém.Rezervácia kabíny bez parkovania.Prah kabínových dverí Hliník.Prah šachtových dverí Hliníkový prah.	všetky parametre áno
Umiestnenie ovládacieho panelu na nástupišti Rám šachtových dveríInštalácia ovládacieho panela na nástupišti Na povrchuPovrchová úprava ovládacieho panela na nástupišti Nerezová oceľ brúsenáUkazovateľ polohy a smeru jazdy Áno - všetky staniceNosnosť 1700 kg +/-10%Počet osôb 22 +/-10%Rýchlosť 1.0 m/s	všetky parametre áno
Počet staníc / nástupísk 6 / 6 (0,1,2,3,4,5).Bez samostatnej strojovne.Kabína: šírka x hĺbka x výška 1400 mm x 2350 mm x 2250 mm +/- 10% podľa rozmerov šachtyČistá výška kabíny (pod podhlád) 2200 mm +/- 10%.Dvere: šírka x výška 1100 mm x 2100 mm +/-15%.Kabínové dvere 2-panelové stranové teleskopické dvere sa otvárajú doprava.Požiarne klasifikácia EI60 podľa STN EN 81-58 – vstupné dvere.Počet vstupov do kabíny 2.Riadenie Výťah zaznamenáva všetky kabínové a vonkajšie voľby. Pri jazde smerom hore sú obslužené kabínové aj vonkajšie voľby smerom hore.	všetky parametre áno
Pri jazde smerom dole sú obslužené kabínové a vonkajšie voľby smerom dole.Servisný panel je zabudovaný v ráme šachtových dverí.Menovitý výkon motora PMN 12-15kW.Hlavný prívod napájacieho zdroja - typ TN-S.Hlavný prívod - napätie / frekvencia 400 V 50 Hz.Prívod prúdu pre osvetlenie kabíny (V/Hz) 230 / 50.Prívod šachtového osvetlenia 220 V.Počet jzd za hodinu 220-260.Alarmy a komunikačné vlastnosti Alarm (húkačka) na kabíne. Diaľkový alarmMožnosti ovládania Požiarne riadenie BR1.	všetky parametre áno
Rezervačné riadenie.Gong pri príjazde kabíny (ako súčasť zobrazovača na nástupisku).Hlásič poschodí v kabíne výťahu.Automatická evakuácia do najbližšej stanice v prípade výpadku napájania.Núdzový režim.Druhé STOP tlačidlo v hlavnej stanici.Trieda energetickej účinnosti VDI A.Počet prevádzkových dní za rok 365.Spotreba v pohotovostnom režime 130-160 W.Verzia ukazovateľa na nástupišti Povrchová montáž na stene.2x ventilátor, smer prúdenia vzduchu – dovnútra.Zrkadlo Čiastočná šírka / Čiastočná výška.	všetky parametre áno
Umiestnenie na ľavej bočnej stenePríprava pre čidlový/kartový vstupPredpisy STN EN 81-20 2020 (20/50), EN81-21-2018, STN EN 81-21 +A1, prípadne EN81 – 20/50	všetky parametre áno

Položka č. 3: Výťah poliklinika

Funkcia
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia 1 ks výťahu v budove Polikliniky.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výťah poliklinika	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strop kabíny Nerezová oceľ brúsená.Povrchová úprava kabínových dverí Nerezová oceľ brúsená.Bočné steny kabíny Nerezová oceľ brúsená.Zadná stena kabíny Nerezová oceľ brúsená.Podlaha kabíny Protišmyková guma.Okopy v kabíne Zapustené.Strop LED osvetlenie.Tvar a povrchová úprava okopy Zapustený hliník.Ovládacie panel v kabíne Tlačidlá s jasným bielym osvetlením, ktoré sa zmení na červené hneď ako výťah zaregistruje privolanie. Biely alebo čierny sklenený panel s veľkým LED displejom s vysokým rozlíšením.Povrchová úprava 1. Typu rámu šachtových dverí Nerezová oceľ brúsená.	všetky parametre áno			
Madlo rovné či zaguľatené (trubkový profil) - Nerezová oceľ brúsená, na ľavej bočnej i pravej bočnej stene.Poklop na streche kabíny.Osvetlenie kabíny Automaticky zapnuté / vypnuté.Povrchová úprava ovládacieho panelu v kabíne Nerezová oceľ brúsená.Displej ovládacieho panela v kabíne Maticový displej.Popis tlačidiel Mechanické tlačidlá. Nerezová oceľ.Kľúčový systém.Rezervácia kabíny bez parkovania.Prah kabínových dverí Hliník.Prah šachtových dverí Hliníkový prah.	všetky parametre áno			
Umiestnenie ovládacieho panelu na nástupišti Rám šachtových dverí.Inštalácia ovládacieho panela na nástupišti Na povrchu.Povrchová úprava ovládacieho panela na nástupišti Nerezová oceľ brúsená.Ukazovateľ polohy a smeru jazdy Áno - všetky stanice.Nosnosť 1700 kg +/-10%.Počet osôb 22 +/-10%.Rýchlosť 1.0 m/s +/-10%.Počet staníc / nástupísk 4 / 4 (0,1,2,3).Bez samostatnej strojovne.Kabína: šírka x hĺbka x výška 1400 mm x 2350 mm x 2250 +/- 10% podľa rozmerov šachty.Čistá výška kabíny (pod podhlád) 2200 mm +/- 10%.Dvere: šírka x výška 1100 mm x 2100 mm +/-15%.	všetky parametre áno			
Kabínové dvere 2-panelové stranové teleskopické dvere sa otvárajú doprava.Požiarne klasifikácia EI60 podľa STN EN 81-58 – vstupné dvere.Počet vstupov do kabíny 2.Riadenie Výťah zaznamenáva všetky kabínové a vonkajšie voľby. Pri jazde smerom hore sú obslužené.kabínové aj vonkajšie voľby smerom hore. Pri jazde smerom dole sú obslužené kabínové a vonkajšie voľby smerom dole.Servisný panel je zabudovaný v ráme šachtových dverí.Menovitý výkon motora PMN 12-15kW.Hlavný prívod napájacieho zdroja - typ TN-S.Hlavný prívod - napätie / frekvencia 400 V 50 Hz.	všetky parametre áno			
Prívod prúdu pre osvetlenie kabíny (V/Hz) 230 / 50.Prívod šachtového osvetlenia 220 V.Počet jzd za hodinu 220-260.Alarmy a komunikačné vlastnosti Alarm (húkačka) na kabíne. Diaľkový alarm.Možnosti ovládania Požiarne riadenie BR1.Rezervačné riadenie.Gong pri príjazde kabíny (ako súčasť zobrazovača na nástupisku).Hlásič poschodí v kabíne výťahu.Automatická evakuácia do najbližšej stanice v prípade výpadku napájania.Núdzový režim.	všetky parametre áno			
Druhé STOP tlačidlo v hlavnej stanici.Trieda energetickej účinnosti VDI A.Počet prevádzkových dní za rok 365.Spotreba v pohotovostnom režime 130-160 W.Verzia ukazovateľa na nástupišti Povrchová montáž na stene.2x ventilátor, smer prúdenia vzduchu - dovnútra.Zrkadlo Čiastočná šírka / Čiastočná výška.Umiestnenie na ľavej bočnej stene.Predpisy STN EN 81-20 2020 (20/50), EN81-21-2018, STN EN 81-21 +A1, prípadne EN81 – 20/50.	všetky parametre áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Výška konečnej ceny zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním a inštaláciou predmetu zákazky na mieste určenom verejným obstarávateľom v priloženej dokumentácii
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 2 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je minimálne 60 dní od jej doručenia verejnemu obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platby budú realizované bezhotovostným stykom.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač vykonal individuálne skúšky, predkomplexné skúšky, funkčné skúšky (komplexného vyskúšania) a poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pre účely získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby výťahov; Verejný obstarávateľ vyžaduje vypracovanie a dodanie východiskovej revíznej správy. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača zabezpečiť kontrolnú prevádzku v trvaní (3) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky a uvedenia predmetu zákazky do prevádzky a skúšobná prevádzka;
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi projektovú dokumentáciu, prípadne ďalšiu potrebnú dokumentáciu.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Umožnenie splátkového kalendára na minimálne dva roky a minimálne na 50% z ceny zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Piešťany
Ulica: Winterova 66

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2023 08:00:00 - 29.09.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 162 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 195 000,00 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20233399

V Bratislave, dňa 03.05.2023 10:42:01

Objednávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KONE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska