

		Vyššie číslo:
Západoslovenská energetická spoločnosť, a.s. Slovenská republika IČO: 48288823 email: mmb@zse.sk		
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Fábó	3-PEM AC 50 Hz 400/230V / TN-C	Strana č.:
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Fábó	3 AK 230V/22 000V/IT	
Projektant: Ing. Ivan Krtica	Podoba: k.ú. Pozba	Strana č.:
Miesto inštalácie: Podoba, k.ú. Pozba	Zariadenie: Zariadenie distribúcie s.ú. Číslo: 6.818.17 Bratislava	Strana č.:
Investor: Zariadenie distribúcie s.ú. Číslo: 6.818.17 Bratislava	Stavba:	Strana č.:
NZ_OKI_POZBA - VINK, TS, MNV		
Súbor/Dielok: SO 01 - Konečná TS	SO 04 - Nový 1 MV kabel	Strana č.:
SO 02 - TS 1 Sčítav	SO 05 - Rakovská ulica MV	
SO 03 - Nový 230V kabel	SF 01 - Konečná TS Bratislava	Strana č.:
Dielok: SITUÁCIA Časť 2		
Číslo zmluvy: L13.0934.19.0001	Dátum: 08/2020	Strana č.:
01	1:500	Strana č.:
5x44	POKUR SP	Strana č.:


LEGENDA:

- NOVÝ VN KÁBEL V OČNÁČNE
- ===== NOVÝ VN KÁBEL V CHVÁČNE
- VZDUŠNÉ VN VEDENIE
- NOVÝ NN KÁBEL
- NOVÝ NN KÁBEL V CHVÁČNE
- VZDUŠNÉ NN VEDENIE
- VZDUŠNÝ NN KÁBEL
- FRAKČNÉ VEDENIE
- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE SEK
- VODOVOD
- PLYN
- POPEŘNÝ BOD
- NAVRHOVANÁ ROZKOVÁ TS

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNEJ TRATE - KÓTY VZHLADOM NA ŽELEZNIČNÝ KILOMETER SÚ ZAKRESLENÉ V JEDNOTNEJ ŽELEZNIČNEJ MAPEI Príloha č. 1

Popis: V sčítaní VR 1486 bude dostanť chránka pre budujúci optický kábel.

MPŽADNÁ SYSTAVA:
3 AK 230V/22 000V/IT



Číslo: 2021/35-03-NE

v Pozbe dňa: 11.1.2022

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa.....17.2.2022.....

ROZHODNUTIE

„ Verejná vyhláška “

Obec Pozba, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „Stavebný úrad“) podľa ust. § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), posúdila žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**NZ_OKI_POZBA,VNK,TS,NNV**“ – líniová stavba, pre stavebníka : **Západoslovenská distribučná, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518** v zastúpení: **Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šafa** zo dňa 5.11.2021 v súlade § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto :

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu:

„**NZ_OKI_POZBA,VNK,TS,NNV**“ – líniová stavba

**SO 01 – Kiosková TS, SO 02 – TS 1 stĺpová, SO 03 – Nový 22 KV kábel,
SO 04 – Nový 1 KV kábel, SO 05 – Rekonštrukcia NN
PS 01 – Kiosková TS**

pre stavebníka

Západoslovenská distribučná, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

a umiestnenie ktorej vydala Obec Pozba samostatné územné rozhodnutie č. 2020/195-06-NE zo dňa 1.5.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.6.2021.

opis stavby:

SO 01 – Kiosková TS

Navrhovaná trafostanica je typizovaná betónová bloková transformačná stanica EH 6 pre distribúciu elektriny nízkeho napätia. Transformačná stanica EH 6 má samostatný priestor pre transformátor spoločný priestor pre VN, NN rozvodňu. Transformačná stanica svojim vyhotovením vrátane technológií tvorí jeden konštrukčný celok.

SO 02 – TS 1 stĺpová

Pripojenie transformačnej stanice bude z jestvujúceho vzdušného vedenia č. 266. Pripojka sa realizuje káblovým vedením 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm². Pripojka VN bude realizovaná podľa výkresu č.2 kde sa osadí nový betónový pb. Na parcele 5162 k.ú. Pozba.

SO 03 – Nový 22 KV kábel

Pripojenie navrhovaných TS na jestvujúce VN vedenie sa realizuje novým káblovým vedením. Navrhovaná kiosková TS sa pripojí na jestvujúce VN vedenie č. 266 káblovým vedením 3xNA2XS(F)2Y 1x95mm² od jestvujúceho podperného bodu č. 1426, na ktorý sa osadí zvislý OU, konzola káblovej koncovky obmedzovače napätia.

SO 04 – Nový 1 KV kábel

Prípojenie výstavby navrhovaných TS sa zrealizuje preorientovaním NN vývodov z TS. Vyvedenie výkonu navrhovanej kioskovkej TS sa zrealizuje pomocou štyroch 1 KV káblových vývodov NAVY-J 4x240mm².

SO 05 – Rekonštrukcia NN

V rámci stavby sa zrealizuje rekonštrukcia jestvujúceho vzdušného NN vedenia v celkovej dĺžke trasy 2000m.

PS 01 – Kiosková TS

Nová kiosková transformačná stanica bude typu EH6 Bude obsahovať olejový transformátor, NN rozvádzač, uvažuje sa aj s rezervou.

Parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje:

na pozemkoch v katastrálnom území **Pozba**, v obci **Pozba** :

parcela reg. „C“ č. 5162;5161;5160;5159;5150;1886;4367;4363;555;8/1;3079;3130/4;554/1;69;

druh pozemku: **zastavané plochy a nádvoría, orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy a ostatná plochy**

príslušnosť k zastavanému územiu: **1 – pozemky sú umiestnené v zastavaného územia obce**

2 – pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce

meno stavebníka: **Západoslovenská distribučná, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518**

účel stavby: **Účelom výstavby je rekonštrukcia elektroenergetických zariadení vysokého a nízkeho napätia.**

Stavebník preukázal k pozemkom k.ú. Pozba parc.č.1886; 555;3079;554/1;5150;8/1;3130/4 iné právo v súlade s § 139 stavebného zákona

Účastníkmi stavebného konania sú :

- Západoslovenská distribučná, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
v zastúpení: Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šafa
- Tibor Pilárik, Pozba č. 110, 941 51 Pozba
- Ing Jozef Frólo, ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Obec Pozba, Pozba č. 162, 941 51 Pozba

b) Účastníkom konania bolo oznámenie doručené v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Pozba a na internetovej stránke Obce Pozba

A - Podmienky uskutočnenia stavby a jej užívania:

1. Stavba sa umiestni v katastrálnom území Pozba, na parceliach reg.„C“ 5162;5161;5160;5159;5150;1886;4367;4363;555;8/1;3079;3130/4;554/1;69 v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená v súlade s overenou projektovou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval Ing. Jozef Frólo, ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, dátum vypracovania 08/2021 a táto je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka.
3. Overenú dokumentáciu stavby spolu so stavebným povolením musí stavebník archivovať (aj právny nástupca - ďalej len „stavebník“) počas existencie stavby.
4. Prípadné zmeny stavby, ktoré podliehajú povoleniu, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. š. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). Stavebník je povinný si vyžiadať od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia.
6. Prípadné zmeny stavby, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho stavebného povolenia stavebného úradu.
7. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe.
8. Počas realizácie stavby musí byť na stavbe k dispozícii overená projektová dokumentácia, certifikáty zabudovaných výrobkov v stavbe a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby a pri štátnom stavebnom dohľade ich predložiť k nahliadnutiu. Tieto atesty je potrebné predložiť tiež pri kolaudácii stavby.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46d stavebného zákona.
10. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
11. Stavebník je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť označenie stavby informačnou tabuľou umiestnenou na viditeľnom mieste z verejného priestranstva. Tabuľa musí obsahovať názov stavby, meno stavebníka, číslo stavebného povolenia, kým bolo vydané, termín začatia a ukončenia stavby, názov dodávateľa stavby.
12. **Stavba sa bude užívať na účel určený vo výroku tohto rozhodnutia.**
13. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až § 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými platnými technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými.

14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
15. Stavenisko musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov ani premávku na verejných komunikáciách.
16. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať podmienky uvedené vo vyhláske č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj príslušné technické normy.
17. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky požiadavky a podmienky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj zainteresovaných organizácií (najmä správcov rozvodných sietí).
18. Pri uskutočňovaní stavby je nutné postupovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, k zamedzeniu prístupov k príslušným zariadeniam alebo pozemkom a k porušeniu podmienok ochranných pásiem a chránených území. Staveniskové zariadenia v zastavanom území nesmú svojimi účinkami, najmä exhalátmi, hlukom, otrasmí, prachom, zápachom, oslíňovaním, zatienením pôsobiť na okolie nad prípustnú mieru. Ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase.
19. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť stavebník oprávneným v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka
20. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zvieť na pozemok stavebníka.
21. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu, podľa § 26 ods. 6 Vyhlásky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
22. Počas výstavby nesmú byť znečisťované a poškodzované prístupové verejné komunikácie. Prípadné poškodenia vzniknuté výstavbou musí stavebník opraviť, prípadne škody na verejných komunikáciách uhradiť oprávneným.
23. Skladovať materiál na verejných priestranstvách sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané Obecným úradom.
24. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami (aj pri ochranných pásmach) treba ich polohu objasniť a podmienky ich ochrany zabezpečiť prostredníctvom správcov týchto zariadení.
25. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
26. **Stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.**
27. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant - Ing. Tibor Ficza, Bevatron s.r.o., G.Bethlena 0, 940 01 Nové Zámky
28. **Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.** Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní od dňa prijatia rozhodnutia o výstavbe firmu, ktorá bude stavbu realizovať.
29. V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov stavby.
30. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
31. **Stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr do (mesiac rok) 12/2023 . Po ukončení stavby je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia (§ 79 stavebného zákona).**

- Stavebník je povinný dodržať podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

- Okresný úrad Nové Zámky, Odbor star. o životné prostredie, Podzámska 25, Nové Zámky :
- Orgán odpadového hospodárstva: dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-NZ-OSZP-2019/017820-02 zo dňa 11.10.2019
- Orgán ochrany prírody a krajiny: dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-NZ-OSZP-2019/017819-02 zo dňa 23.10.2019
- Orgán vodného hospodárstva: dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-NZ-OSZP-2019/017822-02-HI zo dňa 18.10.2019
- Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií: dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-NZ-OSZP-2020/019761 zo dňa 24.11.2020:
- Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, Nové Zámky :dodržať podmienky zo záväzného stanoviska č. OU-NZ-PLO-2021/006089-002; OU-NZ-PLO-2021/006095-002 zo dňa 08.02.2021 a z vyjadrenia č. OU-NZ-PLO-2021/005873-002 zo dňa 15.02.2021
- Odbor krízového riadenia: dodržať podmienky z vyjadrenia č. OU-NZ-OKR-2021/005793-02 zo dňa 02.02.2021
- Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky,a.s.: dodržať podmienky z vyjadrenia č.502/2019 zo dňa 16.10.2019
- Okresný úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra : dodržať podmienky z vyjadrenia č.CS 9662/2021, CZ 29353/2021 zo dňa 07.9.2021

- Krajský pamiatkový úrad v Nitre, nám. Jána Pavla II č.8, Nitra: dodržať podmienky zo stanoviska KPUNR-2019/22106-2/82494/Pat zo dňa 11.10.2019 a rozhodnutia č. KPUNR-2019/22106-4/92952 zo dňa 12.11.2019
- Západoslovenská vodárenská spol., a.s., Nitra: dodržať podmienky vyjadrenie č.72546/2019 zo 07.10.2019
- SPP distribúcia, a.s.: dodržať podmienky vyjadrenie č.TD/NS/0089/2021/Šč zo dňa 8.2.2021
- OR Hasičského a ZZ v Nových Zámkoch: dodržať podmienky zo stanoviska č.ORHZ-M 2019/000911-002 zo dňa 01.10.2019:
- Západoslovenská distribučná., a.s.: dodržať podmienky z vyjadrenia zo dňa 16.11.2020; 27.9.2021
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra: - dodržať podmienky zo stanoviska č.CS SVP OZ PN 245/2021/2 zo dňa 11.01.2021
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava: - dodržať podmienky z vyjadrenia č.6612132111 dňa 25.10.2021
- Orange Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany: dodržať podmienky vyjadrenie č. B 3746/2021 zo dňa 20.10.2021
- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava: dodržať podmienky vyjadrenia č.ASM-40-2291/2019 zo dňa 26.9.2019:
- Obec Pozba, 941 51 Pozba č. 162: dodržať podmienky zo stanoviska č. 2020/162 zo dňa 2.5.2021 a zo stanoviska č. 2020/162 zo dňa 21.12.2020
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza: dodržať podmienky z odborného stanoviska č. OS/KD-P-2021-1557/01-EZ zo dňa 7.10.2021

E – Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

O d ô v o d n e n i e

Na základe žiadosti zo dňa 5.11.2021 navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, Čulenova č.6, 847 Bratislava, IČO: 36361518 v zastúpení: Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šafa stavebný úrad dňom podania oznámením zo dňa 25.11.2021 pod č. 2021/35-02-NE, stavebné konanie podľa § 61 ods.2 stavebného zákona s tým, že vo veci uvedeného návrhu upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodu, že podklady podania boli dostatočné na posúdenie návrhu. Účastníkom konania oznámenie bolo doručené v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Pozba a na internetovej stránke Obce Pozba. Stavebný úrad preukázal k pozemkom k.ú. Pozba parc.č.1886; 555;3079;554/1;5150;8/1;3130/4 iné právo v súlade s § 13 stavebného zákona.

V súlade s § 61 ods. 2 Stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, aby svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Zároveň ich upozornil, že na neskôr podané námietky Stavebný úrad neprihliadne. Rovnako upozornil účastníkov konania, že v súlade s § 42 ods. 4 Stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V súlade s § 61 ods. 5 Stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. V uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky pripomienky.

Stavebný úrad v stavebnom konaní z podnetu stavebníka posúdil podanie a dokladovú časť predovšetkým z hľadiska súvislostí s dostupnými údajmi stavebného úradu. Pri posudzovaní vychádzal z všeobecne platných právnych a technických predpisov v nadväznosti na zabezpečenie záujmov spoločnosti a súčasne aj účastníkov konania, pritom zistil, že podanie a dokladová časť poskytujú dostatočnú možnosť, aby boli splnené požiadavky výroku tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené námietky.

Návrh spĺňa požiadavky v zmysle ust. § 8 a § 9 vyhlášky 453/2000 Z.Z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadateľ ku konaniu doložil kladné vyjadrenia od dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií.

Stavebný úrad na základe týchto dokladov a vzhľadom na posúdenia z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a jednotnej technickej politiky vyjadrené všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu dospel k záveru, že stavba nie je v rozpore s týmito záujmami v rozpore. To potvrdili aj kladné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitých predpisov.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Ochranu verejných záujmov a práv a právom chránených záujmov účastníkov konania zabezpečil stavebný úrad v podmienkach uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia.

Projektová dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. Sp. z. o
dni odo dňa doručenia roz
Rozhodnutie je po vy
ustanovení zákona č. 162/2

... rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15
a, Obecný úrad, 941 51 Pozba.
skúmateľné správnym súdom podľa

... aničová
... ostka obce Pozba

Rozhodnutie sa doručí

Západoslovenská distr
v zastúpení: Ing. Eva Zlatosová, ...
Tibor Pilárik, Pozba č. 110, 941 51 Pozba
Ing Jozef Frólo, ZSDIS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Obec Pozba, Pozba č. 162, 941 51 Pozba

) Účastníkom konania sa rozhodnutie doručí v zmysle ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona – líniová
stavba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Pozba a na internetovej stránke Obce Pozba

) Na vedomie - dotknuté orgány:

Okresný úrad Nové Zámky, Oddelenie star. o živ.prost., Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, OKR, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, PLO, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Okresný úrad Nové Zámky, Odbor CD a PK, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
RS a ÚC Nitra, Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Lanová 17, 940 64 Nové Zámky
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
OR HaZZ v Nových Zámkoch, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
Západoslovenská distribučná, a.s., Komunikačné technológie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 92513 Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Prílohy k rozhodnutiu:

... stavebníka: overená projektová dokumentácia
... právny poplatok zaplatený: 100 €

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí sa na úradnú tabuľku obecného úradu v Pozbe k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.

Vyvesené dňa: Potvrdenie obce:.....

Zvesené dňa :Potvrdenie obce:.....



GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
Odbor expertízy
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6

816 47 Bratislava *

Váš list číslo/zo dňa
/ 17.12.2020

Naše číslo
30441/2021/O230-3

Vybavuje/linka
Ing. arch. Kocáková/
055 229 4132

Bratislava 1
22.06.2021

Vec

NZ OKI POZBA – VNK, TS, NNK, k. ú. Pozba - súhrnné stanovisko

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005, na základe žiadosti stavebníka - investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, (žiadosť doručená na O 230 GR ŽSR z OR Zvolen, listom č.j.01097/2020/SŽTS/132, dňa 29.03.2021) vydáva **súhrnné stanovisko** ku stavbe v ochrannom pásme dráhy(OPD) a obvode dráhy(OD): „**NZ OKI POZBA – VNK, TS, NNK**“, k. ú. Pozba.

Predložená dokumentácia v členení na SO (SO 01 - Kiosková TS, SO 02 - TS 1 Stípková, SO 03 - Nový 22 kV kábel, SO 04 - Nový 1 kV kábel, SO 05-Rekonštrukcia NN a PS 01-Kiosková TS (technologická časť) rieši výstavbu novej Kioskovej transformačnej stanice, prívodného VN kábla, 4xNN vývody zo stanice a výmenu existujúceho NN káblového vedenia. Stavba objektov(navrhovaná káblová NN prípojka 22kV, NN vývody z navrhovanej trafostanice, navrhovaná kiosková trafostanica a výmena existujúceho NN kábla) je situovaná do ochranného pásma dráhy žel. trate Hronská Dúbrava - Palárikovo v žkm 14,646 – 23,717s **križovaním** v žkm 23,721(SO 05,výmena existujúceho NN kábla NAVY-J 4x240mm²,v jestvujúcej chráničke dĺ. 39,3m, min.2,5m pod n.k.), na pozemku v správe ŽSR(parc.č. 3130/1). Riešenie stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k vydaniu súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním **stavebného povolenia** pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

- Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (OR Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
 - riešiť pri styku(križovanie) v záujmovom území ochranu podzemných telekomunikačných káblových vedení (DOK, DK, zab. zar.) v správe ŽSR – OR Zvolen, SOZT - uloženie do chráničiek, rešpektovať ochranné pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné – prístupné,
 - križovanie(v žkm 23,721) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade PD
 - realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný a schodný manipulačný priestor
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR Z9 a Z2, (kontakt: Ing Backová, tel. č. 045/229 5003).
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- Stavebník **preukáže** „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu(v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 03403/2021/SM/SSZV-5 zo dňa 12.5.2021) **uzatvorí** „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“.

3. Pred začatím prác stavebník **objedná** vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR Zvolen, SOZT vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa pokynov správcu. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonávané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
4. Stavebník pred začatím prác **prerokuje** technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v ochrannom pásme dráhy (pri križovaní) a **objedná** dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Nagy, tel. 036 229 3134, 091 047) a objedná dozornú činnosť - z dôvodu bezpečnosti na dráhe.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená, narušená a obmedzená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
8. Sklady stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR.
9. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prechode stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
10. Po ukončení prác stavby v OPD, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
11. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR – OR Zvolen, Sekcií žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúca sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice na kolaudáciu stavby.

Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV:SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 1, 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy, (súhlas na vykonávanie prác v OPD v rámci stavby).

S pozdravom

Ing. Ivan Štecko
riaditeľ odboru

Príloha: 1x Vyjadrenie Oblastné riaditeľstvo Zvolen
1x Vyjadrenie Oblastná správa majetku Zvolen

Na vedomie: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen (M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen)
ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen (M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen)

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

ŽSR Generálne riaditeľstvo

Odbor expertízy

BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa

Náše číslo

Vybavuje/linka

Zvolen

01097/2020-SŽTS/132

Dudáková/045 229 4325

19.03.2021

Vec: NZ_OKI POZBA – VNK, TS, NNK
- vyjadrenie k projektu stavby

V prílohe Vám odstupujeme dokumentáciu na uvedenú stavbu. Oblasťné riaditeľstvo Zvolen dáva nasledovné spoločné stanovisko k uvedenej stavbe:

Dokumentácia rieši vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice, prírodného VN kábla, NN vývody a výmenu existujúceho NN vedenia v obci Pozba. Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy železničnej trate Levice – Ťľany nad Žitavou a kríži uvedenú trať v žkm 23,721 v jestvujúcej chráničke.

Stavba môže byť realizovaná za nasledovných podmienok:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR – Sekcie OZT. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.
3. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tľ.045/ 229 5003).
4. Stavebník minimálne dva týždne pred realizáciou prác požiadava o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblasťnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (tľ. kontakt na odborný dozor: SMSÚ LEVICE: p. Nagy, tľ. 036 229 3134, 0911 214 047).
5. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
6. Investor si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

Telefón
045 229 4325

Žel.
945/4325

E-mail
Dudakova.olga@zsr.sk

Číslo účtu

IGO
31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

Na základe vyššie uvedeného, pri rešpektovaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení, Zvolen nemá námietky k vydaniu povolenia na realizáciu stavby.

Ing. Marián Izákovič
riadiť OR Zvolen

Prílohy: PD + vyjadrenie Sekcie OZT č.860/2021/ORZV/SOZT-4 zo dňa 03.03.2021
vyjadrenie Sekcie EE č.00667/2021/OR ZV/SEE-2 zo dňa 29.01.2021

Poznámka: PD bola odstúpená na OSM Zvolen

Telefón
045/229 4325

Žel.
945/4325

E-mail
Dudakova.olga@zsr.sk

Číslo účtu

IČO
31364501

ZSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY
M.R. Štefánika 295/2, 960 02 ZVOLEN

ŽSR OR Zvolen
S ŽTS
M.R. Štefánika 295/2
960 02 Zvolen

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
860/2021/ORZV/SOZT-4

Vybavuje/linka
Ing. Jarný
045/229-4431

Zvolen
03.03.2021

Vec : Vyjadrenie k stavbe

„NZ_OKI POZBA-VNK,TS,NNK“

*Stavba v OPD v úseku žel. trate Hronská Dúbrava – Palárikovo žkm 23,500-23,800, krížovanie podľa zakreslenia v PD žkm 23,2116 /
//medzistaničný úsek Beša – Podhájska a obvod PZZ žkm 23,712 Beša (SP0747) //*

V záujmovom území predmetnej stavby sa **nachádzajú** technické zariadenia (PZZ žkm 23,712 IS ŽSR) pre dopravnú cestu v našej správe.

Pri realizácii stavby **dôjde ku krížovaniu** s podzemnými vedeniami **zab.zar., DOK, DK** v správe ŽSR (*viď inf.zak. v priložených situáciách JŽM v dotknutom úseku žel. trate*), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 3,4,5 a 6., príloha č.12a bod g). V ochrannom pásme dráhy je **zakázané** vykonávať akékoľvek práce, ktoré by mohli ohroziť zariadenia pre dopravnú cestu v našej správe a tým ohroziť bezpečnosť dopravy na tráhe, umiestňovať stavby, skládky alebo iné objekty, ktoré by obmedzovali prístup k týmto káblovým vedeniam.

- požadujeme aby cieľové a štartovacie jamy boli umiestnené mimo ochranného pásma káblov, tak aby nedošlo k ich poškodeniu

Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne **vytýčiť** a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851.

O ich **vytýčenie** na základe objednávky je potrebné **požiadať** ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, kontaktné t.č. : 0902 950 493, e-mail: medved.peter@zsr.sk. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.

860/2021/ORZV/SOZT-4

Všetky práce v obvode PZZ v žkm 23,712 žiadame vykonávať za dozoru SMSÚ OZI ZI Zvolen (Ing. Martin Mrenica - vedúci SMSÚ OZI ZI ZV, tel.kontakt : 0903 569 575).

S pozdravom

Ing. Štefan Holec
Prednosta Sekcie OZI
OR Zvolen

Prílohy : PD + Situácia JŽM s informačným zakreslením IS v dotknutom žel. úseku