

Rozpočet na odstránenie závad z revízií elektrickej inštalácie nn - 2022

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Divízia: | DVV - Východ |
| Dodávateľ: | REMEZ s.r.o. |
| | Tichá 66, Vysoká pri Morave |
| IČO: | 54241341 |
| IČ DPH: | SK2121645130 |

| Por. číslo | Názov objektu | Druh závady | Cena (€) |
|------------|--|--|----------|
| 01. | | Projektová dokumentácia skutkového stavu | 180,00 |
| | ČS Petržalka | Schéma rozvádzača RS | 110,00 |
| | Akumulačná nádrž č. 1 | Označenie rozvádzača RS | 80,00 |
| | | Označenie elektrických obvodov rozvádzača RS | 120,00 |
| | | Doprava | 48,00 |
| 02. | | Projektová dokumentácia skutkového stavu | 180,00 |
| | ČS Petržalka | Schéma rozvádzača RS | 110,00 |
| | Akumulačná nádrž č. 2 - vstupný objekt | Označenie rozvádzača RS | 80,00 |
| | | Označenie elektrických obvodov rozvádzača RS | 120,00 |
| | | Označenie ochranných a istiacich prístrojov | 90,00 |
| | | Zrealizovanie krytia rozvádzača | 80,00 |
| | Doprava | 48,00 | |
| 03. | | Vonkajšia skriňa SR - označenie výrobným štítkom | 70,00 |
| | VDJ Bôrik | Rozvádzač RV - označenie výrobným štítkom | 70,00 |
| | Prízemie, medziposchodie, poschodie | Zásuvková skriňa ZRS 7 - označenie štítkom | 5,00 |
| | | Doprava | 42,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| 04. | VDJ Bôrik - suterén | Poistková skriňa - označenie výrobným štítkom | 70,00 |
| 05. | ČS Západ - Gaštanová - suterén | Servopohony uzáverov - zrealizovanie ochranného pospájania | 240,00 |
| | | Rozvádzač RM 03 - označenie výrobným štítkom | 70,00 |
| | | Doprava | 30,00 |
| 06. | VZ Stupy - zberňa prameňov | Rozvádzač RM 01 - označenie prístrojov | 120,00 |
| | zberňa prameňov | Doprava | 60,00 |
| 07. | VZ Stupy - zberňa prameňov | Rozvádzač RM 01 - označenie prístrojov | 120,00 |
| | miestnosť rozvodne nn | | |
| 08. | ATS + VDJ Amfiteáter | Rozvádzač 7S - Označenie identifikačným štítkom | 70,00 |
| | Vstupný objekt, strojovňa | Rozvádzač RS - schéma zapojenia | 210,00 |
| | | Rozvádzač RS - označenie napäťových sústav | 40,00 |
| | | Rozvádzač RS - utesnenie káblových vývodiek | 64,00 |
| | | Doprava | 50,00 |
| SPOLU bez DPH: | | | 2 577,00 |

Divízia DVV-Západ

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| 01. | VZSedláčkov ostrov | Ochranné pospájanie - dodávka a montáž | 120,00 |
| | Chlórovňa | Doprava | 33,60 |
| 02. | VZ Sihot' - trafostanica TS 1 | Projektová dokumentácia nn časti | 420,00 |
| | | Rozvádzača RS1, RS2 a RM2 - označenie istiacich prístrojov | 270,00 |
| | | Rozvádzač RM 2 - Schéma skutočného zapojenia | 300,00 |
| | | Doprava | 36,00 |
| 03. | VDJ Devínska Nová Ves Sandberg - miestnosti | Rozvádzač RH - označenie vnútorných prístrojov a súčastí | 270,00 |
| | | Rozvádzač RH a RS - označenie napäťovej sústavy od výrobcu | 120,00 |
| | | Rozvádzač RH - Schéma skutočného zapojenia | 300,00 |
| | | Doprava | 40,00 |
| 04. | VDJ Mariánka (Lesná) - miestnosti | Projektová dokumentácia nn časti EI a rozvádzača | 450,00 |
| | | Doprava | 60,00 |
| Divízia DVV - Západ - Malacky | | | |
| 05. | ČS Rohožník - Vajar Prevádzková budova | Rozvádzač RH - Označenie napäťovej sústavy od výrobcu | 70,00 |
| | | Rozvádzač DT01 pole 5 - Označenie napäťovej sústavy od výrobcu | 70,00 |
| | | Rozvádzač RH - označenie štítkami a vysmerovanie | 90,00 |
| | | Rozvádzač RH (4 polia) - označenie vnútorných prístrojov | 420,00 |
| | | Rozvádzač RH - schéma zapojenia (4 polia) | 400,00 |
| | | Rozvádzač DT 01 - označenie identifikačným štítkom | 40,00 |
| | | Doprava | 80,00 |
| SPOLU bez DPH: | | | 3 589,60 |

Divízia DVV - Holič a Myjava

| | | | |
|----------------------|------------------|--|---------------|
| 01. | VZ HVB1 Periská | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | 340,00 |
| | Ponorné čerpadlo | Doprava | 120,00 |
| SPOLU bez DPH | | | 460,00 |

Divízia DVV - Senica

| | | | |
|-----|---|--|--------|
| 01. | | Vysmerovanie a označenie smerov napájania vypínačov a zásuviek | 140,00 |
| | ČS Plavecké Podhradie | Rozvádzač RM 01 - vysmerovanie a označenie prístrojov | 180,00 |
| | Sklady + ostatné priestory | Doprava | 72,00 |
| 02. | ČS Plavecké Podhradie | Vysmerovanie a označenie smerov napájania vypínačov a zásuviek | 80,00 |
| | Sociálne zariadenia | Rozvádzač RM 01 - vysmerovanie a označenie prístrojov | 90,00 |
| 03. | ČS Plavecké Podhradie - HGP 1 | Označenie typu siete v rozvádzači +RM01 | |
| | | Doprava | 72,00 |
| 04. | ČS Plavecké Podhradie - HV 309 - šachta | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 70,00 |
| 05. | Sološnica - HV 304 - šachta + vrt | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 70,00 |
| 06. | Sološnica - HV 305 - vrt + šachta | Rozvádzač RM 01 - ustavenie dvier a vyčistenie | 180,00 |
| | | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 70,00 |
| 07. | Sološnica - HV 306 - vrt + šachta | EH 01 - oprava elektrickej inštalácie z RM 01 | 570,00 |
| | | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Realizácia uzemnenia rozvádzača (Z 18 Ω na 2 Ω) + dodávka materiálov | 940,00 |
| | | Doprava | 120,00 |
| 08. | ČS Smerdák - vrt + šachta | Rozvádzač RM 01 - Označenie typu siete | 40,00 |
| | | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 96,00 |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| | | Vysmerovanie a označenie smerov napájania vypínačov a zásuviek v šachte | 140,00 |
| 09. | Smrdáky - prerušovacia šachta | Označenie skrine MX 3 | 20,00 |
| | Šachta | Realizácia ochranného pospájania v šachte + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 92,00 |
| 10. | Smrdáky - prerušovacia šachta | Označenie zásuvkovej skrine | 20,00 |
| | Vonkajší priestor | Doprava | 92,00 |
| 11. | VZ Kráľová studňa | Zrealizovanie uzemnenia panelov | 980,00 |
| | Fotovoltaický systém | Doprava | 85,00 |
| 12. | ČS Čáčov - VDJ | Zásuvková skriňa - doplnenie prúdového chrániča | 65,00 |
| | Vnútorne priestory | Zásuvková skriňa - uzemnenie bodu rozdelenia | 880,00 |
| | | Doprava | 90,00 |
| 13. | ČS Koválov - Perla | Označenie RIS trvanlivým spôsobom | 40,00 |
| | Vonkajší priestor | Doprava | 98,00 |
| 14. | ČS Štefanov | Označenie RIS a RE trvanlivým spôsobom | 60,00 |
| | Vonkajší priestor | Očistenie RIS od korózie | 320,00 |
| | | Doprava | 88,00 |
| 15. | VDJ Štefanov - Armatúrna komora | Realizácia ochranného pospájania + dodávka materiálov | 180,00 |
| 16. | | Označenie rozvádzača na podpernom bode | 40,00 |
| | VDJ Hradište | Označenie rozvádzača výrobným štítkom | 70,00 |
| | NN Prípojka | Výmena rozvádzača na podpernom bode | 490,00 |
| | | Doprava | 96,00 |
| 17. | VDJ Rozbehy | Oprava nn prípojky | 600,00 |
| | NN prípojka | Doprava | 98,00 |
| 18. | VDJ Cerová - Háj | Realizácia ochranného pospájania + dodávka materiálov | 270,00 |
| | | Doprava | 74,00 |
| 19. | | Vysmerovanie a označenie smerov napájania vypínačov a zásuviek | 170,00 |
| | | Označenie rozvádzača RMS | 20,00 |
| | VZ Hlavina - Prievaly | Výrobný štítok rozvádzača RMS + oprava | 70,00 |
| | | Výrobný štítok rozvádzača VVZ01 + oprava | 70,00 |
| | | Realizácia uzemnenia HUS | 860,00 |
| | | Doprava | 85,00 |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| 20. | | Označenie rozvádzača RM | 20,00 |
| | VZ Hlavina - Prievaly | Výrobný štítok rozvádzača RM + oprava | 70,00 |
| | Fotovoltaický systém + inštalácia | Realizácia uzemnenia | 860,00 |
| | | Doprava | 81,00 |
| 21. | VZ Tri mlyny | Realizácia uzemnenia | 920,00 |
| | Fotovoltaický systém + inštalácia | Doprava | 80,00 |
| 22. | VZ Mokrú Dolina | Realizácia ochranného pospájania + dodávka materiálov | 260,00 |
| | Šachta | Doprava | 76,00 |
| 23. | ČS Včelínek | Rozvádzač RM 01 - označenie napájania - oprava | 60,00 |
| | 1.PP | Doprava | 80,00 |
| 24. | ČS Včelínek | Rozvádzač VZ 01 - označenie napájania - oprava | 60,00 |
| | 1.PP | Doprava | 80,00 |
| 25. | ČS Včelínek | Rozvádzač RM+VZ 01 - označenie napájania - oprava | 60,00 |
| 26. | ČS Pálenica | Rozvádzač VZ 01 - označenie napájania - oprava | 60,00 |
| | 1.PP | Doprava | 78,00 |
| | | Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S + materiál | 90,00 |
| 27. | Studne Buková I - šachta + vrt | Zrealizovanie ochranného pospájania + materiál | 280,00 |
| | | Doprava | 66,00 |
| 28. | Studne Buková II - šachta + vrt | Zrealizovanie ochranného pospájania + materiál | 280,00 |
| 29. | VDJ Plavecký Mikuláš | Rozvádzač RS - Výrobný štítok | 70,00 |
| | Sklad obalov | Doprava | 54,00 |
| 30. | VDJ Plavecký Mikuláš - vstupná chodba | Rozvádzač RS - Oprava, resp. výmena za nový | 400,00 |
| 31. | VDJ Plavecký Mikuláš | Realizácia ochranného pospájania + dodávka materiálov - Auma 7,8,9,10 | 320,00 |
| | Miestnosť armatúr - 1; 2; 3. podlažie | Doprava | 54,00 |
| | ÚV Osuské | Rozvádzač RD - Výrobný štítok | 40,00 |
| 32. | Vstupná chodba, velín | Rozvádzač RD - jednopólová schéma - vysmerovanie | 230,00 |
| | | Doprava | 84,00 |
| | ÚV Osuské | Ochranné pospájanie - práce čerpadlo - + materiál | 80 |
| 33. | Armatúrna komora | Oprava ochranného pospájania v komore | 120 |
| | | Doprava | 84 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|------------------|
| 34. | | Rozvádzač RM 01 - oprava napájania a označenie | 60 |
| | | Rozvádzač RM 1 - Výrobný štítok | 40 |
| | ČS Rásnik | Oprava uzemnenia + materiál | 540 |
| | Šachta + vrt | Oprava uzemnenia v šachte | 135 |
| | | Realizácia ochranného pospájania v šachte | 150 |
| | | Doprava | 88 |
| 35. | Holdošov Mlyn | Oprava ochranného pospájania v šachte + materiál | 190 |
| | Vrt + šachta | Doprava | 88 |
| SPOLU bez DPH: | | | 17 061,00 |
| REKAPITULÁCIA | | | |
| | DVV - Východ | | 2 577,00 |
| | DVV-Západ | | 3 589,60 |
| | DVV Holíč + Myjava | | 460,00 |
| | DVV Senica | | 17 061,00 |
| | SPOLU bez DPH: | | 23 687,60 |

každý využívať kapacity tretej osoby vo forme
subdodávok

Vyhlásenie

REMEZ s.r.o.
Ing. Ján Rusnák
Tichá 66
900 66 Vysoká pri Morave

Týmto vyhlasujem, že pri realizácii diela nebudem využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok.

V Bratislave