

Zmluva o poskytnutí služby
č. CV-1-3/2023-5100009235 ZoPS

uzatvorená v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok I.
Zmluvné strany

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Objednávateľ: | Centrum výcviku Lešť |
| | Lešť, 962 63 Pliešovce |
| V zastúpení: | Ing. arch. Anton Maštalský |
| | riaditeľ – štatutárny orgán |
| IČO: | 00804932 |
| DIČ: | 2021773644 |
| IČ DPH: | SK2021773644 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK4781800000007000167777 |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| | |
| 2. Poskytovateľ: | LIFEstav s.r.o., |
| | Bitarová 242 |
| | 010 04 Bitarová |
| V zastúpení: | Kurej Pavol |
| | konateľ |
| IČO: | 51842017 |
| IČ DPH: | SK2120817072 |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| IBAN: | SK78 1100 0000 00294 7059987 |
| Zapísaný: | V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, registračné číslo Sro/70608/L. |
| (ďalej len „poskytovateľ“) | |

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 117 odsek 1, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Oprava závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch.“
- 2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

- 3) Poskytovateľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. Právna subjektivita poskytovateľa je preukázaná výpisom z Registra právnických osôb a podnikateľov, spisová značka RPO-1247969/2023.

Článok II.

Predmet a miesto plnenia zmluvy

- 1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom poskytovateľa špecifikovaných v odseku 2 tohto článku v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa vykonanú službu prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
- 2) Predmetom služby je oprava závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 a č.2, (Špecifikácia predmetu zmluvy), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3) Miestom plnenia predmetu zmluvy sú objekty v správe Centra výcviku Lešť, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 a č.2 tejto zmluvy.

Článok III.

Termín plnenia

- 1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná v termíne: **do 30.06.2023.**

Článok IV.

Zmluvná cena

- 1) Cena za službu vyplýva z ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške:
- 2) Cena bez DPH: 9 850,00 €
DPH: 1 970,00 €
Cena s DPH: 11 820,00 €
Cena slovom: Jedenásťtisícosemstodvadsať Eur.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za službu uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné meniť iba v prípade:
 - a) zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
 - b) v prípade splnenia podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 4) V súlade s § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

- 5) Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané služby prevziať a zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu vo výške podľa skutočne vykonaných opráv vychádzajúc z cenovej ponuky poskytovateľa.

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia

- 1) Poskytovateľ vystaví faktúru za vykonané opravy. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis vykonaných opráv. V súpise musia byť uvedené konkrétne opravy a objekty, na ktorých bola vykonaná oprava. Súčasťou prílohy bude predložený protokol o vyhovujúcej odbornej kontrole a odbornej skúške.
- 2) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 3) Poskytovateľ na základe objednávateľom potvrdeného súpisu opráv a objektov, na ktorých vykonal opravu je povinný do 15 dní vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru.
- 4) Poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry).
- 5) Objednávateľ uhradí oprávnené účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
- 6) Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na plnenie predmetu zmluvy.

Článok VI.

Realizácia služby

- 1) Poskytovateľ vykoná opravy spojenú s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom bude povinný rešpektovať technické špecifikácie, právne predpisy, vyhlášky platné v SR, splní všetky podmienky a ustanovenia, ktoré mu pri jeho činnosti ukladá vyhláška č.508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a ďalšie zákony, vyhlášky, normy a pod., potrebné k uskutočneniu predmetu zmluvy.
- 2) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať písomne objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení úloh a ktoré môžu mať za následok potrebu zmeniť obsah jej plnenia, alebo sú významné z hľadiska záujmov objednávateľa.

- 3) Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne poskytnúť v potrebnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých vykonáva predmet zmluvy.
- 4) Poskytovateľ nemôže na plnenie predmetu obstarávania poveriť inú osobu bez súhlasu objednávateľa.
- 5) Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci poskytovateľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je poskytovateľ povinný na požiadanie objednávateľa doložiť.
- 6) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu a kvalitu opráv.
- 7) Poskytovateľ bude vykonávať predmet obstarávania v pracovných dňoch v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod., počas víkendov len na základe dohody s povereným pracovníkom CV Lešť.

Článok VII.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 1) Vadou alebo nedorobkom opravy na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch sa rozumie odchýlka od správneho fungovania elektrického zariadenia a bleskozvodu od rozsahu požadovaných prác stanovených touto zmluvou. Vadou sa rozumie aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktoré podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi.
- 2) Záruka na práce minimálne 18 mesiacov a na použitý materiál min. 24 mesiacov.
- 3) Za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní služby zodpovedá poskytovateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 4) Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u poskytovateľa na základe písomnej reklamácie. Poskytovateľ sa zaviazá, že v termíne do 3 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Poskytovateľ sa zaviazá v prípade písomného uznania reklamácie odstrániť nedostatok predmetu zmluvy v termíne najneskôr do 3 dní.
- 5) Objednávateľ má právo dožadovať sa voči poskytovateľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vykonaním prác.

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy

- 1) Odstúpenie od zmluvy je možné:
 - a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - nedodržanie záväzku poskytovateľa splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej objednávateľom,
 - ak poskytovateľ mešká so splnením predmetu zmluvy o 3 a viac dní bez odôvodnenia.
 - b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov.

- 2) V prípade odstúpenia niektorej zo zmluvných strán, vyplývajú pre obidve strany tieto povinnosti:
 - a) poskytovateľ vykoná súpis už vykonaných opráv na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch a ocení ich spôsobom akým je stanovená cena služby,
 - b) poskytovateľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných opráv na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch a spracuje konečnú faktúru,
 - c) objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť prevzatie už vykonaných opráv na elektrických zariadeniach a bleskozvodoch a spíše zápis o odovzdaní a prevzatí opráv podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 3) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou alebo Obchodným zákonníkom ako aj v prípadoch, ak poskytovateľ:
 - a) bez podstatného dôvodu nezačne opravárenské práce v zmluvne dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší opravy na dohodnutých elektrických zariadeniach a bleskozvodoch na viac ako 3 dni,
 - b) nebude vykonávať opravy v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú obavu, že poskytovateľ neplní účel tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne.
- 4) Túto zmluvu je možné vypovedať objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 5 dní.
- 5) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 6) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok IX. Sankcie

- 1) V prípade omeškania poskytovateľa so splnením záväzku odovzdať predmet služby riadne a včas má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania, poskytovateľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 2) V prípade omeškania poskytovateľa so splnením záväzku odstrániť vady v lehote podľa článku VII odsek 4) tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
- 3) Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sa nezapočítavajú na úhradu škôd, ktoré by zmluvným stranám vznikli porušením zmluvných povinností.
- 4) Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný poskytovateľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 5) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku.

Článok X.

Ostatné ustanovenia

- 1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v článku I. zmluvy alebo dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené nasledujúci deň po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.
- 3) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa čl. XI odseku 2 tohto článku.
- 4) Poskytovateľ výhradne zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu v mieste plnenia predmetu zmluvy, za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom vykonania prevádzkových a údržbových prác (služby). Poskytovateľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
- 5) Poskytovateľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa na predmete plnenia zmluvy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. O bezpečnostných opatreniach, o režime pri vstupe, pohybe a pobyte vo VO Lešť a v objektoch objednávateľa poučí poskytovateľ bezpečnostný technik objednávateľa. Poskytovateľ je povinný absolvovať školenie o ochrane pred požiarmi, ktoré vykoná technik PO pred realizáciou predmetu zmluvy.
- 6) Poskytovateľ je povinný na prevzatom pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je poskytovateľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami.
- 7) Poskytovateľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví tretích osôb spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých poskytovateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia predmetu tejto zmluvy alebo ich mohol predvídať.
- 8) Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa Zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred

vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, na Správe Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

- 9) Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo VO Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. Vo VO Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4) Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ a štyri objednávateľ.
- 5) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.

Prílohy:

Príloha č.1 (Špecifikácia predmetu zmluvy bleskozvody)

Príloha č.2(Špecifikácia predmetu zmluvy el. zariadenia)

Príloha č.3 (Cenová ponuka)

Príloha č.4 (Cenová ponuka bleskozvody)

Príloha č.5 (Cenová ponuka el. zariadenia)

V Lešti dňa:.....

V dňa:.....

.....
Za objednávateľa
Ing. arch. Anton Maštalský
riaditeľ

.....
Za poskytovateľa
Pavol Kurej
konateľ

Špecifikácia predmetu zmluvy
Súpis požadovaných prác a opráv bleskozvodov

Por.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady
L1	Oremland	Výcvikové zariadenie SP3 súp.č.207	vyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS 1 ks v navyšom a najnižšom mieste.
L2	Oremland	Výcvikové zariadenie S4 súp.č.204	vyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS 2 ks v navyšom a najnižšom mieste. 2. Zabezpečiť vyrovnanie podpory vedenia na streche. 3. Odstrániť všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodového zariadenia.
L3	Oremland	Výcvikové zariadenie - socialne S5, súp.č.202	vyhovuje	1. Pripojiť kovový rebrík k systému LPS 2 ks na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zabezpečiť vyrovnanie pokryveného vedenia na zvode č.5. 3. Odstrániť všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodu.
L4	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.27 súp.č.199	nevyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupný rebrík na najvyššom mieste a na najnižšom mieste LPS (Jedná sa o dva rebríky). 2. Na zvody č. 1 a 3 je uvoľnený ochranný uholník. 3. Podpery vedenia na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Vedenie je potrebné očistiť od porastu. 5. Odvetrávacie hlavice na streche je potrebné pripojiť k LPS . 6. Niektoré zvody nie sú označené.
L5	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.28 súp.č.201 - TZ	vyhovuje	1. Kovový rebrík je potrebné pripojiť k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks. 2. Podpery na streche upravte podľa STN. 3. Na zvode č. 6 je uvoľnený uholník. (doplniť DUD svorku 80mm)

				4. Odstrante všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodnej sústavy . 5. Vedenie je potrebné odčistiť od porastu. 6. Zberaci tyč na streche je potrebné ju vyrovnať. (poškodený podstavec).
L6	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.32 súp.č.203 - TZ	vyhovuje	1. zemný odpor zvodu č.1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 2. Kovový výstupný rebrík musí byť pripojený na LPS na najvyššom a najnižšom mieste.2 ks. 3. Podpery na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Na zvide č.6 je uvoľnený uholník. (doplniť DUD svorku) 5. Upravte číslovanie na zvodoch
L8	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S2 , súp.č.208	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks.
L9	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S3, súp.č. 205	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste.2 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Na zvide č.2 je uvoľnený ochranný uholník .(doplniť DUD svorku)
L10	Oremland	Výcvikové zariadenie s labyrintom S1, súp.č.211	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste 2 ks..
L11	Oremland	Výcvikové zariadenie SP1 , súp.č.209	nevyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 1 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.3 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery na zvide č.5 upravte . 4. Na zvide č.3 je uvoľnený ochranný uholník. (Doplniť držiak uholníka DUD)
L12	Oremland	Výcvikové zariadenie SP2 , súp.č.210	nevyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.1 a 3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor.

				3. Podpery a zvody upravte podľa STN. 4. Mrežová sústava nespĺňa požiadavky STN (kovová konštrukcia nie je pripojená na mrežovú sústavu .)
L16	Taborisko Slávia	Kotolňa č.181	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety zo zvodu č. 6.
L26	Jakub Village	VT04 - Požiarny domec č.2, súp.č.228	vyhovuje	1. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosti od strechy.
L33	Jakub Village	Strelecká hala automoto VT01, súp.č.225 (TZ)	vyhovuje	1. Zabezpečte opravu vedenia po hrebeni . 2. Vyvody VTZ 4 ks pripojte na LPS.-uzemňovaciu sústavu.
L35	Táborisko Brožkov Prameň	Jedáleň a kuchyňa b.č.4 súp.č.50	vyhovuje	1. Na zvode č.3 je uvoľnená svorka. 2. Komíny nie sú chránené pred úderom blesku. (doplniť zachytávacie tyče
L36	Táborisko Brožkov Prameň	Ubytovňa 100 b.č.3 súp.č.49	vyhovuje	1. Zemný odpor č. 1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm.
L38	Hlavný Tábor Oremov Laz	Klub 800 b.č.20 súp.č.196	nevyhovuje	1. Zemný odpor prekročil 15 ohm na zvodoch č.5,6,8. 2. Odstráňte všetky cudzie vedenia z LPS. 3. Podperu na zvode č. 10 upravte podľa STN. (vytrhnúť)
L39	Vododrom	Výcviková budova Jakub Bulding GUN súp.č. 40	nevyhovuje	1. Vymeniť aktívnu hlavicu bleskozvodu "CIRRUS 1 SLC 25 v.č.1185 .

L43	Vododrom	Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č.43	vyhovuje	1. Všetky oplechovania komína spojte s bleskozvodom . (doplniť zachytávacie tyče + betonový podstavec) 2. Na zvodoch upravte označenie na skúšobných svorkach. 3. Na zvode č.5 je uvoľnený uholník ochranný.
L44	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 5 súp.č.1408	vyhovuje	1. Podpery narovnajte a upravte podľa požiadaviek STN 2. Zvody nie sú označené .
L45	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 6 súp.č.1409	vyhovuje	1. Na zvodoch označte skúšobné svorky. 2. Podpery vedenia upravte podľa STN.
L47	Sklady,garáže Zábava	Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1 súp.č.1404	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety . 2. Podpery narovnajte a upravte podľa STN. 3. Vedenie ALFe na zvodoch je poškodené -treba ho opraviť.
L50	MS- Kóšová	Sklad munície b.č.33 súp.č.92	nevyhovuje	1. Časť bleskozvodu na streche je poškodená . 2. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosť od horľavej strechy. 3. Počet zvodov je nedostatočný podľa STN 341390. 4. Odstráňte všetky cudzie predmety z LSP.na zvode č. 1.
L62	Sklady,garáže Zábava	ESO- prístrešok 5 - PHM	vyhovuje	1. Bleskozvodnú sústavu je potrebné očistiť od porastu. 2. Zvody nie sú označené.
L63	Sklady,garáže Zábava	Budova dozorného autoparku -DAP súp.č.1434	vyhovuje	1. Prevrátená zachytávací tyč na streche -zberač. 2. Očistiť bleskozvodnú sústavu - vedenie .
L65	Sklady,garáže Zábava	Socialna budova skladu PHM súp.č.1430	vyhovuje	1. Vodivé časti antény pripojte na bleskozvodnú sústavu -ochranu podľa STN 341290.

Špecifikácia predmetu zmluvy

Súpis požadovaných prác a materiálu na opravu el. zariadení

Por.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady
P8	Sklady,garáže Zábava	Sklad vševojskový súp.č.1431	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom.
P9	Sklady,garáže Zábava	Dozorný kontroly vchodu súp.č.1433	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom.
P10	Sklady,garáže Zábava	ESO- prístrešok 5 -PHM	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítkom.
P43	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.29súp.č.94	vyhovujúce	1. Rozvodné zariadenie R29.2-2 nie je opatrené výkonostným štítkom .
P46	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.34 súp.č.71	vyhovujúce	1. Na rozvodnom zariadení chýba štítok.
P48	Kamenný vrch	Bočné terčové dráhy (18+14)km,4,0	vyhovujúce	1. V rozvádzači č.422 je poškodený prúdový chránič . 2. Zemné káblove vedenie k rozvádzačom R-Xv-4m č.423 a č. 424 poškodené a nefunkčné je potrebné ho vymeniť. 3. Svorky v rozvádzači č.416 je potrebné riadne upevniť.
P50	Vodovod pitnej vody - Pereš	Vodojem Pereš	vyhovujúce	1. Na skrini HDS doplniť bezpečnostné tabuľky . (výstražný trojuholník alebo blesk). 2. Doplniť chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách . (Výmena za nové 7 ks okrúhle svietidlá IP 67)
P54	Šimákov Laz	Svetelná signalizácia 120m a 6 stanovišť	vyhovujúce	1. Na rozvádzač semafor doplniť bezpečnostné tabuľky(výstražný blesk) 2. Vyčistiť vnútorný priestor rozvádzača . 3. Označiť príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom . 4. Rozvádzač (rozvodnica) semaforov chrániť pred koróziou vhodným náterom.



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Príloha č. 3

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:

Oprava závad po odbornej prehliadke a odbornej údržbe na el. zariadeniach a bleskozvodoch


Uchádzač:

Obchodné meno LIFEstav s.r.o.

IČO: 51 842 017

Názov položky	Cena bez DPH v €	Cena s DPH v €
Oprava bleskozvodov (LSP) po odborných prehliadkach a odborných skúškach	7 900,00	9 480,00
Oprava elektrických zariadení po odborných prehliadkach a odborných skúškach	1 950,00	2 340,00
Cena spolu za celý predmet zákazky	9 850,00	11 820,00

V Žiline dňa 23.4.2023


Kurej za LIFEstav s.r.o.

Cenová ponuka- Oprava bleskozvodov

Por.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a potrebnej práce	počet ks/m/hod./kg	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena Celkom
L1	Oremland	Výcvikové zariadenie SP3 súp.č.207	vyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS 1 ks v navýšom a najnižšom mieste.		1	150	150	180
L2	Oremland	Výcvikové zariadenie S4 súp.č.204	m,	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS 2 ks v navýšom a najnižšom mieste. 2. Zabezpečiť vyrovnanie podpory vedenia na streche. 3. Odstrániť všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodového zariadenia.		1	240	240	288

L3	Oremland	Výcvikové zariadenie - socialne S5, súp.č.202	vyhovuje	1. Pripojiť kovový rebrík k systému LPS 2 ks na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zabezpečiť vyrovnanie pokryveného vedenia na zvode č.5. 3. Odstrániť všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodu.	1	240	240	288
L4	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.27 súp.č.199	newhovuje	1. Pripojiť kovový výstupný rebrík na najvyššom mieste a na najnižšom mieste LPS (Jedná sa o dva rebríky). 2. Na zvody č. 1 a 3 je uvoľnený ochranný uholník. 3. Podpery vedenia na streche uprave podľa požiadaviek STN. 4. Vedenie je potrebné očistiť od porastu. 5. Odvetrávacie hlavice na streche je potrebné pripojiť k LPS . 6. Niektoré zvody nie sú označené.	1	350	350	420

L5	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.28 súp.č.201 - TZ	vyhovuje	1. Kovový rebrik je potrebné pripojiť k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks. 2. Podpery ma streche upraviť podľa STN. 3. Na zvode č. 6 je uvoľnený uholník. (doplniť DUD svorku 80mm) 4. Odstrániť všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodnej sústavy . 5. Vedenie je potrebné odčistiť od porastu. 6. Zberaciu tyč na streche je potrebné ju vyrovnať. (poškodený podstavec).	1	370	370	444
L6	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.32 súp.č.203 - TZ	vyhovuje	1. zemný odpor zvodu č.1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 2. Kovový výstupný rebrik musí byť pripojený na LPS na najvyššom a najnižšom mieste.2 ks. 3. Podpery na streche upraviť podľa požiadaviek STN. 4. Na zvode č.6 je uvoľnený uholník. (doplniť DUD svorku) 5. Upraviť číslovanie na zvodoch	1	350	350	420

L8	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S2 , súp.č.208	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks.		1	100	100	120
L9	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S3, súp.č. 205	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste.2 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Na zvide č.2 je uvoľnený ochranný uholník .(doplniť DUD svorku)		1	220	220	264
L10	Oremland	Výcvikové zariadenie s labyrintom S1, súp.č.211	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste 2 ks..		1	90	90	108

L11	Oremland	Výcvikové zariadenie SP1 , súp.č.209	newyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 1 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.3 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery na zvide č.5 upravte . 4. Na zvide č.3 je uvoľnený ochranný uholník. (Doplniť držiak uholníka DUD)		1	240	240	288
L12	Oremland	Výcvikové zariadenie SP2 , súp.č.210	newyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2 ks. 2. Zemný odpor zvodu č.1 a 3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery a zvidy upravte podľa STN. 4. Mrežová sústava nespĺňa požiadavky STN (kovová konštrukcia nie je pripojená na mrežovú sústavu .)		1	350	350	420

L16	Taborisko Slávia	Kotolňa č.181	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety zo zvodu č. 6. 1. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosti od strechy.	1	100	100	120
L26	Jakub Village	VT04 - Požiarny domec č.2, súp.č.228	vyhovuje	1. Zabezpečte opravy vedenia po hrebeni . 2. Vывody VTZ 4 ks pripojte na LPS.-uzemňovaciu sústavu.	1	100	100	120
L33	Jakub Village	Strelecká hala auto-moto VT01, súp.č.225 (TZ)	vyhovuje	1. Na zvoде č.3 je uvoľnená svorka. 2. Komíny nie sú chránené pred úderom blesku. (doplniť zachytávacie tyče	1	250	250	300
L35	Táborisko Brožkov Prameň	Jedáleň a kuchyňa b.č.4 súp.č.50	vyhovuje	1. Zemný odpor č. 1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm.	1	100	100	120
L36	Táborisko Brožkov Prameň	Ubytovňa 100 b.č.3 súp.č.49	vyhovuje	1. Zemný odpor prekročil 15 ohm na zvodoch č.5,6,8. 2. Odstráňte všetky cudzie vedenia z LPS. 3. Podperu na zvoде č. 10 upravte podľa STN. (vytrhnúť)	1	150	150	180
L38	Hlavný Tábor Oremov Laz	Klub 800 b.č.20 súp.č.196	nevyhovuje	1. Vymeniť aktívnu hlavicu bleskozvodu "CIRRUS 1 SLC 25 v.č.1185 .	1	2650	2650	3180
L39	Vododrom	Výcviková budova Jakub Bulding GUN súp.č. 40	nevyhovuje					

L43	Vododrom	Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č.43	vyhovuje	1. Všetky oplechovania komína spojte s bleskozvodom . (doplniť zachytávacie tyče + betonový podstavec) 2. Na zvodoch upravte označenie na skúšobných svorkach. 3. Na zvode č.5 je uvoľnený uholník ochranný.		1	450	450	540
L44	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 5 súp.č.1408	vyhovuje	1. Podpery narovnajte a upravte podľa požiadaviek STN 2. Zvody nie sú označené .		1	100	100	120
L45	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 6 súp.č.1409	vyhovuje	1. Na zvodoch označte skúšobné svorky. 2. Podpery vedenia upravte podľa STN.		1	100	100	120

L47	Sklady, garáže Zábava	Strážnica + telefónna ústredňa b.č.1 súp.č.1404	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety . 2. Podpery narovnajte a upravte podľa STN. 3. Vedenie ALFe na zvodoch je poškodené - treba ho opraviť.	1	150	150	180
L50	MS- Kóšová	Sklad munície b.č.33 súp.č.92	nevyhovuje	1. Časť bleskozvodu na streche je poškodená . 2. Zabezpečte vyrovnanie pokryveného vedenia a jeho vzdialenosť od horľavej strechy. 3. Počet zvodov je nedostatočný podľa STN 341390. 4. Odstráňte všetky cudzie predmety z LSP.na zvode č. 1.	1	500	500	600
L62	Sklady, garáže Zábava	ESO- prístrešok 5 - PHM	vyhovuje	1. Bleskozvodnú sústavu je potrebné očistiť od porastu. 2. Zvody nie sú označené.	1	100	100	120
L63	Sklady, garáže Zábava	Budova dozorného autoparku -DAP súp.č.1434	vyhovuje	1. Prevrátená zachytávacia tyč na streche -zberač. 2. Očistiť bleskozvodnú sústavu - vedenie .	1	150	150	180

L65	Sklady, garáže Zábava	Socialna budova skladu PHM súp.č.1430	vyhovuje	1. Vodive časti antény pripojte na bleskozvodnú sústavu -ochranu podľa STN 341290.		1	150	150	180
					Spolu: (eur)				9480



Cenová ponuka - Oprava elektrických zariadení

Por.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a potrebnej práce	počet ks/m/hod	Cena za jednotku	Cena bez DPH	Cena Celkom
P8	Sklady, garáže Zábava	Sklad vševojskový súp.č.1431	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítom.		1	70	70	84
P9	Sklady, garáže Zábava	Dozorný kontrolý vchodu súp.č.1433	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítom.		1	70	70	84
P10	Sklady, garáže Zábava	ESO- prístrešok 5 -PHM	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonostným štítom.		1	70	70	84
P43	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.29súp.č.94	vyhovujúce	1. Rozvodné zariadenie R29.2-2 nie je opatrené výkonostným štítom .		1	70	70	84

P46	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.34 súp.č.71	vyhovujúce	1. Na rozvodnom zariadení chýba štítok.		1	70	70	84
P48	Kamenný vrch	Bočné terčové dráhy (18+14)km,4,0	vyhovujúce	1. V rozvádzači č.422 je poškodený prúdový chránič . 2. Zemné káblove vedenie k rozdávčačom R-Xv-4m č.423 a č. 424 poškodené a nefunkčné je potrebné ho vymeniť. 3. Svorky v rozvádzači č.416 je potrebné riadne upevniť.		1	600	600	720
P50	Vodovod pitnej vody -Pereš	Vodojem Pereš	vyhovujúce	1. Na skrini HDS doplňte bezpečnostné tabuľky . (výstražný trojuholník alebo blesk). 2. Doplňte chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách . (Výmena za nové 7 ks okružhle svetidlá IP 67)		1	700	700	840

P54	Šimákov Laz	Svetelná signalizácia 120m a 6 stanovišť	vyhovujúce	1. Na rozvádzač semafor doplníte bezpečnostné tabuľky(vystražný blesk) 2. Vyčistíte vnútorný priestor rozvádzača . 3. Označíte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom . 4. Rozvádzač (rozvodnica) semaforov chránite pred koróziou vhodným náterom.		1	300	300	360
				Spolu: (eur)			1950		2340

LIFETAY s r o .
súvšechný
Bílarová 42, 010 04 Žilina
IČO: 51842017 / IČ DPH: SK2120817072

