

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA

ZARIADENIA PREVÁDZKOVATEĽA

Predmetom technických podmienok pripojenia je zriadenie nového odberného miesta Žiadateľa v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy.

1.1 Prevádzkovateľ v súlade s touto Zmluvou vybuduje pre zabezpečenie pripojenia Zariadení Žiadateľa do Distribučnej sústavy na vlastné náklady a nebezpečenstvo nasledujúce elektroenergetické stavby a zariadenia:

- výmenu skrine SR č. 47-32 vo fasáde objektu,

(ďalej len "Zariadenia Prevádzkovateľa"), ktorých výlučným vlastníkom bude Prevádzkovateľ.

1.2 Komunikačné kanály pre komunikáciu Žiadateľa s Prevádzkovateľom sú: Zákaznícka linka: 0850 333 999, e-mail: odberatel@zsdisk.sk, web: www.zsdisk.sk.

2. Deliace miesto

vývodové svorky poistkových spodkov v istiacej skrini číslo 47-32

3. ZO STRANY ŽIADATEĽA

ZARIADENIA ŽIADATEĽA A DOKLADY TÝKAJÚCE SA ZARIADENÍ ŽIADATEĽA

3.1 Žiadateľ v súlade s touto Zmluvou na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí vybudovanie nasledujúcich elektroenergetických stavieb a zariadení:

a) vybudovanie novej elektrickej prípojky od deliaceho miesta káblom podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"),

b) osadenie elektromerového rozvádzača (odporúčame plastové prevedenie), ako meracieho miesta pre polopriame meranie spotreby elektriny, umiestnenom na verejne prístupnom mieste, s krytím IP 43/20, minimálne 60 cm nad upraveným terénom, s plombovateľným hlavným ističom pred určeným meradlom s vypínacou charakteristikou podľa STN EN 60 947-2 a s nastaviteľnou hodnotou prúdu nadprúdovej spúšte zodpovedajúcou hodnote maximálnej rezervovanej kapacity, v zmysle bodu II. Špecifikácia pripojenia tejto Zmluvy:

- meracie transformátory prúdu o prevode 200/5 A, trieda presnosti 0,5S %, 10 VA,
- prístrojové transformátory prúdu musia byť umiestnené v oddelenej časti skrine merania,

- pre prúdové obvody merania Žiadateľ použije vodiče typu CY 4 mm² (lankové vodiče ukončené káblovou koncovkou),
 - pre napäťové obvody merania Žiadateľ použije vodiče typu CY 2,5 mm² (lankové vodiče ukončené káblovou koncovkou),
 - trojfázový istič napäťových obvodov s $I_n = 6$ A s vypínacou charakteristikou "B" so zapojením pred hlavným ističom,
 - skúšobnú svorkovnicu typu ZS1B v horizontálnej polohe,
 - vyhotovenie elektromerového rozvádzača musí byť také, aby bolo možné k elektromeru umiestniť spínač hromadného diaľkového ovládania (ďalej len "HDO"), resp. sadzbový spínač a komunikačný modul,
- c) istenie ovládacích obvodov ističom s $I_n = 2$ A, jednofázovým, s vypínacou charakteristikou "B",
- d) vyhotovenie krytu svoriek hlavného ističa a všetkých nameraných častí tak, aby boli plombovateľné,
- e) vybudovanie elektrickej inštalácie miesta spotreby za elektromerom,
- (ďalej len "Zariadenia Žiadateľa"), ktorých výlučným vlastníkom bude Žiadateľ.

3.2 Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi vo vzťahu k Zariadeniam Žiadateľa nasledujúce doklady:

- a) projektovú dokumentáciu (ďalej len "PD") na elektroenergetické zariadenia Žiadateľa pre účely stavebného povolenia v rozsahu real izačného projektu, vypracovanú oprávnenou osobou na odsúhlasenie pred realizáciou,

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii môžete podať elektronicky cez <https://www.diportal.sk/eziadosti> v prípade, ak budete požadovať vyjadrenie pre stavebné/zlúčené konanie s pripojením elektroenergetického zariadenia do distribučnej sústavy, s hodnotou ističa do 3x32 A vrátane.

Pre vyššiu hodnotu ističa podajte žiadosť poštou.

- b) súhlas vlastníka objektu s elektromontážnymi prácami súvisiacimi s výmenou elektrickej skrine SR vo fasáde objektu,
- c) v prípade objektu umiestneného v pamiatkovej zóne alebo pamiatkovo chráneného objektu, súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu k výmene skrine SR vo fasáde.

Žiadateľ ďalej doručí:

- d) 1 x správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revíziu správu) od vybudovaného elektroenergetického zariadenia Žiadateľa,
- e) 1 x fotokópiu atestov od meracích transformátorov (v čase pripojenia nie starších ako 12 mesiacov od úradného overenia),

DORUČENIE DOKLADOV

Dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia nám zašlite v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na: www.zsdis.sk/dokumentacia. Pred doručením dokladov preukazujúcich splnenie technických podmienok pripojenia nám doručte v dostatočnom časovom predstihu minimálne 10 dní pred požadovaným termínom realizácie služby Objednávku na služby v zmysle cenníka služieb distribúcie elektriny e-mailom na odberatel@zsdis.sk alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1. Služba bude spoplatnená v zmysle Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (napr. pri zmene umiestnenia trafostanice, znížení MRK alebo pri realizácii služby mimo pracovnej doby).

V prípade akejkoľvek komunikácie v tejto veci Žiadateľ uvedie značku - číslo Zmluvy o pripojení.

Na plnenie vyššie uvedených technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa je stanovená lehota dvoch rokov odo dňa podpisu Zmluvy o pripojení oboma zmluvnými stranami. Uplynutím tejto lehoty Zmluva o pripojení zaniká.

OSTATNÉ POVINNOSTI ŽIADATEĽA

3.3 Žiadateľ je povinný udržiavať svoje elektroenergetické zariadenia v technicky zodpovedajúcom stave tak, aby vyhovovali požiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi predpismi a technickými normami, a aby neohrozili život, zdravie alebo majetok osôb a nespôsobovali poruchy v distribučnej sústave.

3.4 Žiadateľ je povinný doručiť plán skutočného vyhotovenia Zariadení Žiadateľa Prevádzkovateľovi iba v prípade, ak nie sú Zariadenia Žiadateľa vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou Prevádzkovateľom.

3.5 Žiadateľ je povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa (www.zsdis.sk).

3.7 Technické podmienky pripojenie uvedené v tejto prílohe boli Prevádzkovateľom stanovené na základe informácií o charaktere odberu elektriny uvedených Žiadateľom v prílohe Žiadosti o pripojenie (ďalej len "Charakter odberu elektriny"). Žiadateľ je povinný dodržať Charakter odberu elektriny po celý čas platnosti tejto Zmluvy. Ak po uzatvorení tejto Zmluvy Prevádzkovateľ pred splnením technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo vyjadriť nesúhlas s pripojením zariadenia Žiadateľa na distribúciu elektriny do DS v Odbornom mieste. Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po splnení technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo Odborné miesto nepripojiť do DS. Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po pripojení Odborného miesta do DS Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny je iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu.

3.8 Žiadateľ je oprávnený pripojiť do DS v odbornom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy výlučne



odberné elektrické zariadenie a elektrickú prípojku, ktorá je určená na pripojenie odberného elektrického zariadenie do DS. Ak Žiadateľ pripojí do DS v odbernom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy iné zariadenie ako odberné elektrické zariadenie a elektrická prípojka, ktorá je určená na pripojenie odberného elektrického zariadenie do DS (napr. zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na distribúciu elektriny), je Prevádzkovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ takéto zariadenie neodpojí od DS ani v lehote 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa.

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0905503828

Emailový kontakt Žiadateľa: starosta@mojmirovce.sk