



SLOVENSKÝ  
VODOHOSPODÁRSKY  
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Odštepny závod Bratislava  
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

Správa povodia Moravy  
Pri Maline č. 1, 901 01 Malacky



OBEC SOBOTIŠTE

Obecný úrad č.11

906 05 Sobotište

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybevuje / linka	Malacky
OcÚSob- 118/2018/27.6.2018	CS SVP OZBA 276/2018/27 1120/18		12.07.2018

**Vec: „SA Sobotište škola, NNK, Stavebné objekty SO 01 –distribučný rozvod NN, SO 02 – pripolka NN areálu základnej školy“ – stanovisko k PD pre stavebné povolenie**

Listom zn. OcÚSob -118/2018 zo dňa 27.6.2018 ste nás požiadali o stanovisko k vyššie uvedenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberateľov nového bytového domu, ktorý vznikne prestavbou nevyužívaného pavilónu školy. Navrhovaný rozvod bude zároveň napájať aj jestvujúci vzdušný distribučný rozvod elektrickej energie v obci. Jestvujúci rozvod je napojený z jedného zdroja – transformačná stanica TS 0061-002. Jestvujúci vzdušný rozvod NN, ktorý sa nachádza v oblasti navrhovaného podzemného rozvodu, bude demontovaný. Navrhovaný rozvod, ktorý bude napojený v jestvujúcej stĺpovej TS 0061-002 bude realizovaný zemným káblom uloženým v zemnom výkope.

Nová navrhovaná skriňa SR č.2, ktorá má byť osadená pod jestvujúcim podperným bodom a tiež časť výkopu pre novú trasu podzemného kábla sa nachádza v tesnej blízkosti toku Teplica (cca rkm Teplice 11,95). Upozorňujeme, že v zmysle vypracovaných záplavových máp (r. 2015, pre Q<sub>100</sub>) bude predmetné územie zaplavené ( hĺbka záplavy podľa záplavových máp pre Q<sub>100</sub> je 0-0,5m). V zmysle uvedeného odporúčame situovať všetky zariadenia, ktoré by mohli byť poškodené vodou nad úroveň tejto hladiny. V zmysle §27 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch (pobrežný pozemok vodohospodársky významného vodného toku tvoria pozemky do 10 m od brehovej čiary) a v inundačnom území potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Upozorňujeme, že podľa predloženej situácie časť navrhovaného podzemného kábla a SR č.2 zasahuje do parcely č. 779/1, ktorá je vedená ako vodná plocha vo vlastníctve SR v správe SVP š.p.. Umiestnenie zariadení na predmetnom pozemku je potrebné riešiť zmluvným vzťahom.

Ing. Jozef Farčák  
riaditeľ Správy povodia Moravy

Co : SVP, š.p. OZ Bratislava