



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepny závod
Karloveská 2
842 17 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Správa vnútorných vôd Šamorín
Bratislavská 47, 931 01 Šamorín

Ing. Peter Kyrinovič
Športová 827/25
900 23 VINIČNÉ

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ BA
1207/2022/1

Vybavuje/linka

Šamorín

01.03.2022

Vec

„Obec Kaplna rozšírenie verejného vodovodu“ – stanovisko k územnému konaniu

Prípisom na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Povodie Dunaja OZ, Správu vnútorných vôd Šamorín ste zaslali v zastúpení investora - obec Kaplna na vyjadrenie horeuvedenú projektovú dokumentáciu.

Priložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie vodovodnej siete v intraviláne obce Kaplna. Zdrojom vody bude jestvujúce vodovodné potrubie DN 200 v obci Kaplna – Hlavná ulica pri obecnom úrade. Vodovodná sieť sa navrhuje v celkovom rozsahu 1 vodovodná vetva, dĺžky 766/89 m. Súčasťou stavby bude vybudovanie domových vodovodných odbočiek pre príľahlé nehnuteľnosti, v celkovom počte 27 ks sumárnej dĺžky 164,78 m. Vodovodná sieť bude križovať Vištucký (Báhoňský) potok pozemok registra E KN parcelné č. 252 vo vlastníctve SR, v správe našej organizácie. Realizácia križovania vodného toku je navrhovaná bezvýkopovou technológiou.

SVP, š.p. Povodie Dunaja OZ, Správa vnútorných vôd Šamorín *súhlasí* s predloženým zámerom žiadame však:

1. Stavbu realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2. Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sa na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu v užívaní, zrušenie alebo odstránenie vodnej stavby vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
3. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.
4. Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti.

5. Báhoňský potok je zaradený medzi drobné vodné toky. V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky (ochranné pásmo toku). Pobrežnými pozemkami pri drobnom vodnom toku sú pozemky *do 5 m* od brehových čiar toku. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku za účelom vykonávania činnosti vyplývajúcej z vodného zákona (§ 48).
6. Štartovacie a koncové jamy riadeného pretláčania žiadame umiestniť mimo vymedzené pobrežné pozemky v bode č. 5.
7. Križovanie Báhoňského potoka vodovodom vrátane pobrežných pozemkov žiadame umiestniť minimálne 1,5 m pod jestvujúcim dnom vodného toku v chráničke tak, aby znieslo zaťaženie ťažkou mechanizáciou.
8. Na záber pozemku vo vlastníctve SR v správe našej organizácie žiadame uzavrieť zmluvný vzťah s odborom správy majetku, SVP, š.p. Povodie Dunaja OZ, Karloveská 2, 842 17 Bratislava – mestská časť Karlova Ves.
9. Skutočnú realizáciu križovania žiadame odovzdať našej organizácii vo formáte PDF.

Toto vyjadrenie správcu vodného toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy.

S pozdravom

Príloha: PD

Na vedomie: SVP OZ BA a VHE Šamorín

Ing. Boris Kováč 
riaditeľ
Správy vnútorných vôd Šamorín