



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3 PEN 400/230 V, 50 Hz / TN-C
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41
 - OCHRANA PRED DOTÝKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
 - KRYTÍM
 - OCHRANA PRED DOTÝKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ:
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 VONKAJŠIE VPLYVY: URČENÉ PODĽA STN 33 2000-5-51
 - VONKAJŠÍ PRIESTOR TRIEDY VI

- JB 10,5/10kV - ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP 10,5m
- ~ ~ ~ NN ZÁVESNÝ KÁBEL NFA2X 4x120mm
- - - KÁBEL AYKY 3x240+120mm ULOŽENÝ V ZEMI, PO OBJEKTE V KÁBLOVOM ŽLÁBE MARS
- - - NTL PLYNOVOD DN 150 OCEĽ
- - - VODOVOD
- - - TEPLOVOD
- - - KANALIZÁCIA

UPOZORNENIE:
 PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ INVESTOR ZABEZPEČÍ
 VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI NACHÁDZAJÚCÍCH SA
 NA STAVENISKU ZA ÚČASTI SPRÁVCOV SIETI.

VYPRACOVAL:	ŠOTTNÍK VILIAM		EVS Žilina, s.r.o. Závodská cesta 4 010 01 Žilina TEL : 0911 552555
ZODPOVEDNÝ PROJ. EKTANT:	ŠOTTNÍK VILIAM		
INVESTOR:	zužiri s.r.o., Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava		
PARCELA Č.:	5038/5, 7056/7, 5099/6, 5099/7 k.ú. ŽILINA		
STAVBA:	NOVOSTAVBA - BYTOVÝ KOMPLEX V ŽILINE	Formát:	A4-4x
OBJEKT:	Dočasná stavenisková prípojka NN	Dátum:	01/2023
VÝKRES:	Situácia	Účel:	PD-RP
		Mierka:	1:500
		Č. výkresu:	1