

## Vykurovacia krivka, čas a parametre dodávky tepla ÚK a dodávky TÚV

Odborné miesto :	Divadelná 1727/3
Tepelný zdroj :	0 KOST Divadelná 1727/3

Parametre ÚK	Hodnota
Výstup pri +15 °C [°C]	40
Výstup pri -15 °C [°C]	68
Korekcia teploty [°C]	0

Parametre ÚK	Hodnota
Limit normál [deň] [°C]	16
Limit útlm [noc] [°C]	13
Útlm veľkosť [°C]	4

## Základná vykurovacia krivka

Vonkajšia teplota [°C]	-15	-10	-5	0	5	10	15
Teplota výstup z TZ [°C]	68	63,3	58,7	54,0	49,3	44,7	40

Limit normál [deň] [°C]	pri vonkajšej teplote vyššej ako Limit normál sa kúrenie v čase Kúrenie normál vypne
Limit útlm [noc] [°C]	pri vonkajšej teplote vyššej ako Limit útlm sa kúrenie v čase Kúrenie útlm vypne

REŽIM ÚK	Kúrenie normál		Kúrenie útlm		Kúrenie vypnuté	
	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od-Do [hod]	Od - Do [h]	Od - Do [h]
Pondelok	5:30 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 5:30		
Utorok	5:30 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 5:30		
Streda	5:30 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 5:30		
Štvrtok	5:30 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 5:30		
Piatok	5:30 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 5:30		
Sobota	18:00 - 22:00		22:00 - 24:00	0:00 - 18:00		
Nedeľa			0:00 - 24:00			

REŽIM TÚV	Čerpadlo zap Od - Do	Žiadaná TÚV 1		Žiadaná TÚV 2		Žiadaná TÚV 3		Žiadaná TÚV 4		Žiadaná TÚV 5		Žiadaná TÚV 6	
		Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]	Čas [h]	Tepl [°C]
Pondelok	5:00 - 22:00	5:00	47	22:00	VYP								
Utorok	5:00 - 22:00	5:00	47	22:00	VYP								
Streda	5:00 - 22:00	5:00	47	22:00	VYP								
Štvrtok	5:00 - 22:00	5:00	47	22:00	VYP								
Piatok	5:00 - 22:00	5:00	47	22:00	VYP								
Sobota	18:00 - 22:00	18:00	47	22:00	VYP								
Nedeľa	VYP												

Na základe písomnej (mailovej, telefonickej) žiadosti Odberateľa, alebo ním poverenej osoby, Dodávateľ upraví režim a parametre vykurovania a dodávky TÚV.

Vo Zvolene :

Ing. Ivan Adam                      Ing. Vladimír Bella  
konatelia spoločnosti  
Dodávateľ

PhDr. Peter Kováč  
riaditeľ DJGT  
Odberateľ