



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Mgr. Tomáš Tuček
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

Váš list zn./zo dňa
29.01.2021

Naša značka:
CS SVP OZ BB 63/2021/19-39210

Výbavuie:

Banská Bystrica
18.02.2021

**Vec: „10583 - Banská Bystrica - Uhlisko - Majer - VN prepoj medzi VN č. 336 a VN č. 340“ –
vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie**

Dňa 03.02.2021 bola na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie stavby „10583 - Banská Bystrica - Uhlisko - Majer - VN prepoj medzi VN č. 336 a VN č. 340“, ktorú pre investora stavby SSE-Distribúcia, a.s. Žilina v novembri vypracoval zodpovedný projektant Ing. František Jackuliak, (autorizovaný stavebný inžinier, č. 6186*A2 - SSE-D, a.s. inžinierske a projekčné činnosti - B. Bystrica). Jedná sa o prepracovanú verziu pôvodnej dokumentácie predmetnej stavby, ku ktorej sme v predchádzajúcom období zaujali súhlasné stanovisko listom zn. CS SVP OZ BB 1/2020/3-39210 zo dňa 07.01.2021. V priebehu prípravných projekčných prác došlo k zmene trasy VN vedenia, ktorá spočíva aj v úprave polohopisného umiestnenia káblového vedenia pod korytom a pobrežnými pozemkami rieky Hron. Zmena a hĺbky pre uloženie vedenia v zmenenej trase boli v súvislosti s vybudovanou protipovodňovou líniou rieky Hron v rámci spracovania predloženej dokumentácie konzultované priamo s našou organizáciou.

Samotná stavba rieši rekonštrukciu existujúcej 6 kV trafostanice na 22 kV v priemyselnom areáli závodu „Smrečina“ v meste Banská Bystrica a k nej prináležiace vybudovanie nového zemného VN pripojenia 22 kV, nakoľko existujúce VN vedenia sú po dobe životnosti a trafostanica je v súčasnosti bez možnosti jej zásobovania prúdom pri poruchách a plánovaných opravách.

Po preštudovaní prepracovanej projektovej dokumentácie zaujíma Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko nový 22 kV zemný VN kábel typu 3x(NA2XS(F)2Y 240 mm²) má podzemne križovať koryto vodohospodársky významného vodného toku Hron, ktorý je v správe nášho štátneho podniku. Vzhľadom na z našej strany aktuálne prebiehajúcu realizáciu stavby „Banská Bystrica - ochrana intravilánu pred povodňami“ bolo technické riešenie stavby v rámci jej projekčnej prípravy vopred odkonzultované s našou organizáciou a spôsob križovania vodného toku bol prispôbený našim požiadavkám. Samotné križovanie Hrona má byť zrealizované riadeným pretlakom v r.km cca 176,975 vo vzdialenosti cca 20 m nad vtokovou stranou cestného mosta „pri Smrečine“ v šikmom smere, pričom štartovacia jama na ľavej strane Hrona sa má nachádzať pred bytovým domom na parcele KN-C č. 4113/480 (k.ú. Banská Bystrica) a cieľová jama vedľa parcely KN-C č. 4867/3 na pravej strane Hrona. Popod koryto toku má byť v hĺbke 2,0 - 2,5 m pod upraveným dnom toku zatiahnutá chránička HDPE 225 pre VN kábel súčasne s chráničkou pre optický kábel, ktorý bude ukladáný do jednej ryhy spolu s VN káblovým vedením. Dno koryta toku sa v dotknutom úseku nachádza na úrovni 338,86 m n.m. a pilóty protipovodňovej línie boli založené do hĺbky 338,30 m n.m. Montážne jamy majú byť umiestnené mimo pobrežných pozemkov toku, pričom pre dosiahnutie dostatočnej hĺbky pretlaku popod aktuálne vybudované pilóty a podzemnú tesniacu stenu protipovodňovej línie rieky

tejto zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou na náklady stavebníka.

- Prevádzkovateľ káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie trasy káblového vedenia uloženého pod korytom toku a v rámci jeho pobrežných pozemkov.
- V prípade, že by počas prevádzkovania VN a optického káblového vedenia došlo k vzniku škôd na majetku ich prevádzkovateľa z dôvodu prechodu povodňových prietokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko v celom rozsahu nahrádza naše predchádzajúce vyjadrenie zn. CS SVP OZ BB 1/2020/3-39210 zo dňa 07.01.2021, pričom vyššie uvedené požiadavky žiadame v plnom rozsahu zapracovať aj do podmienok územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

S pozdravom

Príloha: 1 x PD

CO: SphH Zvolen, OIČ-tu, OTBD-tu, OVHPD-tu

Ing. Ladislav Varga
technicko-prevádzkový námestník