

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-60-23-1-00162-02210
č. Zmluvy Poskytovateľa: 40000414

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: Pavol Štuller MBA, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Božík PhD., člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2910 6127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér správy majetku a údržby
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM
a riadenia dokumentácie

1.2 Poskytovateľ: **ENGIE Services, a.s.**
Jarošova 2961/1
831 03 Bratislava
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel: Sa, vložka č. 3744/B

konajúci: Ing. Peter Lempel, člen predstavenstva
Ing. Róbert Ruňanin, člen predstavenstva

IČO: 35 966 289
DIČ: 2022091995
IČ DPH: SK2022091995
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK58 7500 0080 1005 5515 0053
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Štefan Žákovič, projektový manažér
- zmluvných: Tomáš Korpáš, riaditeľ divízie správy nehnuteľností

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa (ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa „**Opravy, servis, kontroly a profylaktické prehliadky klimatizácií**“ (ďalej len „Služby“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov Služieb, tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje objednané Služby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (alebo v pracovnom príkaze podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Služby bude Poskytovateľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby opráv v čase platnosti Zmluvy a na základe Pracovných príkazov vystavených Objednávateľom v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Služby v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške:

85 752,- EUR bez DPH

(slovom: osemdesiatpäťtisícšesťdesiatdva EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť objednať počas trvania tejto Zmluvy Služby za ceny uvedené v bode 4.3 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania tejto Zmluvy ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Cenník“).
- 4.4 Cena za Služby sa skladá z ceny určenej:
 - 4.4.1 cenou plánovanej opravy klimatizačných zariadení,
 - 4.4.2 jednotkovou cenou za servis klimatizačných zariadení,
 - 4.4.3 jednotkovou cenou za výkon kontroly merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z.,
 - 4.4.4 hodinovou zúčtovacou sadzbou za neplánovanú opravu klimatizačných zariadení,
 - 4.4.5 hodinovou zúčtovacou sadzbou za výmenu filtračných vložiek filtrov klimatizačných zariadení,

- 4.4.6 v prípade potreby dodania náhradných dielov a materiálu aj z ceny za nešpecifikované náhradné diely (ND) a materiál dodaný spolu so Službou.
- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté Služby cenu, ktorá sa vypočíta ako súčet:
- 4.5.1 cien plánovanej opravy klimatizačných zariadení,
 - 4.5.2 cien za servis klimatizačných zariadení,
 - 4.5.3 cien za výkon kontroly merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení,
 - 4.5.4 súčinu hodinovej zúčtovacej sadzby (HZS) za neplánovanú opravu a za výmenu filtračných vložiek filtrov klimatizačných zariadení a skutočného počtu odpracovaných hodín zamestnancami Poskytovateľa.
 - 4.5.5 Ak bude potrebné pri poskytovaní Služby dodať aj spotrebný materiál (SM), resp. náhradné diely (ND), Poskytovateľ na to vopred písomne upozorní Objednávateľa so špecifikáciou SM a ND. Poskytovateľ dodá SM a ND na vykonanie neplánovanej opravy alebo údržby až po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany Objednávateľa, pričom je Poskytovateľ povinný doložiť: v prípade existujúceho výrobcu - cenovú ponuku alebo cenník náhradných dielov od výrobcu, výhradného zástupcu z dôvodu overenia jednotkovej ceny za SM a ND. Ak Poskytovateľ nedokáže zaobstarať cenovú ponuku alebo cenník od výrobcu z objektívnych dôvodov, ktoré musí písomne vysvetliť a Objednávateľ odsúhlasiť, musí predložiť nadobúdaciú faktúru resp. iný účtovný doklad. Kópie týchto faktúr resp. účtovných dokladov je Poskytovateľ povinný predložiť k príslušnej faktúre. Ak jednotková cena v nadobúdacej faktúre je väčšia ako 100,- Eur, fakturovaná jednotková cena nemôže byť väčšia ako jednotková cena získaná Objednávateľom. Poskytovateľ musí danú jednotkovú cenu získanú Objednávateľom akceptovať. Poskytovateľ pri dodávke náhradných dielov si môže uplatniť maximálne 5% obstarávacie náklady pri dodaní SM a ND.
Špecifikácia a cena náhradných dielov dodaných na vykonanie neplánovanej opravy alebo údržby budú schválené Objednávateľom aj v súpise vykonaných prác.
- 4.6 V jednotkových cenách položiek sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym poskytnutím Služby, vrátane OOPP, prepravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadov, školenie pre vstup do areálu, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto zmluve. Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Cena za náhradné diely musí byť odsúhlasená vopred pred nástupom na prácu.
- 4.7 Cena za náhradné diely a materiál použitý pri opravách je stanovená ako maximálna vo výške **12 500,- EUR bez DPH** (slovom: dvanásťtisícpäťsto EUR bez DPH) z ceny podľa bodu č. 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.8 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru (ak nie je v pracovnom príkaze určené inak) najneskôr 15 dní od prevzatia prác Objednávateľom. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a súpis vykonaných prác v zmysle zmluvy.
- 4.9 Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa. V prípade pracovného príkazu na Služby v rozsahu položiek 2. až 8. uvedených v Prílohe č.1 tejto Zmluvy, musí faktúra obsahovať aj súpis vykonaných prác, ktorý bude obsahovať spôsob ocenenia vykonaných prác v zmysle bodov 2. až 8. sumárneho výkazu Prílohy č.2 tejto zmluvy.

- 4.10 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi.
- 4.11 Poskytovateľ služby berie na vedomie, že služby budú sčasti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „NJF“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena bez DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ nemá príslušné finančné prostriedky z NJF pripísané na bankovom účte. Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.12 Vzhľadom na osobitný spôsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) – si Objednávateľ vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie tejto zmluvy dodatkom k tejto zmluve a Poskytovateľ služby sa zaväzuje na zmenu zmluvy z tohto dôvodu pristúpiť.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to **iba** na pracovný príkaz (ďalej len „PPr“).
- 5.3 Miesto poskytnutia Služieb a podrobnosti najmä o množstve, druhu a čase poskytovania, mieste poskytovania objednaných Služieb je Objednávateľ povinný uviesť v pracovnom príkaze.
- 5.4 Poskytovateľ je povinný pracovný príkaz prevziať čo potvrdí svojím podpisom do knihy záznamov o prevzatí a odovzdaní pracovných príkazov.
- 5.5 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa, si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Poskytovateľovi s tým, že objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa vykonávaných na základe platného R-príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 EUR** bez DPH za každého pracovníka Poskytovateľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Poskytovateľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok. Podiel prác vykonávaných v kontrolnom pásme bude max. 20 %.
- 5.6 Poskytovateľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Poskytovateľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu:
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Odbor obstarávania
Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 5.7 Poskytovateľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len odborne spôsobilé osoby, ktorými Poskytovateľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba,

s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení, a to:

- a) **elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky:** odborná spôsobilosť – osvedčenie na výkon činností podľa § 23 vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len vyhláška č. 508/2009 Z.z.), prílohy č. 11 alebo ekvivalentný doklad.
- b) **elektrotechnik:** odborná spôsobilosť – osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie alebo školou podľa § 21 ods. 3 uvedenej vyhlášky v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu – do 1000 V, podľa prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. alebo ekvivalentný doklad.

Odbornú spôsobilosť na vykonávanie činnosti podľa § 21 a § 23 vyhlášky č. 508/2009 nemožno pokryť jednou a tou istou osobou.

- c) odborná spôsobilosť na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi - certifikát o odbornej spôsobilosti v zmysle § 6, ods.1 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vystavený certifikačným orgánom určeným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, alebo ekvivalentný doklad,

- 5.8 Poskytovateľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality v oblasti predmetu Zmluvy pre plnenie predmetu Zmluvy alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný disponovať certifikátom systému manažérstva kvality vydaným nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality alebo ekvivalentným dokladom. Certifikát tvorí **Prílohu č. 6** tejto Zmluvy.
- 5.9 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odborné osvedčenia o spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosti podľa tejto Zmluvy boli platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania tejto Zmluvy.
- 5.10 Poskytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi (osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických) každú zmenu odborne spôsobilej osoby Poskytovateľa alebo každú zmenu týkajúcu sa dokladov podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy. Zmeny odborne spôsobilej osoby musia byť odsúhlasené Objednávateľom. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo uplatniť Zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každé porušenie tejto povinnosti.
- 5.11 Osobitné povinnosti Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb sú uvedené v Prílohe č. 1.
- 5.12 Poskytovateľ je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach Objednávateľa v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1.

- 5.13 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby spôsobom a v súlade s povinnosťami Poskytovateľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve.

Článok 6 **Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od nadobudnutia účinnosti do 31.12.2023.
- 6.3 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2023, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.06.2024.
- 6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP Objednávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka im najbližšími a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- 6.5.1 Príloha č. 1 - Špecifikácia Služieb
 - 6.5.2 Príloha č. 2 - Cenník
 - 6.5.3 Príloha č. 3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
 - 6.5.4 Príloha č. 4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
 - 6.5.5 Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov
 - 6.5.6 Príloha č. 6 – Certifikát systému manažérstva kvality
- 6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred VOP; ustanovenia VOP sa použijú, ak Zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V Bratislave dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Poskytovateľa:

Ing. Miroslav Božik, PhD.
člen predstavenstva

Ing. Peter Lempel'
člen predstavenstva

Pavol Štuller, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Róbert Ruňanin
člen predstavenstva

Špecifikácia Služieb
„Opravy, servis, kontroly a profylaktické prehliadky klimatizácií“

A. Rozsah a miesto plnenia

Predmet Zmluvy tvoria servis, kontroly, opravy a údržba klimatizačných zariadení, ktorých potreba vznikne počas platnosti Zmluvy. Tieto činnosti budú počas platnosti Zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základe vystavených Pracovných príkazov.

Cenník, ktorý tvorí súčasť Zmluvy, zahŕňa predpokladané činnosti a predpokladaný rozsah za celé obdobie platnosti Zmluvy pre všetky pracoviská (lokality) Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo na základe Zmluvy objednávať iba činnosti, ktorých potreba vznikne v čase platnosti Zmluvy, v skutočne potrebnom rozsahu.

Servis, kontroly, opravy a údržba klimatizačných zariadení v technologických a netechnologických objektov pozostáva z nasledovných častí:

- 4.4 1. Plánovaná oprava klimatizácií
- 4.5 2. Servis vnútorných klimatizačných jednotiek
- 4.6 3. Servis vonkajších klimatizačných jednotiek
- 4.7 4. Servis vzduchotechnických zariadení – fan-coilov – podokenných súprav
- 4.8 5. Servis vzduchotechnických zariadení – fan-coilov – stropné kazetové súpravy
- 4.9 6. Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona
- 4.10 č. 286/2009 Z.z.
- 4.11 7. Neplánovaná oprava klimatizačných zariadení - jednotiek
- 4.12 8. Výmeny filtračných vložiek filtrov klimatizácií
- 4.13 9. Dodávka náhradných dielov (ND)

4.4 Technologické postupy plánovaných opráv klimatizácií (pol. č. 1) sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

4.5

4.6

Požadovaný rozsah činností pre výkon servisu vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek (položky č. 2. a 3.)

Rozsah činností pri servise klimatizačných jednotiek

- 1. Kontrola nastavenia chladenia
- 2. Kontrola prevádzkových tlakov
- 3. Kontrola množstva oleja (ak je zariadenie vybavené priezorníkom)
- 4. Vyčistenie výparníkov a výmena (resp. vyčistenie) vzduchových filtrov
- 5. Vyčistenie lamiel kondenzátorov (vonkajšie jednotky)
- 6. Spustenie zariadení do prevádzky (chladiče vody)
- 7. Kontrola a čistenie odvodu kondenzátu

Popis vykonaných prác pri servise klimatizačných zariadení

- 1. Časť Elektro

- demontáž krycích částí zariadenia
- kontrola funkčnosti hlavného vypínača/ističa
- kontrola istiacich prvkov
- kontrola stykačov, cievky, kontakty, prechodový odpor
- kontrola spojov a ich dotiahnutie
- kontrola uloženia vodičov
- dotiahnutie ovládacích prvkov
- kontrola nastavenia a funkcie regulačných prvkov
- kontrola správneho fázovania
- meranie prúdových odberov spotrebičov (ventilátor, kompresor)
- meranie izolačných stavov vinutí (kompresor, ventilátor, transformátor)
- kontrola funkčnosti čidla prietoku
- kontrola ohrevu oleja
- kontrola ohrevu výparníka
- meranie rozbehového prúdu motorov (I štart)

2. Chladiaci okruh

- napojenie manometrov
- kontrola a nastavenie HP – LP presostatu (tlakové čidlá)
- kontrola množstva chladiva (ak je priezorník)
- kontrola a nastavenie presostatov ventilátorov
- kontrola regulátorov otáčok
- kontrola hladiny oleja
- kontrola diferenčného snímača tlaku oleja
- kontrola dilatačných spojov zariadenia, kompresora
- vizuálna kontrola chladiaceho okruhu
- kontrola tesnosti
- prípadné doplnenie chladiva

3. Mechanická časť

- kontrola uchytenia krycích částí
- kontrola uchytenia a ukotvenie zariadení
- dotiahnutie skrutkových spojov
- kontrola ukotvenia ventilátorov, vrtule ventilátora
- kontrola hlučnosti ložísk
- kontrola izolácie
- kontrola vonkajších zariadení, korózia

4. Regulácia

- kontrola nastavenia
- testovanie zabezpečovacích zariadení (simulácia podmienok)
- komplexné testovanie chladiaceho zariadenia
- kontrola spínacích elementov zariadenia (ručné a diaľkové ovládanie)
- kontrola nastavenia ovládacieho modulu konfigurácia

Požadovaný rozsah činností pre výkon vzduchotechnických zariadení - servisu fan-coilov (položky č. 4. a 5.)

Rozsah činností pri servise fan-coilov

1. Kontrola nastavenia chladenia
2. Vyčistenie výparníkov a výmena vzduchových filtrov
3. Kontrola a čistenie odvodu kondenzátu

Popis vykonaných prác pri servise fan-coilov

1. Časť Elektro

- demontáž krycích častí zariadenia
- kontrola funkčnosti hlavného vypínača/ističa
- kontrola istiacich prvkov
- kontrola stykačov, cievky, kontakty, prechodový odpor
- kontrola spojov a ich dotiahnutie
- kontrola uloženia vodičov
- dotiahnutie ovládacích prvkov
- kontrola nastavenia a funkcie regulačných prvkov
- meranie prúdových odberov spotrebičov

2. Mechanická časť

- kontrola uchytenia krycích častí
- kontrola uchytenia a ukotvenie zariadení
- dotiahnutie skrutkových spojov
- kontrola ukotvenia ventilátora
- kontrola hlučnosti ložísk
- kontrola izolácie
- kontrola vonkajších zariadení, korózia
- výmena, resp. vyčistenie vzduchových filtrov

3. Regulácia

- kontrola nastavenia
- komplexné testovanie chladiaceho zariadenia
- kontrola spínacích elementov zariadenia (ručné a diaľkové ovládanie)

Servis, kontroly, opravy a údržba klimatizačných zariadení sa môžu vyskytovať v technologických a netechnologických objektoch v nasledujúcich lokalitách:

- Pracovisko Jaslovské Bohunice
- Pracovisko RÚ RAO Mochovce
- Pracovisko FS KRAO Mochovce
- Pracovisko Bratislava, Tomášikova 22

Práce budú v rozsahu cca 20 % realizované v kontrolovanom pásme objednávateľa.

B. Spôsob plnenia a spôsob odovzdávania a preberania diela

1. Poskytovateľ bude služby realizovať po častiach.
2. Poskytované služby budú realizované s častí v kontrolovanom pásme. Informácia o umiestnení daného zariadenia v KP je uvedená v položkových výkazoch v Prílohe č.2 Zmluvy, v stĺpci „KP“.
3. Poskytovateľ bude služby poskytovať podľa predpisov Objednávateľa pre realizáciu opráv a údržby nasledovne:
 - a) Objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať:
 - číslo zmluvy
 - miesto realizácie
 - požadovaný termín realizácie

- názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti
- technologický postup Poskytovateľa na výkon prác
- podpis zodpovedného zamestnanca Objednávateľa

- b) Poskytovateľ obdrží na požadovanú opravu a údržbu PPr.
 - c) V prípade požiadavky Objednávateľa Poskytovateľ pred nástupom na odstránenie neplánovanej opravy predloží na schválenie cenovú ponuku – rozpočet, ktorú vypracuje a dodá najneskôr do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) Objednávateľa. Nedodanie cenovej ponuky-rozpočtu do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) tejto zmluvy. Na práce nastúpi po schválení rozpočtu Objednávateľom (buď prípravárom údržby, **osobou zodpovednou rokovať za veci technické, alebo ním povereného zamestnanca**). V prípade nástupu na odstránenie neplánovanej opravy s prioritou P1 a P2 nie je potrebné vypracovať cenovú ponuku pred nástupom na odstránenie neplánovanej opravy. Náklady na tieto kontroly alebo opravy sa odsúhlasia podľa skutočne vykonaných prác.
 - d) Poskytovateľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa.
 - e) Poskytovateľ neprekročí schválený rozpočet na požadované odstránenie neplánovanej opravy. V prípade, že rozsah prác uvedených v PPr by prekročil schválený rozpočet, Poskytovateľ na prekročenie rozpočtu uvedených prác v PPr Objednávateľa upozorní písomným zápisom v denníku prác. Bez písomného súhlasu Objednávateľa v denníku prác nemôže Poskytovateľ požadovať uhradenie nákladov za vykonanie odstránenia neplánovanej opravy nad schválený rozpočet.
 - f) Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07.00 hod. do 18.00 hod.
4. PPr sa po potvrdení Objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie schváleného rozsahu služieb, jeho kvality a času sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) tejto zmluvy.
 5. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na nástup na výkon prác e-mailom tomas.korpas@engie.com alebo telefonicky na č. 0918 322 189. Dátum nástupu prác uvedený v PPr ako „Plánovaný začiatok“ je pre Poskytovateľa záväzný.
 6. Pred nástupom je Poskytovateľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr. Pred prevzatím pracoviska je Poskytovateľ povinný posunúť v ARSOZe PPr. do stavu 55 na realizáciu. Ak tak neurobí po prevzatí PPr. od koordinátora uvedeného v PPr. sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku prílohy č.3 (VOP) tejto zmluvy.
 7. Po realizácii vykonaných prác je oprávnení zástupca Poskytovateľa povinný do troch dní ukončiť pracovný príkaz aj v aplikácii ARSOZ posunutím do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do 14 dní ukončiť pracovný príkaz s následnou fakturáciou.
 8. Po realizácii PPr. oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zistovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí časti služieb – Súpis vykonaných prác. Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác sa podpisuje v prípade spôsobu určenia ceny ak cena nie je zrejmá. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác je výkaz skutočne vykonaných množstiev.

9. Poskytovateľ je povinný v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplniť všetkých pracovníkov, ktorý vykonávali práce na konkrétny pracovný príkaz aj s uvedeným odpracovaných hodín na pracovný príkaz s konkrétnym dátumom. Ďalej je povinný zaevidovať do ARSOZu všetkých tých zamestnancov, ktorý budú vykonávať práce na pracovný príkaz.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať po ukončení prác aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ a to:
 - vyhodnotenie
 - nevykonané práce
 - naviac vykonané práce
 - zmeny údajov v dokumentácii
 - odporúčenia
11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že od nahlásenia požiadavky Objednávateľom nastúpi na výkon prác:
 - do 12 hodín na opravu alebo údržbu zariadení s prioritou 1 (P1) po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce bez prerušenia až do odstránenia závady,
 - do 24 hodín na opravu alebo údržbu zariadení s prioritou 2 (P2) po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce bez prerušenia až do odstránenia závady,
 - do 7 dní na opravu alebo údržbu zariadení s prioritou 3 (P3),
 - P1, P2 bude z celkového počtu pracovných príkazov menej ako 2%.

Za nahlásenie požiadavky Objednávateľom sa považuje odovzdanie a písomné prevzatie pracovného príkazu Poskytovateľom v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 18.00 hod.
10. Zodpovedný majster Poskytovateľa je povinný v prípade ocenenia služby **hodinovou zúčtovacou sadzbou vyplniť položku (ARSOZ – stĺpec NPRAC)**, ak bol dodaný materiál, vykazovať materiál ako samostatnú položku (ARSOZ – stĺpec N (mat)). Zisťovací protokol môžu potvrdiť len oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení – nedodržanie je dôvod na vrátenie faktúry. Zodpovedný majster Poskytovateľa je zodpovedný za dodržiavanie termínov, preberanie prác, vyplnenie potrebných údajov v ARSOZe. Za porušenie týchto povinností však zodpovedá Poskytovateľ.

C. Podmienky plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia oznámiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. (1) zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (§42 - Odborný zástupca).
2. Poskytovateľ je povinný pred nástupom na práce absolvovať školenie pre vstup do spoločnosti JESS a JAVYS, a.s. v areáli Jaslovské Bohunice a RÚ RAO Mochovce a školenie do priestorov JZ FS KRAO Mochovce v spoločnosti SE, a.s. v areáli Mochovce.
3. Poskytovateľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5.a) prílohy č. 4 tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ je v súlade s BaTP povinný do začiatku poskytovania Služieb predložiť Objednávateľovi:
 - a) menný zoznam zodpovedných majstrov, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ. Predpokladaný rozsah školenia pre získanie oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ je cca 3 hodiny. Objednávateľ poskytne prvé školenie zodpovedných majstrov bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 EUR/1 školenie.**
 - b) menný zoznam vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, vedúcich prác na požiarne príkaz, vedúcich prác na B príkaz so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, a tento zoznam aktualizovať 1-krát ročne. Predpokladaný rozsah školenia je cca 2-3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí pracovník absolvovať periodické školenie, inak stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ prác a služieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické školenie vedúcich prác vo vopred stanovených 2 termínoch (oznámené na mail uvedený v časti B bod 5 najneskôr 1 mesiac pred periodickým školením) bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 152 EUR/1 školenie.**
5. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a činnosť môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci resp. subdodávateľa). Všetky oprávnenia Poskytovateľa a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosť musia byť platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania Zmluvy.
6. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby ako aj skončenie výkonu činnosti konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi formou záznamu do denníka alebo osobitným listom a osobe oprávnenej rokovať za veci technické. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad.
7. Poskytovateľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi Objednávateľa, osobe oprávnenej rokovať za veci technické ku kontrole pred začatím činnosti zoznam osôb s dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek Objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovateľ s touto kontrolou súhlasí.
8. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva činnosť osobami, ktoré nemajú platné oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- EUR za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu.
9. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov

podľa citovaného zákona a podľa smernice Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

10. Poskytovateľ je povinný viesť denník prác odo dňa prevzatia pracoviska a začatia činnosti v súlade s bodom č. 11 BaTP.
11. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku:
 - a) Za Objednávateľa: oprávnené osoby rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení zamestnanci.
 - b) Za Poskytovateľa:

Tomáš Korpáš, tomas.korpas@engie.com, +421 918 322 189
Štefan Žákovič, stefan.zakovic@engie.com, +421 905 241 248
Radoslav Žembery, radoslav.zembery@engie.com, +421 918 708 689

Okrem oprávnených zástupcov Zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány štátnej správy. Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Poskytovateľa.

12. Poskytovateľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
13. Objednávateľ má právo vykonať v sídle Poskytovateľa a na jeho pracoviskách externý audit systému kvality Poskytovateľa ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality dohodnutých v Zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Čas vykonania auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) audit vykonať a zároveň poskytnúť príslušné informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.
14. Zapožičanie pracovných prostriedkov (viazacie prostriedky, náradia a pod.) sa budú fakturovať 10 EUR/deň/ks podľa záznamov o zapožičaní v denníku prác.
15. Poskytovateľ je povinný mať vyškolených svojich zamestnancov s platnými vstupmi do všetkých priestorov na pracoviskách JAVYS, a.s., prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon činností na zmluvu. V prípade požiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodávateľov) je Poskytovateľ povinný si sám zabezpečiť doprovod do areálu JAVYS, a.s. Ak bude Poskytovateľ potrebovať doprovod zamestnanca Objednávateľa, má v tomto prípade Objednávateľ právo si účtovať 25,-Eur /osoba / začatá hod., za každý takýto prípad..

D. Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s predmetom Plnenia

1. Vystavenie dokladu o vykonaní servisu, opravy, údržbe, kontroly a odskúšaní, vypracovanie revíznej správy (elektro, plyn).
2. Správa o vykonaní tlakovej skúšky.
3. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s plneným zmluvy s dodržaním platnej legislatívy.

Počet vyhotovení jednotlivé dokumentácie je 1ks v digitálnej forme formát DWG a v papierovej forme 2 ks. Ak bude potrebné odovzdať dokumentáciu len v papierovej forme, môže Objednávateľ požadovať aj menšie množstvo.

E. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne poskytnutej služby.

Ak pri reklamácií vady poskytnutej služby v kontrolovanom pásme (KP) sa zistí, že materiál, náhradný diel použitý pri poskytnutej službe je kontaminovaný a nie je možné ho zdekontaminovať pod limit umožňujúci uvoľnenie materiálu, náhradného dielu do životného prostredia, Poskytovateľ je povinný odstrániť vadu poskytnutej služby priamo na mieste v KP. V prípade, že Poskytovateľ neodstráni vadu poskytnutej služby na mieste, je povinný odstrániť vadu poskytovanej služby v KP použitím nového materiálu, náhradného dielu bez nároku na náhradu.

F. Povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný postupovať podľa platnej dokumentácie systému manažérstva kvality podľa „STN EN ISO Systémy manažérstva kvality. Požiadavky. (ISO 9001:2015)“, a spracovaných pracovných postupov pre opravy podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ je povinný pri zakúpení, dodaní a montáži nového zariadenia odovzdať Objednávateľovi STD v zmysle normy STN EN 13460 – Údržba. Dokumentácia údržby (návod na obsluhu, údržbu, SERVISNÝ MANUÁL, KATALÓG NÁHRADNÝCH DIELOV, prístupové kódy a inú dokumentáciu).

Ak bude Objednávateľ požadovať aj zaškolenie na obsluhu, opravy a údržbu týchto zariadení je Poskytovateľ povinný toto školenie bezodplatne vykonať.

G. Denník

1. Poskytovateľ je povinný podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov viesť Montážny/Stavebný denník / Denník služieb / Servisný výkaz („**Denník**“). Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie Zmluvy.
2. Denník dodá na pracovisko Poskytovateľ pri nástupe na výkon Plnenia a zabezpečí jeho zaevidovanie prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného času musí byť Denník trvale prístupný na pracovisku a musí byť neustále k dispozícii pre Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi predkladať na podpis záznamy v Denníku.
3. Odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska oprávnená osoba Poskytovateľa do Denníka zaznamenáva:
 - Denne vykazovanie odpracovaných výkonov požadovaných v zmysle Zmluvy. Záznam musí obsahovať mernú jednotku a počet jednotiek podľa Zmluvy s jasnou identifikáciou výkonov pre jednotlivé pracovné príkazy, ktoré realizoval, spolu s informáciou o mieste výkonu plnení, pokiaľ toto miesto nedefinuje pracovný príkaz zo systému ARSOZ.

- Informácie o problémoch pri Plnení a o rozhodujúcich okolnostiach spojených s Plnením, a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Plnenia, s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu Plnenia.
 - Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Objednávateľa,
 - Stanoviská k požiadavkám Objednávateľa nad rámec Plnenia dohodnutého v Zmluve
 - Prevzatie zapožičaných špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod. – dátum a rozsah).
4. Oprávnená osoba Objednávateľa v Denníku zaznamenáva:
- Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov Poskytovateľa na pracovisku, obsahujúci podpisy oboch zmluvných strán
 - Rozsah prác a výkonov požadovaných od Poskytovateľa, alebo odvolávku na iný záznam, ktorý tento rozsah/ výkony definuje v súlade s predmetom Zmluvy. Každá zmena rozsahu musí byť písomne zdokumentovaná v súlade so Zmluvou.
 - Stanoviská Objednávateľa k zápisom a požiadavkám Poskytovateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Poskytovateľa,
 - Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavania ustanovení Zmluvy.
 - Potvrdenie s podpisom o zapožičaní špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod.)
 - Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení zmluvných výkonov.
5. V prípade, keď Objednávateľ zapíše do Denníka zistené nedostatky, je Poskytovateľ povinný tieto nedostatky odstrániť v termíne v ňom uvedenom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov.
6. Povinnosť viesť Denník končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Plnenia podľa Zmluvy obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolom / resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí / Protokolu.

H. Iné povinnosti

V prípade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti z toho vyplývajúce.

Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme na odsúhlasenie. Realizácia predmetu Plnenia môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávateľom.

Poskytovateľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovaní plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Poskytovateľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb zainteresovaných na Službách. V každom prípade a počas Plnenia Poskytovateľa jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Poskytovateľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Poskytovateľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia) tak, aby nedošlo

k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nar. vl. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.

Poskytovateľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Poskytovateľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.

I. Definície pojmov

Doklady bezpečnej práce

Dokumenty aplikácie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-príkaz, B-príkaz, R-príkaz, PO-príkaz.

Jadrové zariadenia

Súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projekte určenej konfigurácii, určených na

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využivali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším ako jeden efektívny kg okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentráту,
3. nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Koordinátor

Zamestnanec zabezpečujúci koordináciu činností na technologickom aj netechnologickom zariadení.

Organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnej práce zabezpečuje:

- **Z-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na technologických a netechnologických zariadeniach,
- **B-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na elektrozariadeniach a sieťach VN, VVN, ZVN, na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN
- **R-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce v priestoroch zvýšeného radiačného rizika,
- **PO-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Pracovný príkaz

Základný doklad spisu prípravy údržby, ktorým je písomnou formou nariadená práca, ktorú je potrebné realizovať v rámci údržbárskeho resp. opravárenského zásahu. Predstavuje doklad umožňujúci vykonanie požadovaných prác na objekte, ktorý určuje objekt, jeho umiestnenie, čas, popis práce, rozpis operácií – ich kapacitné a materiálové zabezpečenie, zoznam predpísaných kontrol pre jednotlivé operácie, zoznam dokumentov potrebných pre vykonanie prác.

4.4 R-príkaz

4.5 **Písomné nariadenie vykonania práce v podmienkach zvýšeného radiačného rizika, ktorý určuje miesto, čas a podmienky práce, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpečenie**

radiačnej ochrany, zloženie pracovnej skupiny a menovite uvádza osoby, zodpovedné za dodržiavanie pravidiel radiačnej ochrany. Opravy a ostatné práce v neobsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch JZ sa musia vykonávať na R-príkaz.

4.6

4.7 Na R-príkaz sa musia vykonávať tiež práce v ostatných prevádzkových priestoroch, pri ktorých sa predpokladá, že efektívna dávka bude vyššia ako 0,1 mSv alebo povrchová kontaminácia je vyššia ako 0,3 Bq/cm². Je platný obvykle jeden deň a povoľuje sa ním vykonanie práce, pri ktorej sa predpokladajú efektívne dávky vo výške maximálne 1 mSv. Pri predpoklade čerpania ED väčšej ako 1 mSv, resp. KD väčšej ako 20 mSv, je potrebná autorizácia čerpania princípom ALARA. Obhliadku na zariadení alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovaných priestoroch môžu zmenoví zamestnanci vykonávať bez R-príkazu, pokiaľ efektívne dávky počas uvedených prác neprevýšia 0,1 mSv po oznámení TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRÚRAO a s jeho súhlasom.

4.8 Príkaz „R“ pre dodávateľské organizácie vystaví zodpovedný zamestnanec útvaru uvedeného na ZoD s dodávateľskou organizáciou.

Na vystavenie, schvaľovanie a evidenciu R-príkazov je využívaná programová aplikácia „R-príkazy“, ktorá je súčasťou IIS ARSOZ.

Správca zariadenia

Vykonávateľ správy zvereného majetku.

Zodpovedný majster na pracovný príkaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovateľa služieb zodpovedný za koordináciu realizácie činností požadovaných v pracovných príkazoch. Musí mať oprávnenie pracovať v aplikácii ARSOZ. Vypní zodpovedných pracovníkov – vedúcich prác za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na začatie prác. Zodpovedný majster zodpovedá za výkon a kvalitu prevedenia prác. Zabezpečuje zaškolenie a písomne požiadava o doplnenie do databázy ARSOZ pracovníkov, ktorí budú vykonávať vedúcich prác. Hlavné povinnosti pri realizácii:

Príprava:

- Preveruje a vykonáva kontrolu (súvisiace PPr, sprievodné listy, atestový materiál) použitých materiálov na všetky súčasti, ND a pod. V príprave na stavebnú skúšku vyhotovuje výkaz súčastí doložených atestom.
- Dodržiava technologickú disciplínu (prípadné zmeny v technologických postupoch musia byť vopred odsúhlasené).
- Zabezpečuje výkon zvárania iba úradne skúšanými zváračmi (s odpovedajúcou skúškou, platné skúšky), ktorí zvary označia štítkami (číslo zvaru, značka zvárača).
- Skontroluje pri preberaní PPr, či PPr má vypísaný zoznam príloh, ktoré obsahuje a či skutočne tieto prílohy sú súčasťou PPr. Ak nie, PPr. vráti odboru koordinácie údržby a riadenia energií.
- Skontroluje úplnosť PPr. Prevzatím PPr osobne prípadne poverenou osobou alebo emailom sa stáva PPr záväzným pre zhotoviteľa.
- Vykoná pred nástupom na realizáciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentácia, materiál, atestové lístky, "Z", "R" príkazy, "Povolenie..", vybavenosť pracovníkov, pripravenosť náradia, prípravkov a pod.), poučí pracovníkov a vydá príkaz na nástup na akciu.

Priebeh:

- Vykoná kontrolu pracoviska a jeho pripravenosť na akciu.

Ukončenie:

- Uzavrie po ukončení všetkých prác PPr. PPr posunie do stavu 58.
- Preskúma a schváli po vykonanej práci "Kontrolný list".
- Odovzdá 1. kópiu PPr. žiadateľovi a získa potvrdenie ukončenia prác a prevzatie STD v PPr. zodpovedným zamestnancom útvaru žiadateľa.
- Doplní technické vyhodnotenie prác v ARSOZe.

- Doplňí technické doporučenia v ARSOZe.
- Doplňí práce navyiac v ARSOZe.
- Preverí výkaz prác, spotrebu materiálu a ND. Doplňí spotrebovaný materiál a použité náhradné diely v ARSOZe.
- Doplňí nevykonané práce v ARSOZe, zmeny v TÚZ, zmeny v dokumentácii v ARSOZe.
- Vyhodnotí PSO v ARSOZe.
- Vyplní pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Vyplní odpracované hodiny pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Uzatvorením a vyhodnotením PPr potvrdí zaznamenané údaje a odovzdá PPr na technické vyhodnotenie (prípravárovi údržby) posunutím PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydávajúci PO-príkaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a za vykonanie jemu nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru sa smie pracovať na zariadení len na písomný PO-príkaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení.

Zodpovedný vedúci prác na R-príkaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-príkaz označený ako vedúci prác. Zmena vedúceho prác na R-príkaze (tlačive) musí byť parafovaná zamestnancom, ktorý R-príkaz vydal, resp. pri jeho neprítomnosti jeho zástupcom.

Pre pracovníkov dodávateľských organizácií musí byť na práce v kontrolovanom alebo sledovanom pásme vždy vystavený príkaz „R“ na všetky vykonávané práce.

Zodpovednosti:

- Určiť zloženie členov pracovnej skupiny.
- Dodržiavať pravidlá radiačnej ochrany.
- Dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy.
- Riadiť práce priamo na mieste.
- Dekontaminovať zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminácia spôsobená činnosťou pracovnej skupiny.
- Priebežne triediť odpad na aktívny a neaktívny.
- Likvidovať odpad okamžite po ukončení práce.

Zamestnanec vydávajúci B-príkaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na zariadeniach MN a NN, ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý riadi práce vykonávané na základe PPr s cieľom zaistenia bezpečného vykonania práce v požadovanom termíne, objeme a kvalite. Povolením nástupu na prácu a začatím prác zodpovedá za pracovnú skupinu z hľadiska dodržiavania platných legislatívnych predpisov, noriem a interných predpisov JAVYS a.s. Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz plní súčasne aj funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad bezpečnosťou všetkých zamestnancov ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním ochranných a pracovných pomôcok. Za správny postup práce zodpovedá vedúci práce. Pracujúci môžu vykonávať iba tie práce, ktoré im boli nariadené zodpovedným vedúcim práce. Aby zodpovedný vedúci práce mohol spoľahlivo vykonávať

dozor, môže sa priamo zúčastniť na práci iba vtedy, ak je celá pracovná skupina sústredená na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpečne svojím dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnuť. Práca sa môže zúčastniť aj vtedy, ak nehrozí ani iné nebezpečenstvo okolitými vplyvmi (napríklad dopravou). Ak sa musí zodpovedný vedúci práce nevyhnutne vzdialiť z pracoviska, je povinný ustanoviť svojho zástupcu s kvalifikáciou zodpovedajúcou vykonávanej práci. Ak takýto pracovník nie je, musí sa pred jeho odchodom z pracoviska práca zastaviť, musí sa odvolať pracovná skupina z pracoviska a zaistiť, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poverí realizáciou zväračských prác na TS* iba zväračov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zabezpečí dodržiavanie TP* a vykonanie jednotlivých operácií TP* zapisuje do "Kontrolného listu vykonaných operácií". Nechá si vopred odsúhlasiť prípadné zmeny v TP* príslušným technologom prípravy údržby. Dodržiava zásady značenia technologického zariadenia, umiestni značenia technologického zariadenia na určené miesto po ukončení zásahu. Uvedie značenia technologického zariadenia do pôvodného stavu pri prípadnom poškodení počas zásahu.

Zodpovedný vedúci prác na Z – príkaz

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý je zodpovedný za prevzatie zariadenia podľa Z-príkazu do údržby, resp. na definitívnu demontáž a riadenie činností v spolupráci s vedúcimi prác na PPr združenými v Z-príkaze s cieľom bezpečného vykonania predmetných činností v požadovanom termíne stanovenom Z-príkazom. Svojim podpisom v Z-príkaze potvrdzuje, že si fyzicky skontroloval všetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-príkaze.

Zodpovedný zamestnanec

Zamestnanec zodpovedný za správnu činnosť v procese zabezpečenia a dodržiavania podmienok bezpečnej práce.

Súpis prác

Dokument, ktorý je súčasťou faktúry. Obsahuje údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, číslo zmluvy, pracovného príkazu, názov tovaru, služby a prác, súpis vykonaných a ocenených prác a podpis oprávnených osôb podľa zmluvných podmienok.

Cenník

p.č.	názov položky	MJ	predpokladaný počet MJ	cena za MJ v € bez DPH	cena za položku v € bez DPH
1	Plánovaná oprava klimatizácií	súb	1	63 722,00	63 722,00
2	Servis vnútorných klimatizačných jednotiek	ks	10	30,00	300,00
3	Servis vonkajších klimatizačných jednotiek	ks	8	50,00	400,00
4	Servis vzduchotechnických zariadení - fan-coilov - podokenných súprav	ks	10	35,00	350,00
5	Servis vzduchotechnických zariadení - fan coilov - stropné kazetové súpravy	ks	8	50,00	400,00
6	Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona 286/2009 Z.z.	ks	10	80,00	800,00
7	Neplánovaná oprava klimatizačných zariadení - jednotiek	hod	240	26,00	6 240,00
8	Výmena filtračných vložiek filtrov klimatizácií	hod	40	26,00	1 040,00
9	Dodávka náhradných dielov (ND)	súb	1	12 500,00	12 500,00
Celková cena za predmet zákazky v € bez DPH					85 752,00

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Proj.číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Výr.číslo	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	jedn.cena	početnosť	cena celkom	TPP	názov TPP
1	4310	0X053	632a:V1	1.01.1	CHLADIACI STROJ1 CHS1	chladiace zariadenie, klimatizácia	YORK YCSA YLCA150T380T			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009	N	340	1	340	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
2	4310	0X053	632a:V1	1.01.2	CHLADIACI STROJ1 CHS2	chladiace zariadenie, klimatizácia	YORK YCSA YLCA150T380T			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009	N	340	1	340	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
3	4310	0X053	632a:V1	1.02.1	KONDENZÁTOR KOJ	chladiace zariadenie, klimatizácia	YORK YDSC972H			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009	N	340	1	340	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
4	2210	810IS	810	10TL05W01a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	PUHZ-P100YHA2	6 F02126	PBI	BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
5	2210	810IS	810	10TL05W01a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	PUHZ-P100YHA2	6 F02126	PBI	KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov		A	120	1	120	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
6	2210	810IS	810	10TL05W01b	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	PLA-ZRP100BA			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
7	2210	810IS	810	10TL05W02a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MUZ-SF50VE	6 001936 T		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
8	2210	810IS	810	10TL05W02b	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
9	2210	810IS	810	10TL05W03a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	SUZ-KA50VA4	4ZP 10595		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
10	2210	810IS	810	10TL05W03b	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	SLZ-KA50VAL + SLP-2ALW			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
11	2210	810IS	810	10TL05W04a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	SUZ-KA50VA5	65P03594		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
12	2210	810IS	810	10TL05W04b	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	SLZ-KA50VAL + SLP-2ALW			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
13	2210	810IS	810	10TL05W05a	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MUZ-SF25VE	6 018549 T		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
14	2210	810IS	810	10TL05W05b	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	Mitsubishi Electric MSZ-25VE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	90	1	90	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
15	2210	TEPOS	808	16.AH.01-808:A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	Panasonic ST E 9QKWE			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka		N	1600	1	1600	27234	Výmena klimatizácie
16	2210	TEPOS	808	16.AH.01-808:A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	Panasonic ST E 9QKWE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej

17	2210	TEPOS	808	16.AH.01-808:B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	Panasonic GC CU 3E 18PBE		VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka		N	4200	1	4200	27234	Výmena klimatizácie
18	2210	TEPOS	808	16.AH.01-808:B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	Panasonic GC CU 3E 18PBE		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
19	2210	TEPOS	808	16.AH-05 01:AN	KOMPRESOR CARRIER TYP: 30 RWA 275	kompresor	...		KU	Kontrola úniku fluórových sklenkových plynov		A	200	2	400	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
20	5210	OC001	900:V1	35.1/20:SCH	Klimatizačná jednotka Mitsubishi MSZ-SF25VE3	chladiace zariadenie, klimatizácia			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	kontrola zariadenia, dezinfekcia vnútorných jednotiek, vyčistenie filtrov a plastových častí, kontrola elekt. časti klimatizácie, skúška odtoku kondenzu, skontrolovanie chladiva a tlaku, vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky, kontrola uzemnenia zariadení	N	200	1	200	17092	Servis a oprava klimatizácie
21	4310	OX053	36	36.KLIMA	KLIMATIZÁCIA KARMA	chladiace zariadenie, klimatizácia	KARMA K-09		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis vonkajšej a vnútornej klimajednotky	N	100	1	100	17092	Servis a oprava klimatizácie
22	3320	1P017	403:V1	403/V1 KLIMA	Klimatizačné zariadenie PANASONIC obj.403	chladiace zariadenie, klimatizácia	U50PE1E5		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	200	1	200	17092	Servis a oprava klimatizácie
23	3320	1P017	441:V1	441/V1:KLIMATIZÁCIA	Klimatizačná jednotka TOSHIBA obj.441	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-3M26YAV-E		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ	N	100	1	100	17092	Servis a oprava klimatizácie
24	3320	1P017	527a:V1	527A/V1:KLIMATIZÁCIA	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.527a	chladiace zariadenie, klimatizácia	MSZ-HJ35VA		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ	N	100	1	100	17092	Servis a oprava klimatizácie
25	3320	1P017	562:V1	562/V1:KLIMATIZÁCIA	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.562	chladiace zariadenie, klimatizácia	PUHZ-P200YHA		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ	N	100	1	100	17092	Servis a oprava klimatizácie
26	4310	OX053	61:V1	61.KLIMA	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladiace zariadenie, klimatizácia	Mitsubishi MXZ-8A140VA MULTI		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 7 ks vonkajších a 12 ks vnútorných jednotiek	A	750	1	750	17092	Servis a oprava klimatizácie
27	4310	OX053	61:V1	61.KLIMA	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladiace zariadenie, klimatizácia	Mitsubishi MXZ-8A140VA MULTI		KU	Kontrola úniku fluórových sklenkových plynov	Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl. 286/2009 2 kusy	A	250	1	250	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
28	4310	OX053	62 tech.c.	62.KLIMY	KLIMA jednotky v objekte	chladiace zariadenie, klimatizácia	Toshiba MMY-MAP0601T8		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis klimatizačných zariadení v objekte 14 vnútorných a 5 vonkajších	N	750	1	750	17092	Servis a oprava klimatizácie
29	4310	OX053	62 tech.c.	62.KLIMY	KLIMA jednotky v objekte	chladiace zariadenie, klimatizácia	Toshiba MMY-MAP0601T8		KU	Kontrola úniku fluórových sklenkových plynov	Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl. 286/2009 2 kusy	N	250	1	250	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
30	4310	OX053	631a:V1	631A.FAN	FANCOILY	chladiace zariadenie, klimatizácia	CARRIER		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 110 ks fancoilov	N	3450	1	3450	37395	Bežná oprava fancoilov
31	4310	OX053	631a:V1	631A.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladiace zariadenie, klimatizácia	LG - PO8AH		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 8 ks vonk., 8 ks vnút. jednotiek a 130 ks	N	4730	1	4730	17092	Servis a oprava klimatizácie

											fancoilov							
32	4310	0X053	631a:V1	631A.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	LG - PO8AH			KU	Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov	Vykonať tesn. skúšku vyhl. 286/2009 5 kusov	N	320	1	320	13965	Kontrola plynútesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
33	4310	0X053	631b:V1	631B.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	Toshiba "RAS-M14GAV - E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 2 ks vonk. jednotiek, 2 ks vnút. jednotiek a 18 ks fancoilov	N	1050	1	1050	17092	Servis a oprava klimatizácie
34	4310	0X053	632a:V1	632.FA	FANCOILY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	VY 10940003D08			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 163 ks stropných fancoilov	N	4990	1	4990	17092	Servis a oprava klimatizácie
35	4310	0X053	632c:V1	632.CHSJ	Chladiaci stroj Carrier 30RBM 160-0023-PE	chladíacie zariadenie, klimatizácia	30RBM 160-0023-PE			KU	Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov	Vykonať skúšku tesnosti podľa 286/2009	N	300	1	300	13965	Kontrola plynútesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
36	4310	0X053	632c:V1	632.CHSJ	Chladiaci stroj Carrier 30RBM 160-0023-PE	chladíacie zariadenie, klimatizácia	30RBM 160-0023-PE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis - nabeh alebo odstavenie jednotky	N	420	2	840	17092	Servis a oprava klimatizácie
37	4310	0X053	636:V1	636.FAN	FANCOILY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	AERMEC			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis fancoilov 46 ks	N	1680	1	1680	37395	Bežná oprava fancoilov
38	4310	0X053	636:V1	636.KLIMA	KLIMAJEDNOTKA MITSUBISHI MUZ-SF50VE	chladíacie zariadenie, klimatizácia	MUZ-SF50VE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis vnútornej a vonkajšej jednotky	N	210	1	210	17092	Servis a oprava klimatizácie
39	4310	0X053	639:V1	639.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	DAIKIN RSXP10K7W1			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Servis 39 ks vonk.jed., 86 ks vnút. jed. a 17 ks fancoilov	N	5500	1	5500	17092	Servis a oprava klimatizácie
40	4310	0X053	639:V1	639.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	DAIKIN RSXP10K7W1			KU	Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov	Skúška tesnosti 286/2009 7 kusov	N	600	1	600	13965	Kontrola plynútesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
41	4310	0X053	640:V1	640.CHL.1	CHILLER LENNOX	chladíacie zariadenie, klimatizácia	EAC-SM4HYSLN 1203		PAI	KU	Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov	Vykonať tesnostnú skúšku v zmysle vyhl 286/2009	N	200	1	200	13965	Kontrola plynútesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
42	4310	0X053	640:V1	640.CHL.1	CHILLER LENNOX	chladíacie zariadenie, klimatizácia	EAC-SM4HYSLN 1203		PAI	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis - /nábek, odstavenie pred zimou/	N	1000	2	2000	17092	Servis a oprava klimatizácie
43	4310	0X053	640:V1	640.KLIMY	KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	LENNOX ALLEGRA			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 2 ks presných klimajednotiek a 48 ks fancoilov	N	2800	1	2800	17092	Servis a oprava klimatizácie
44	3320	1P017	713:V1	713/V1:KLIMATIZACIA	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.713	chladíacie zariadenie, klimatizácia	MUZ-GF71VE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ 8ks	N	944	1	944	17092	Servis a oprava klimatizácie
45	3320	1P017	714:V1	714/V1:KLIMATIZACIA	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ obj.714	chladíacie zariadenie, klimatizácia	FCQG60FV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Klimatizačná jednotka MITSUBISI MUZ	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
46	4310	0X053	740-VII.16	740-VII.16.KLIMY	KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA	chladíacie zariadenie, klimatizácia	Toshiba RAS-3M26UAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 6 ks vonk. jednotiek, 17 ks vnútorných jednotiek a vzduchotechniky	N	1320	1	1320	17092	Servis a oprava klimatizácie
47	4310	0X053	740-VII.16	740-VII.16.KLIMY	KLIMATIZÁCIA A VZDUCHOTECHNIKA	chladíacie zariadenie, klimatizácia	Toshiba RAS-3M26UAV-E			KU	Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov	Skúška tesnosti 286/2009 5 kusov	N	400	1	400	13965	Kontrola plynútesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
48	4310	0X053	803:V1	803.FAN	FANCOILY	chladíacie zariadenie, klimatizácia	YLV-114			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 292 ks fancoilov	N	8768	1	8768	37395	Bežná oprava fancoilov
49	4310	0X053	942A/G:V1	942G.KLIMY	KLIMATIZÁCIA LG FM19AH	chladíacie zariadenie, klimatizácia	FM19AH			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 1 ks vonk., 1 ks vnút. jednotiek	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie

50	4310	0X053	942M:V1	942M.KLIMA	TOSHIBA RAS – 3M26GAV - E	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS – 3M26GAV - E			KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Skúška tesnosti 286/2009 1 kus	N	120	1	120	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
51	4310	0X053	942M:V1	942M.KLIMA	TOSHIBA RAS – 3M26GAV - E	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS – 3M26GAV - E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 1 ks vonk. jednotky a 2ks vnútorných jednotiek	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
52	4310	0X053	942/NV/A1	942NV	KLIMATIZAČNÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA	chladiace zariadenie, klimatizácia	Toshiba RAS-4M27UAV-E			KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Skúška tesnosti 286/2009 1 kus	N	120	1	120	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
53	4310	0X053	942/NV/A1	942NV	KLIMATIZAČNÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA	chladiace zariadenie, klimatizácia	Toshiba RAS-4M27UAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Vykonať servis 3 vonk. jednotiek, 6 vnút. jednotiek a vzduchotechniky	N	630	1	630	17092	Servis a oprava klimatizácie
54	2210	VKSTR	641/VVBK	DAIKIN_hala_1	Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_1	chladiace zariadenie, klimatizácia	VRV RXYQ20T			KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola úniku F-plynov.	N	200	1	200	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
55	2210	VKSTR	641/VVBK	DAIKIN_hala_1	Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_1	chladiace zariadenie, klimatizácia	VRV RXYQ20T			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	200	1	200	17092	Servis a oprava klimatizácie
56	2210	VKSTR	641/VVBK	DAIKIN_hala_2	Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_2	chladiace zariadenie, klimatizácia	VRV RXYQ20T			KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola úniku F-plynov.	N	200	1	200	13965	Kontrola plynutesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
57	2210	VKSTR	641/VVBK	DAIKIN_hala_2	Vonkajšia kondenzačná jednotka DAIKIN VRV_2	chladiace zariadenie, klimatizácia	VRV RXYQ20T			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
58	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnut_kanc_1	Vnútorná chladiača jednotka kancelárie1	chladiace zariadenie, klimatizácia	FTXM20M			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
59	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnut_kanc_2	Vnútorná chladiača jednotka kancelárie2	chladiace zariadenie, klimatizácia	CTXM15M			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
60	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnut_kanc_3	Vnútorná chladiača jednotka kancelárie3	chladiace zariadenie, klimatizácia	CTXM15M			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
61	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_1	Kanálová chladiača jednotka so stredným ESP_1	chladiace zariadenie, klimatizácia	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
62	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_2	Kanálová chladiača jednotka so stredným ESP_2	chladiace zariadenie, klimatizácia	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
63	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_3	Kanálová chladiača jednotka so stredným ESP_3	chladiace zariadenie, klimatizácia	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
64	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_4	Kanálová chladiača jednotka so stredným ESP_4	chladiace zariadenie, klimatizácia	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
65	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_5	Kanálová chladiača jednotka so stredným ESP_5	chladiace zariadenie, klimatizácia	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
66	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vnutorna_hala_6	Kanálová chladiača jednotka so	chladiace zariadenie,	FXSQ140A			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie

					stredným ESP_6	klimatizácia						jednotky v objekte SO641/VVBK.						
67	2210	VKSTR	641/VVBK	Daikin_vonk_kanc	Vonkajšia kondezačná jednotka - kancelárie	chladacie zariadenie, klimatizácia	3MXM52M			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	130	1	130	17092	Servis a oprava klimatizácie
68	2210	POOKR	50/20.1	HANKISON HHD680	SUSICKA STLAČENEHO VZDUCHU	kompresor	SMARD227			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	200	1	200	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
69	2210	PRET	34 tech.c.	KJ MITSUBISHI Pretavba 1	KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI	chladacie zariadenie, klimatizácia	PUZ-ZM50VKA	95U4726		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 1* vnútorná jednotka	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
70	2210	PRET	34 tech.c.	KJ MITSUBISHI Pretavba 2	KLIMATIZACNA JEDNOTKA MITSUBISHI	chladacie zariadenie, klimatizácia	PUZ-ZM71VHA	82U04954		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 1* vnútorná jednotka	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
71	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE 1A-12-11: AS	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	KJE 2A-12-11			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
72	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE 1A-12-11: AS	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	KJE 2A-12-11			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	150	1	150	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
73	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE 2A-12-11: AS	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	KJE 2A-12-11			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
74	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE 2A-12-11: AS	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	KJE 2A-12-11			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	150	1	150	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
75	2210	POOKR	47 tech.c.	KJE- DAIKIN	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	R100FJ7W1			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
76	2210	POOKR	30 tech.c.	KJE- KLM 30.913.1	Klimatizačná jednotka LG	chladacie zariadenie, klimatizácia	LS-T186ABL			BO	Bežná oprava v zmysle návodu		A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
77	2210	POOKR	30 tech.c.	KJE- KLM 30.913.2	Klimatizačná jednotka LG	chladacie zariadenie, klimatizácia	LS-T186ABL			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Pravidelný servis	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
78	2210	POOKR	30 tech.c.	KJE- MITSUBISHI 1	Klimatizačná jednotka MSG-GA25VB	chladacie zariadenie, klimatizácia	MSG-GA25VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	3* vnútorná jednotka, 1* vonkajšia jednotka	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
79	2210	POOKR	30 tech.c.	KJE- MITSUBISHI 2	Klimatizačná jednotka MSG-GA25VB	chladacie zariadenie, klimatizácia	MSG-GA25VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 1* vnútorná jednotka	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
80	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- MITSUBISHI D	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	MXZ-4A80VA			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 2* vnútorná jednotka	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
81	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- MITSUBISHI D	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	MXZ-4A80VA			KU	Kontrola úniku fluórovateľných skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	A	170	1	170	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
82	2210	POOKR	30 tech.c.	KJE- MITSUBISHI E	Klimatizačná jednotka MSH-09NVII	chladacie zariadenie, klimatizácia	MSH-09NVII			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia multisplit 4* vnútorná jednotka	A	300	1	300	17092	Servis a oprava klimatizácie
83	2210	POOKR	47 tech.c.	KJE- MITSUBISHI MS1	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	MSC-A09WV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 3* vnútorná jednotka	N	250	1	250	17092	Servis a oprava klimatizácie
84	2210	POOKR	47 tech.c.	KJE- MITSUBISHI MS2	Klimatizačná jednotka	chladacie zariadenie, klimatizácia	PKFY-P20VBM-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 1* vnútorná jednotka	N	110	1	110	17092	Servis a oprava klimatizácie

85	2210	POOKR	34 tech.c.	KJE Panasonic CU 3E18PBE CMP	Klimatizačná jednotka	chladiace zariadenie, klimatizácia	3E18PBE			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 2* vnútorná jednotka	N	110	1	110	17092	Servis a oprava klimatizácie
86	2210	POOKR	34 tech.c.	KJE Panasonic CU 3E18PBE CMP	Klimatizačná jednotka	chladiace zariadenie, klimatizácia	3E18PBE			KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	150	1	150	13965	Kontrola plynovosti klimatizácie kontrola unikov F plynov
87	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA	Klimatizačná jednotka RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	17092	Servis a oprava klimatizácie
88	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA B	Klimatizačná jednotka RAV	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-SM563AT-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1* vonkajšia jednotka 1* vnútorná jednotka	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
89	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA CH1	Klimatizačná jednotka	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-10UKP-ES2			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
90	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA CH2	Klimatizačná jednotka	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-10YK-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
91	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA CH3	Klimatizačná jednotka	chladiace zariadenie, klimatizácia	B13N3KV2-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
92	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE- TOSHIBA Z	Klimatizačná jednotka RAS-10SKV-E	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
93	2210	POOKR	32 tech.c.	KJE-1- ETA-TIS-A1	TIS-KLJ1-ETA 157490 00 0	chladiace zariadenie, klimatizácia	ETA-TIS-A1			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
94	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-PR-1 Elektrolux	Klimatizačná jednotka - Prenosna	chladiace zariadenie, klimatizácia	EXP26U338CW			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	120	1	120	17092	Servis a oprava klimatizácie
95	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VN 30.1	Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2NC146LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
96	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VN 30.2	Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2NC146LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
97	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VN 30.3	Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2NC216LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
98	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VN 30.4	Klimatizačná jednotka - Vnútorná LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2NC216LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
99	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VO 30.5	Klimatizačná jednotka - Vonkajšia LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2-C146LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
100	2210	POOKR	30 tech.c.	KJ-VO 30.6	Klimatizačná jednotka - Vonkajšia LG	chladiace zariadenie, klimatizácia	A2-C216LAO			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
101	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/1V	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MU-GA 35 VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
102	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/2	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	MSC GA35 VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky

										náhradných dielov							vnútornej	
103	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/2V	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MU-GA 35 VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
104	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/3	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	M13 SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
105	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/3,4V	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-M18GAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
106	2210	809BI	28 tech.c.	KLÍMA 28/4	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	M10 SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
107	2210	809BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/1A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	M13 SKCB-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
108	2210	809BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/1B	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	M13 SKCB-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
109	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/2A,B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-M18GACV-E	705P0342		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
110	2210	809BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/3A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	MSC GA35 VB			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
111	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/3B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
112	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/4A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	FWL-DAF RR100B8EW1B			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
113	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/4B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	RR100B8VV1B	3009143		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
114	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/4B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	RR100B8VV1B	3009143		KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola chladiaceho systému na detekciu úniku chladiva	N	60	1	60	13965	Kontrola plynotesnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
115	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/5A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	KUE-36HRF32	34088754305991001502		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
116	2210	041BI	41 tech.c.	KLÍMA 41/5B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	KOD30U-36HFN32	36HFN32K000034		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	N	60	1	60	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
117	2210	809BI	809	KLÍMA 809/1A	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	TOSHIBA RAV-SM 802AT-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
118	2210	809BI	809	KLÍMA 809/1B	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-SM 802 UT-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
119	2210	809BI	809	KLÍMA 809/3A	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie,	RAV-GM401ATP-E	92700111		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej

					klimatizácia					dodania náhradných dielov						jednotky vonkajšej		
120	2210	809BI	809	KLÍMA 809/3B	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-RM401KRTP-E	92800161		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
121	2210	809BI	809	KLÍMA 809/4A	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-GM401ATP-E	93000197		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
122	2210	809BI	809	KLÍMA 809/4B	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-RM401KRTP-E	9300124		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
123	2210	TELIS	808	KLÍMA BSC 808/1A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	MSC-C07TV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
124	2210	TELIS	808	KLÍMA BSC 808/1B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MINITUBISHI MU-C07TV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
125	2210	TELIS	808	KLÍMA BSC 808/2A	Klimatizačná jednotka vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	MSC-C07TV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
126	2210	TELIS	808	KLÍMA BSC 808/2B	Klimatizačná jednotka vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	MINITUBISHI MU-C07TV			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
127	2210	809BI	44/20	KLIMA CAORSO 44/20/A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	S12EQ UA3	810TKKG19589		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
128	2210	809BI	44/20	KLIMA CAORSO 44/20/B	Klimatizačná jednotka-vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	S12EQ NSJ	904TKBM19485		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	Servis klimatizačnej jednotky vnútornej	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
129	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMA MITSUBISHI obj.47/1+2p	centrálne klimatizačná jednotka pre obj.47/1+2p	Potrubie				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi	N	350	2	700	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
130	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMA MITSUBISHI obj.47/3p	centrálne klimatizačná jednotka pre obj.47/3p	Potrubie				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi	N	210	1	210	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
131	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMA MITSUBISHI obj.47/4p	centrálne klimatizačná jednotka pre obj.47/4p	Potrubie				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi	N	210	1	210	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
132	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMA MITSUBISHI obj.47/5p	centrálne klimatizačná jednotka pre obj.47/5p	Potrubie				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi	N	210	1	210	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
133	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMA MITSUBISHI obj.47/6p	centrálne klimatizačná jednotka pre obj.47/6p	Potrubie				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách Mitsubishi	N	210	1	210	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
134	2210	041BI	44/10	KLIMA MOFIS1/A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-GM561ATP-E	92500929		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
135	2210	041BI	44/10	KLIMA MOFIS1/B	Klimatizačná jednotka-vnútorná	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-RM561KRTP-E	92800117		BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky

										náhradných dielov							vnútornej	
136	2210	041BI	44/10	KLIMA PTKZ-ISO/1A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia - šatňa	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-137SAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
137	2210	041BI	44/10	KLIMA PTKZ-ISO/1B	Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
138	2210	041BI	44/10	KLIMA PTKZ-ISO/2A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia - pás	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-M18GAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
139	2210	041BI	44/10	KLIMA PTKZ-ISO/2B	Klimatizačná jednotka-vnútorná - váha	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
140	2210	041BI	44/10	KLIMA PTKZ-ISO/2C	Klimatizačná jednotka-vnútorná - počítač	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
141	2210	041BI	44/10	KLIMA VMP-ISO/1A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia - váha	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-137SAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
142	2210	041BI	44/10	KLIMA VMP-ISO/1B	Klimatizačná jednotka-vnútorná - váha	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-13SKV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
143	2210	041BI	44/10	KLIMA VMP-ISO/2A	Klimatizačná jednotka-vonkajšia - šatňa	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-M18GAV-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32561	Servis klimatizačnej jednotky vonkajšej
144	2210	041BI	44/10	KLIMA VMP-ISO/2B	Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-B10SKVP-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
145	2210	041BI	44/10	KLIMA VMP-ISO/2C	Klimatizačná jednotka-vnútorná - šatňa	chladiace zariadenie, klimatizácia	THOSIBA RAS-B10SKVP-E			BO	Bežná oprava v zmysle návodu bez dodania náhradných dielov	spotrebný materiál je súčasťou ceny	A	80	1	80	32560	Bežná oprava klimatizačnej jednotky vnútornej
146	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/1	KLIMATIZACIA PANASONIC/1 U-125PE1ES	chladiace zariadenie, klimatizácia				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	110	1	110	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
147	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMATIZACIA SERV. PANASONIC/2	KLIMATIZACIA PANASONIC/2 U-125PE1E8	chladiace zariadenie, klimatizácia				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	110	1	110	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
148	2210	PRHVB	47 tech.c.	KLIMATIZACIA SERVEROVNA LG	KLIMATIZACIA LG P08 AH	chladiace zariadenie, klimatizácia				KU	Kontrola úniku fluórových skleníkových plynov	Kontrola F-plynov na klimatizáciách	N	110	1	110	13965	Kontrola plynostnosti klimatizácie kontrola únikov F plynov
149	2210	VKSTR	641/VVBK	Toshiba_vnut_lab	Vnútorná chladíaca jednotka laboratórium	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-SMS66KRT-E			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
150	2210	VKSTR	641/VVBK	Toshiba_vnut_velin_dole	Vnútorná chladíaca jednotka velín dole	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-B10N3KV2-E1			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
151	2210	VKSTR	641/VVBK	Toshiba_vnut_velin_hore	Vnútorná chladíaca jednotka velín hore	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-B10N3KV2-E1			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie

152	2210	VKSTR	641/VVBK	Toshiba_vonk_lab	Vonkajšia kondezačná jednotka - laboratórium	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAV-SM564ATP-E			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie
153	2210	VKSTR	641/VVBK	Toshiba_vonk_velin	Vonkajšia kondezačná jednotka - veľín hore+dole	chladiace zariadenie, klimatizácia	RAS-2M18S3AV-E			PRF	Profilaktická prehliadka	Pravidelná servisná prehliadka vonkajšej jednotky v objekte SO641/VVBK.	N	90	1	90	17092	Servis a oprava klimatizácie

63722

Príloha č. 3 k Zmluve č. ZM-60-23-1-00162-02210

**Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**

Príloha č. 4 k Zmluve č. ZM-60-23-1-00162-02210

**BEZPEČNOSTNÉ A TECHNICKÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti
Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s.**

Príloha č. 5 k Zmluve č. ZM-60-23-1-00162-02210

Zoznam subdodávateľov

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel.č., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %
Benefit – Klíma, s.r.o. IČO: 45 410 074	Eduard Goron +421 917 630 356 benefitklima@benefitklima.sk	Opravy a servis klimatizácií	10
PRO TECH SERVICES, s.r.o. IČO: 52 909 174	Pavol Kollár +421 907 083 468 montazklim@gmail.com Róbert Pauer +421 910 314 288 info@montazklim.sk	Opravy a servis klimatizácií	10

Príloha č. 6 k Zmluve č. ZM-60-23-1-00162-02210

Certifikát systému manažérstva kvality

Certifikačný orgán DQS Cert
akreditovaný Českým inštitútom pre akreditáciu, o.p.s. pod číslom 3165



DQS Cert s.r.o., Nad Okrouhlíkem 2365/17, 180 00 Praha 8, Česká republika

CERTIFIKÁT

číslo: DQS - 9001/66/06/rev.10

Na základe kladného výsledku certifikačného auditu potvrdzujeme, že spoločnosť:

ENGIE Services a.s.

Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

zaviedla a uplatňuje v praxi systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou **EN ISO 9001:2015** na systémy riadenia kvality pre nasledujúci predmet činnosti:

**inžinierska činnosť v stavebníctve
výkon správy nehnuteľností
montáž, opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
výroba a rozvod tepla
poradenstvo v energetike, vykonávanie energetických auditov**

Tento certifikát je platný do: **07. 11. 2024**

Certifikát je vydaný na základe našich najlepších znalostí a kompetencií a je vystavený na základe výsledku vykonaného auditu a jeho nálezu, nezabavuje však spoločnosť jej zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvných podmienok a z podmienok stanovených ostatnými právnymi a technickými predpismi a normami. Platnosť certifikátu je nutné overiť na www.dqs.cz.



Dátum vydania: 17. 03. 2023


Ing. Petr Kocourek
Vedúci certifikačného orgánu