



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
874 01 Banská Bystrica

Váš list / zo dňa

7629/2020-104

Naše číslo

CS SVP OZ PN 7251/2020/02
CZ 30266/210/2020

Vybavuje / linka

Piešťany

1.10.2020

Vec

Bojnice – „Kanianka - Zásobovanie vodou“, stanovisko k územnému rozhodnutiu

Dňa 25.9.2020 bola Odštepnému závodu Piešťany doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k stavbe „Kanianka - Zásobovanie vodou“.

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie privodného potrubia napojeného na diaľkový vodovod Turček-Handlová-Prievidza, ktorým bude privedená voda do VDJ HTP Kanianka. Jedná sa o vodovod v celkovej dĺžke cca 2935 m. Stavba je rozčlenená na dva objekty:

SO 01 – Privodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (ďalej DV THP) do vodojemu horné tlakové pásmo (ďalej VDJ HTP) Kanianka

SO 02 – Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach

SO 01 – Privodné potrubie z diaľkového vodovodu Turček-Handlová-Prievidza (ďalej DV THP) do vodojemu horné tlakové pásmo (ďalej VDJ HTP) Kanianka – Trasa privodného potrubia začína napojením na existujúce potrubie DN 400. Trasa v meste je vedená v komunikácii a v chodníku. Za mestom Bojnice je trasa vodovodu vedená lúkou a krajom lesného porastu. Na trase je navrhnutá ČS Trasa križuje komunikáciu následne je vedená popri bytovke a v komunikácii až k vodojemu.

SO 02 – Rekonštrukcia vodovodného potrubia v Bojniciach sa nachádza v časti Dubnica. Vzhľadom na zastavanom území a stiesnené pomery bude rekonštruované potrubie vedené v trase existujúceho vodovodu. Od križovatky Velvárskej a Dubnickej ulice bude vedené v súbahu potrubia SO 01 a SO 02 v ceste III/1775 až po koniec rekonštrukcie vodovodného potrubia.

Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

- Navrhovaná trasa vodovodu bude križovať vodné toky v správe našej organizácie. V predloženej PD sa neuvádza žiadne križovanie vodných tokov.
- Jedná sa o križovanie **3 x vodného toku Dubnička**, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správctve: 583, **BP Kanianky (Ploský)**, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správctve: 585 a **bezmenného prítoku**, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, bez čísla v správctve.
- Ochranné pásmo vodných tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo vzdialenosti min. 4,0 m od reálnych brehových čiar.
- V ochrannom pásme vodných tokov nie je prípustné stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Pri križovaní vodných tokov požadujeme potrubie umiestniť kolmo na os toku a v celej šírke koryta vodného toku aj jeho ochranného pásma uložiť do chráničky.
- V prípade križovanie realizovaného riadeným pretláčaním žiadame štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo ochranné pásmo tokov.
- V prípade rozkopávky koryta vodných tokov ju bude možné realizovať len za predpokladu bezpečného prevedenia prítoku.
- Na realizáciu prác v koryte tokov pri rozkopaní koryta bude potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie správcovi toku.
- V prípade využitia pozemkov v správe našej organizácie bude potrebné majetkoprávne vysporiadanie na odbore správy majetku OZ Piešťany.

- Žiadame do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dopracovať akým spôsobom budú križovania realizované aj s detailným riešením uloženia potrubia v zmysle vyššie uvedených podmienok.
- Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia hornej Nitry v Topoľčanoch.

riaditeľ
Odštepného závodu Piešťany

Prílohy: PD (Ing. Tomáš Hronec 8/2020)
Na vedomie: SPHN Topoľčany