



VVS, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Košice
29513/2016/Inv-Pá/ 25.3.2020	CS SVP OZ 2189/2020/3		05.05.2020

Vec

Giglovce – Pretláčanie pod Oľkou – prepojenie vodovodu Jasenovce na zásobné potrubie VDJ Košarovce

- stanovisko k PD pre územné a stavebné konanie

Vášim listom č. 29513/2016/Inv-Pá zo dňa 25.03.2020, zaevidovaným u nás pod č. CZ 7514/2020 dňa 08.04.2020 ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Pretláčanie pod Oľkou – prepojenie vodovodu Jasenovce na zásobné potrubie VDJ Košarovce“ v katastrálnom území Giglovce na parc. č. 355/54; 246; 354/216.

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu pôvodného potrubia vodovodu nakoľko je nevyhovujúce a prekládku potrubia z mostnej konštrukcie pod vodný tok Oľka. V súčasnosti je medzi šachtami armatúrnou šachtou (AŠ) a vodovodnou a redukčnou šachtou (VŠ), (RŠ) vybudované prepojovacie potrubie po moste nad vodným tokom. Potrubie je vybudované z PVC 50 a 90, pričom už nevyhovuje ďalšej prevádzke.

Stavba je riešená ako stavebný objekt pozostávajúci z potrubia HDPE 100 x 10,0 SDR 11 PN 16, ktoré bude zabudované v dĺžke 56,00m do chráničky z HDPE 160 x 9,5. Celková dĺžka potrubia od šachty AŠ po šachtu VŠ,RŠ je 63,0m. Chránička bude zabudovaná riadeným pretláčaním pod vodným tokom, s krytím 2,00m. V pracovnej ryhe a výstupnej jame bude potrubie ukladané v priemernej hĺbke 2,05m na pieskové lôžko hr. 0,10m. Pre zabudovanie chráničky nie je potrebné vykopať pracovnú jamu, avšak výstupná jama pri AŠ bude o rozmere 2,0 x 2,0m. Dno jamy bude hlbšie o 0,50m od dna budúcej chráničky. Samotný pretlak chráničky bude realizovaný od VŠ v km 0,063, kde bude vykopaná pracovná ryha o šírke 1,00m. Štartovacia jama - armatúrna šachta je cca 25m od pravého brehu a koncová jama - výstupná je navrhnutá cca 20 m od ľavého brehu vodného toku Oľka. Nové HDPE potrubie bude v km 0,000 pripojené v jestvujúcej AŠ. V prestupe do AŠ bude ponechaná časť pôvodného potrubia LT 150, ktoré bude slúžiť ako chránička. Po zasunutí nového potrubia bude otvor v chráničke utesnený proti spodnej vode. V km 0,063 bude nové potrubie napojené k novej odbočke T 100/80. Táto odbočka bude pripojená k vývodu z VŠ. K odbočke T pred šachtou bude osadený uzáver DN 80 a koleno s pätkou pre osadenie podzemného hydrantu. Podzemný hydrant DN 80 bude slúžiť na odkalovanie podchodu a odvzdušňovanie jestvujúceho prepojovacieho potrubia. V km 0,063 je vybudovaná existujúca šachta - RŠ o rozmeroch 1 500/2 000mm, v ktorej bude vymenená celá vnútorná výstroj.

Uzáver, hydrant, smerové lomy a jestvujúce šachty budú v teréne vyznačené popisovými tabuľkami podľa STN, osadenými na ocelových stĺpkoch v zatrávnených pozemkoch.

Z hľadiska záujmov našej organizácie zaujímame k predloženej žiadosti nasledujúce

stanovisko:

Križovanie vodného toku Olka, identifikačné č. 4-30-08-2831, bude realizované v rkm 6,44 na parc. C-KN č. 246, LV č. 14, vlastník Slovenská republika, správca SVP, š.p. Vodný tok je v danom úseku prirodzeným vodným tokom, vedený v správe našej organizácie SVP, š.p., OZ Košice

Z hľadiska správy majetku pre potreby stavebného konania podľa § 58 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) za účelom preukázania iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona žiadame ku stavebnému konaniu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, ktorej predmetom bude záväzok zmluvných strán spočívajúci v uzatvorení zmluvy o vecnom bremene (na základe osobitnej žiadosti žiadateľa), predmetom ktorej bude uloženie vodovodného potrubia na vyššie uvedenom pozemku, vo výmere vyplývajúcej z po realizačného zamerania.

Z hľadiska technicko - prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s technickým návrhom križovania v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby „Pretlačanie pod Olkou – prepojenie vodovodu Jasenovce na zásobné potrubie VDJ Košarovce“ v k.ú. Giglovce pre územné a stavebné konanie je možné súhlasiť za dodržania nasledovných pripomienok:

1. Chráničku požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
2. Počas realizácie a prevádzky stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových, alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu.
3. SVP, š. p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame oznámiť našej Správe povodia Bodrogu v Trebišove, kontaktná osoba Ing. Košara, t.č. 056/66 806 39, resp. 0911 424 046 minimálne 14 dní vopred, z dôvodu zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby.
4. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie objektov v dotyku s tokom (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia (riečného kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

Upozorňujeme, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom.

Zároveň upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Prílohy
1 x PD

Na vedomie
44 000
49 330
49 210 (136, HCP 4-30-08)



technicko-prevádzkový námestník



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

PLNOMOCENSTVO

Splnomocniteľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

IČO: 36 570 460, so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice

konajúca prostredníctvom: Ing. Stanislav Prcúch, podpredseda a člen predstavenstva

Ing. Jana Bernátová, člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sa, vložka č.: 1243/V

Splnomocnenec:

Mgr. Jozef Papcun

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje splnomocnenca, aby v jeho mene a na jeho účet robil nasledovné právne úkony:

- uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s tretími osobami ako vlastníkmi zaťažených nehnuteľností v prospech splnomocniteľa ako oprávneného z vecného bremena, uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám
- uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena a zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s tretími osobami ku všetkým zaťaženým nehnuteľnostiam vo vlastníctve splnomocniteľa ako povinného vecného bremena, uzatváranie dodatkov k týmto zmluvám
- podanie návrhov na vklad vecných bremien/práv zodpovedajúcim vecným bremenám do katastra nehnuteľností zo zmlúv uvedených pod písm. a) a b), ako aj zo všetkých iných typov zmlúv (napr. kúpne zmluvy, zámenné zmluvy), z ktorých sa zapisujú vecné práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
- uzatváranie dodatkov k zmluvám uvedeným pod písm. a) a b) za účelom opráv katastrálnych konaní zo zmlúv uvedených pod písm. a) a b) na základe rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o prerušení katastrálneho konania
- podanie žiadostí o zápis zákonných vecných bremien do katastra nehnuteľností v prospech splnomocniteľa ako oprávneného z vecného bremena
- podanie žiadostí o zápis nájomných práv do katastra nehnuteľností

Toto plnomocnenstvo je účinné dňom jeho podpisu splnomocniteľom a trvá na dobu neurčitú.

Splnomocniteľ: 20.09.2022
V Košiciach dňa

Ing. Stanislav Prcúch
podpredseda a člen predstavenstva
(osvedčený podpis)

Ing. Jana Bernátová
člen predstavenstva
(osvedčený podpis)

Splnomocnenec:

Toto plnomocnenstvo v celom rozsahu prijímam.

V Košiciach dňa 20. SEP. 2022

Mgr. Jozef Papcun

Osvetďujem, že táto fotokópia listiny, skladajúca sa z 1.....
listov (háčkov) doslovne súhlasí s predĺženým podmienkam -
osvedčovým oddelením skladajúca sa z 1..... listov (háčkov)
listiny (háčkov) - 1..... listov (háčkov). Na liste nie sú žiadne zmeny,
čiarčky, značky, čiže, ktoré by mohli ovplyvniť spoľahlivosť.
Vo fotokópii neboli vykonané opravy nezhôd s predloženou
listinou.
V Bratislave, dňa 20-09-2022