



Ing. Michal Kandala
EL PRO KAN, S.R.O.
M. R. Štefánika 212/181
093 01 Vranov nad Topľou

Naše číslo: 13699/2023
Vybavuje:
Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 16.06.2023

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Hlinné – VN, TS, NN

Odborné miesto: Hlinné, Hlinné, č. parcely: C 724/1

Bez elektrického vykurovania

	existujúca	odsúhlasená
Povolené istenie elektrickej prípojky	0 A	0 A
Povolená amperická hodn. hlavn. ističa pred elektromerom	0 A	25 A
LHV - počet povolených hlavných ističov pred elektromerom	0 ks	2 ks
Typ prípojky		trojfázová

Hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B".

Napájacia trafostanica : nová TS
Číslo NN vývodu : nový vývod
EIC : 24ZVS0000800104H

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

Názov stavby: Hlinné – VN, TS, NN

Žiadateľ (investor): Obec Hlinné

Miesto stavby: Hlinné

Zodpovedný projektant: Ing. Kandala Michal

Požadovaná MRK: 2 x In=25A, In=63A

Spôsob merania: Priame

Stupeň projektu: Projekt pre realizáciu

Popis navrhovaného riešenia:

Predmetom návrhu na umiestnenie stavby je:

- Nova koncová kioskova trafostanica HKP inštalovaným transformátorom o výkone 160 kVA
- Nove podzemne VN vedenie vyhotovené izolovaným kablom 3x(NA2XS2Y 1x70 RM/16) v celkovej

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsds.sk • www.vsdeshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektřiny.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



Strana 2 z 3

dĺžke 46 m

- Nove podzemne NN vedenie vyhotovene izolovanim kablom NAYY-J 4x150 v celkovej dĺžke 5 m
- Nova plastova pilierova rozpojovacia skriňa SR
- Nova chranička HDPE 40/33 pre podzemny opticky kabel v celkovej dĺžke 51 m
- Nove podzemne kable odbernych elektrických zariadení vyhotovene kablami NAYY-J 4x25 v celkovej dĺžke 185 m
- Novy podzemny kabel odberneho elektrického zariadenia NAYY-J 4x70 v celkovej dĺžke 137 m
- Nove plastove pilierove elektromerove rozvadzače v celkovom počte 3 ks

Nazov kapacit a merne jednotky :

SO 01 – Silnoprudove elektricke rozvody

- Úsek 01 – Nové VN vedenie

VN: 3x(NA2XS2Y 1x70 RM/16) – kablove vedenie v zemi 46 m

VN: Zvisly usekovy odpínač 1 ks

- Úsek 02 – Nové NN vedenie

NN: NAYY-J 4x150 - kablove vedenie v zemi 5 m

NN: Nova plastova skriňa – rozpojovacia SR 1 ks

- Úsek 03 – Optické vedenie

OK: HDPE 40/33 - rurka pre opt. vedenie 51 m

- Úsek 04 – Odberné elektrické zariadenia

OEZ: NAYY-J 4x25 – kabel v zemi 198 m

OEZ: NAYY-J 4x35 – kabel v zemi 141 m

OEZ: Plastovy pilierovy elektromerovy rozvadzač 3 ks

PS 01 – Trafostanica – nahrada za exist.

VN/NN: Koncova trafostanica HKP 1 ks

VN/NN: Transformator 160 kVA 1 ks

Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami :

Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie (list č. 13754/2021, zo dňa 25.8.2021) a k žiadosti o pripojenie (list č. 14068/2021, zo dňa 25.8.2021) a k PD pre územné konanie (list č. 1158, zo dňa 10.2.2023) a k PD pre stavebné povolenie, vyjadrenie č. č. 2747/2023, zo dňa 13.2.2023).

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

Majetkové rozhranie: Vlastnícke rozhranie medzi regionálnou distribučnou sústavou a pripájaným elektroenergetickým zariadením, ako aj investičné podmienky výstavby dohodne žiadateľ o pripojenie s útvaram Siet'ový obchod spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s.



Strana 3 z 3

V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvárom VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.

Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Valichnák
vedúci odboru
Rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

Ing. Marcel Bodnár
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy