

**PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 6/1000202391****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou**

**Dodávateľ:** Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  
Odštepny závod Nitra  
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

**Odberateľ (producent):** Obchodné meno: **Spojená škola**  
Sídlo: **Janka Kráľa 39, 953 01 Zlaté Moravce**

Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti: **Janka Kráľa 1878/39, Zlaté Moravce**  
Technické číslo odberu: **60013-1760-0**  
Evidenčné číslo odberu: **61301760**  
Fakturačný cyklus: **Mesačný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m <sup>2</sup> ]	Súčiniteľ odtoku $\psi$	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$ [m <sup>2</sup> ]
A	322	0,90	290
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m <sup>2</sup> ]			<b>290</b>
Dlhodobý úhrn zrážok $H_z$ podľa SHMÚ [mm / rok]			657,6
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m <sup>3</sup> /rok]			<b>191</b>

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca  $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ , kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m<sup>3</sup>/rok].

$H_z$  - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m<sup>2</sup>].

$\psi$  - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nitre, dňa ..... 30. 06. 2023

V ..... 21. Horazdov, dňa ..... 30. 06. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**SPOJENÁ ŠKOLA**

J. Kráľa 39

Zlaté Moravce

*Belicová*

**Mgr. Martina Belicová**

riaditeľ

*Margita Kršáková*

vedúci a riaditeľ odštepneho závodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Odštepny závod Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4,  
OR Okr.súd Nitra, 230.Sa, v.č.10193/N  
DIČ: 2021154609 IČO: 36 550 949